Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 41 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06069 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 12,61

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: | | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 07.05.16 | 24,00 | * | 74,89 | 58,49 | 16,40 | 68,79 | 68,40 | 0,39 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | - | 68,46 | 0,00 | 1,16 | | | 1,16 |
| 08.05.16 | 24,00 | * | 74,67 | 58,86 | 15,81 | 68,88 | 68,51 | 0,37 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 0,00 | 16,72 | - | 68,45 | 0,00 | 1,12 | | | 1,12 |
| 09.05.16 | 24,00 | * | 76,35 | 58,36 | 17,99 | 68,89 | 68,51 | 0,38 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 19,05 | - | 68,49 | 0,00 | 1,28 | | | 1,28 |
| 10.05.16 | 24,00 | * | 74,48 | 59,57 | 14,90 | 69,23 | 68,82 | 0,40 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 15,78 | - | 68,92 | 0,00 | 1,06 | | | 1,06 |
| 11.05.16 | 24,00 | * | 75,19 | 58,98 | 16,22 | 69,25 | 68,85 | 0,40 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | - | 68,93 | 0,00 | 1,16 | | | 1,16 |
| 12.05.16 | 24,00 | * | 84,03 | 65,80 | 18,23 | 68,98 | 68,62 | 0,37 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | - | 68,74 | 0,00 | 1,30 | | | 1,30 |
| 13.05.16 | 24,00 | * | 82,78 | 66,07 | 16,70 | 69,18 | 68,82 | 0,35 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | - | 68,83 | 0,00 | 1,19 | | | 1,19 |
| 14.05.16 | 24,00 | * | 82,87 | 65,82 | 17,04 | 68,91 | 68,56 | 0,36 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | - | 68,60 | 0,00 | 1,21 | | | 1,21 |
| 15.05.16 | 24,00 | * | 84,31 | 65,62 | 18,69 | 69,08 | 68,74 | 0,33 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 19,78 | - | 68,73 | 0,00 | 1,33 | | | 1,33 |
| 16.05.16 | 24,00 | * | 82,07 | 65,93 | 16,14 | 68,94 | 68,59 | 0,35 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 17,01 | - | 68,61 | 0,00 | 1,14 | | | 1,14 |
| 17.05.16 | 24,00 | * | 82,27 | 65,69 | 16,58 | 69,01 | 68,68 | 0,33 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | - | 68,60 | 0,00 | 1,18 | | | 1,18 |
| 18.05.16 | 24,00 | * | 83,27 | 65,69 | 17,58 | 69,25 | 68,89 | 0,37 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | - | 68,98 | 0,00 | 1,26 | | | 1,26 |
| 19.05.16 | 24,00 | * | 73,66 | 59,52 | 14,14 | 69,21 | 68,86 | 0,36 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | 0,00 | 14,94 | - | 68,89 | 0,00 | 1,01 | | | 1,01 |
| 20.05.16 | 24,00 | * | 82,40 | 65,55 | 16,85 | 68,76 | 68,40 | 0,37 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 17,75 | - | 68,50 | 0,00 | 1,19 | | | 1,19 |
| 21.05.16 | 24,00 | * | 83,43 | 65,61 | 17,83 | 68,98 | 68,62 | 0,36 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 18,79 | - | 68,72 | 0,00 | 1,26 | | | 1,26 |
| 22.05.16 | 24,00 | * | 84,60 | 65,87 | 18,73 | 68,98 | 68,63 | 0,35 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | - | 68,71 | 0,00 | 1,33 | | | 1,33 |
| 23.05.16 | 24,00 | * | 80,51 | 65,70 | 14,81 | 69,30 | 68,93 | 0,37 | 6,40 | 3,20 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 15,59 | - | 69,00 | 0,00 | 1,05 | | | 1,05 |
| Среднее | 24,00 | - | 80,10 | 63,36 | 16,74 | 69,04 | 68,67 | 0,36 | 6,40 | 3,20 | - | 17,31 | - | - | 17,69 | - | 17,69 | - | 68,71 | - | 1,19 | - | - | 1,19 |
| Итого | 408,00 | | 1361,77 | 1077,13 | 284,64 | | | | | | 0,00 | 294,29 | 0,00 | 0,00 | 300,71 | 0,00 | 300,71 | 0,00 | | | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.05.16 01:00 | 48142,67 | 38081,38 | 10923,30 | 0,00 | 11175,00 | 0,00 | 1700,93 | 769,55 | - |
| | 24.05.16 01:00 | 49204,61 | 38923,92 | 11150,06 | 0,00 | 11406,71 | 0,00 | 1716,46 | 785,15 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,71 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,52** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **300,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 01 ИЮН 2016 г.