Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9103.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	212,08	194,96	17,12	67,26	57,06	10,20	7,00	5,00	2,17	147,08	130,17	16,91	150,17	132,58	17,59	-	67,42	63,61	0,98			3,15
25.04.16	24,00	-	208,67	196,11	12,56	66,46	56,71	9,75	7,00	5,00	2,04	143,42	131,05	12,37	146,35	133,43	12,92	-	66,61	62,95	0,71			2,75
26.04.16	24,00	-	210,33	198,00	12,33	67,48	57,74	9,74	7,00	5,00	2,06	144,50	132,28	12,22	147,55	134,79	12,76	-	67,63	63,94	0,71			2,77
27.04.16	24,00	-	191,36	178,87	12,49	66,40	57,23	9,17	7,00	5,00	1,76	131,81	119,40	12,41	134,51	121,58	12,93	-	66,54	63,01	0,71			2,47
28.04.16	24,00	-	210,38	198,17	12,21	66,87	57,63	9,24	7,00	5,00	1,95	144,36	132,04	12,32	147,38	134,52	12,86	-	67,02	63,43	0,70			2,65
29.04.16	24,00	-	210,45	199,01	11,44	67,09	57,79	9,30	7,00	5,00	1,97	144,24	132,63	11,61	147,22	135,14	12,08	-	67,24	63,64	0,66			2,63
30.04.16	24,00	-	212,81	198,90	13,91	67,40	58,00	9,40	7,00	5,00	2,01	146,66	132,44	14,22	149,74	134,97	14,77	-	67,56	63,94	0,81			2,82
01.05.16	24,00	-	203,69	192,03	11,66	67,32	57,89	9,43	7,00	5,00	1,93	139,86	127,89	11,97	142,78	130,35	12,43	-	67,47	63,81	0,67			2,61
02.05.16	24,00	-	186,52	175,23	11,29	67,20	57,30	9,90	7,00	5,00	1,85	128,10	116,75	11,35	130,79	118,91	11,88	-	67,34	63,39	0,65			2,50
03.05.16	24,00	-	190,16	175,96	14,20	67,40	57,65	9,75	7,00	5,00	1,86	131,52	117,18	14,34	134,28	119,35	14,93	-	67,54	63,65	0,82			2,68
04.05.16	24,00	-	190,41	179,84	10,57	67,75	58,13	9,62	7,00	5,00	1,84	130,63	119,78	10,85	133,40	122,04	11,36	-	67,89	64,07	0,61			2,45
05.05.16	24,00	-	193,73	181,63	12,10	66,72	57,51	9,21	7,00	5,00	1,79	133,38	120,90	12,48	136,10	123,13	12,97	-	66,87	63,19	0,70			2,49
06.05.16	24,00	-	178,68	169,15	9,53	67,47	61,54	5,93	7,00	5,00	1,06	122,59	112,59	10,00	125,17	114,68	10,49	-	67,62	63,54	0,59			1,65
Среднее	24,00	-	199,94	187,53	12,42	67,14	57,86	9,28	7,00	5,00	1,87	137,55	125,01	12,54	140,42	127,34	13,07	-	67,29	63,55	0,72	-	-	2,59
Итого	312,00		2599,27	2437,86	161,41						24,29	1788,15	1625,10	163,05	1825,44	1655,47	169,97	0,00			9,33	0,00	0,00	33,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.