Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	160,54	150,69	9,85	69,44	66,06	3,38	7,00	5,00	0,55	110,37	100,25	10,12	112,83	102,17	10,66	-	69,59	64,71	0,65			1,20
08.05.16	24,00	-	160,30	150,84	9,46	69,48	66,07	3,41	7,00	5,00	0,56	110,20	100,33	9,87	112,65	102,25	10,40	-	69,63	64,70	0,63			1,18
09.05.16	24,00	-	162,11	150,53	11,58	69,41	66,01	3,40	7,00	5,00	0,56	112,08	99,99	12,09	114,57	101,91	12,66	-	69,55	64,65	0,76			1,32
10.05.16	24,00	-	161,29	151,67	9,62	69,86	66,50	3,36	7,00	5,00	0,55	110,96	100,78	10,18	113,45	102,72	10,73	-	70,02	65,17	0,64			1,19
11.05.16	24,00	-	158,06	147,92	10,14	69,81	66,37	3,44	7,00	5,00	0,55	108,87	98,08	10,79	111,31	100,01	11,30	-	69,96	65,00	0,68			1,22
12.05.16	24,00	-	168,96	158,08	10,88	69,59	66,20	3,39	7,00	5,00	0,58	116,54	104,95	11,59	119,14	107,00	12,14	-	69,74	64,83	0,72			1,30
13.05.16	24,00	-	167,76	158,21	9,55	69,84	66,39	3,45	7,00	5,00	0,59	115,38	105,01	10,37	117,96	107,10	10,86	-	69,99	65,01	0,63			1,22
14.05.16	24,00	-	168,58	157,85	10,73	69,65	66,26	3,39	7,00	5,00	0,58	116,27	104,82	11,45	118,87	106,91	11,96	-	69,81	64,89	0,71			1,29
15.05.16	24,00	-	169,60	157,82	11,78	69,67	66,34	3,33	7,00	5,00	0,57	117,30	104,88	12,42	119,92	106,96	12,96	-	69,82	65,00	0,78			1,35
16.05.16	24,00	-	167,96	157,69	10,27	69,56	66,23	3,33	7,00	5,00	0,56	115,76	104,82	10,94	118,35	106,87	11,48	-	69,71	64,89	0,68			1,24
17.05.16	24,00	-	166,35	157,03	9,32	69,64	66,28	3,36	7,00	5,00	0,57	114,37	104,42	9,95	116,92	106,46	10,46	-	69,78	64,92	0,62			1,18
18.05.16	24,00	-	167,39	157,72	9,67	69,87	66,51	3,36	7,00	5,00	0,57	115,17	104,85	10,32	117,78	106,92	10,86	-	70,02	65,15	0,65			1,21
19.05.16	24,00	-	168,93	157,56	11,37	69,94	66,56	3,38	7,00	5,00	0,58	116,73	104,64	12,09	119,35	106,70	12,65	-	70,09	65,20	0,76			1,33
20.05.16	24,00	-	167,12	156,74	10,38	69,43	66,07	3,36	7,00	5,00	0,57	115,26	104,17	11,09	117,79	106,15	11,64	-	69,58	64,72	0,69			1,26
21.05.16	24,00	-	165,58	157,06	8,52	69,51	66,15	3,36	7,00	5,00	0,57	113,63	104,39	9,24	116,16	106,43	9,73	-	69,67	64,79	0,56			1,13
22.05.16	24,00	-	167,39	157,74	9,65	69,75	66,38	3,37	7,00	5,00	0,57	115,24	104,92	10,32	117,81	106,97	10,84	-	69,91	65,02	0,64			1,21
23.05.16	24,00	-	165,85	156,44	9,41	69,90	66,53	3,37	7,00	5,00	0,57	114,08	104,03	10,05	116,65	106,10	10,55	-	70,06	65,17	0,63			1,19
Среднее	24,00	-	165,52	155,39	10,13	69,67	66,29	3,38	7,00	5,00	0,57	114,01	103,25	10,76	116,56	105,27	11,29	-	69,82	64,93	0,67	-	-	1,24
Итого	408,00		2813,77	2641,59	172,18						9,62	1938,21	1755,33	182,88	1981,51	1789,63	191,88	0,00			11,41	0,00	0,00	21,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.