Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	177,07	148,28	28,79	66,97	48,21	18,76	7,00	5,00	3,32	75,41	48,84	26,57	76,98	49,56	27,42	-	67,10	58,20	1,39			4,72
25.04.16	24,00	-	172,76	149,01	23,75	66,13	48,05	18,08	7,00	5,00	3,13	70,67	49,11	21,56	72,11	49,83	22,28	-	66,18	57,59	1,14			4,27
26.04.16	24,00	-	173,36	150,64	22,72	67,17	49,14	18,03	7,00	5,00	3,13	70,19	49,66	20,53	71,65	50,38	21,27	-	67,24	58,57	1,12			4,25
27.04.16	24,00	-	171,74	150,98	20,76	66,01	48,72	17,29	7,00	5,00	2,97	68,39	49,75	18,64	69,77	50,47	19,30	-	66,11	57,66	1,02			3,98
28.04.16	24,00	-	173,09	150,73	22,36	66,57	49,11	17,46	7,00	5,00	3,03	69,87	49,63	20,24	71,30	50,35	20,95	-	66,65	58,18	1,10			4,13
29.04.16	24,00	-	173,30	150,59	22,71	66,77	49,08	17,69	7,00	5,00	3,07	70,18	49,54	20,64	71,63	50,26	21,37	-	66,87	58,34	1,12			4,19
30.04.16	24,00	-	174,96	150,94	24,02	67,08	49,24	17,84	7,00	5,00	3,13	71,60	49,60	22,00	73,10	50,32	22,78	-	67,18	58,65	1,18			4,31
01.05.16	24,00	-	167,39	145,57	21,82	66,99	49,00	17,99	7,00	5,00	3,01	67,75	47,83	19,92	69,15	48,55	20,60	-	67,06	58,11	1,07			4,09
02.05.16	24,00	-	154,07	132,55	21,52	66,85	48,25	18,60	7,00	5,00	2,86	63,32	43,54	19,78	64,64	44,26	20,38	-	66,95	57,60	1,04			3,91
03.05.16	24,00	-	157,28	133,29	23,99	67,07	49,10	17,97	7,00	5,00	2,83	66,06	43,80	22,26	67,45	44,52	22,93	-	67,16	58,00	1,18			4,01
04.05.16	24,00	-	155,86	135,73	20,13	67,43	49,57	17,86	7,00	5,00	2,79	62,87	44,59	18,28	64,19	45,31	18,88	-	67,48	58,24	1,00			3,79
05.05.16	24,00	-	156,33	137,19	19,14	66,41	49,13	17,28	7,00	5,00	2,70	62,39	45,06	17,33	63,65	45,78	17,87	-	66,54	57,45	0,94			3,64
06.05.16	24,00	-	147,12	127,80	19,32	67,12	57,24	9,88	7,00	5,00	1,44	59,70	41,93	17,77	60,94	42,62	18,32	-	67,27	57,69	1,13			2,57
Среднее	24,00	-	165,72	143,33	22,39	66,81	49,53	17,29	7,00	5,00	2,88	67,57	47,14	20,42	68,97	47,86	21,10	-	66,91	58,02	1,11	-	-	3,99
Итого	312,00		2154,33	1863,30	291,03						37,40	878,40	612,88	265,52	896,56	622,21	274,35	0,00			14,43	0,00	0,00	51,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **274,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.