Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	133,23	113,96	19,27	68,98	65,38	3,60	7,00	5,00	0,48	55,28	37,41	17,87	56,49	38,01	18,48	-	69,06	58,06	1,26			1,74
08.05.16	24,00	-	133,42	113,93	19,49	69,02	65,39	3,63	7,00	5,00	0,49	55,49	37,48	18,01	56,69	38,03	18,66	-	69,10	58,04	1,27			1,77
09.05.16	24,00	-	136,00	113,69	22,31	68,95	65,44	3,51	7,00	5,00	0,48	58,20	37,36	20,84	59,49	37,94	21,55	-	69,01	58,28	1,46			1,94
10.05.16	24,00	-	135,47	114,45	21,02	69,42	65,81	3,61	7,00	5,00	0,49	57,13	37,60	19,53	58,41	38,23	20,18	-	69,52	58,52	1,39			1,88
11.05.16	24,00	-	130,71	111,80	18,91	69,33	65,62	3,71	7,00	5,00	0,48	54,24	36,73	17,51	55,43	37,33	18,10	-	69,42	58,12	1,25			1,73
12.05.16	24,00	-	140,00	119,52	20,48	69,14	65,47	3,67	7,00	5,00	0,52	58,14	39,18	18,96	59,43	39,86	19,57	-	69,22	58,00	1,35			1,86
13.05.16	24,00	-	139,91	119,56	20,35	69,36	65,70	3,66	7,00	5,00	0,51	58,02	39,12	18,90	59,29	39,81	19,48	-	69,43	58,32	1,34			1,85
14.05.16	24,00	-	141,95	119,16	22,79	69,20	65,73	3,47	7,00	5,00	0,50	60,24	38,91	21,33	61,58	39,62	21,96	-	69,29	58,70	1,50			2,00
15.05.16	24,00	-	142,64	119,23	23,41	69,25	65,75	3,50	7,00	5,00	0,50	60,97	38,93	22,04	62,32	39,64	22,68	-	69,33	58,65	1,55			2,05
16.05.16	24,00	-	140,13	119,09	21,04	69,12	65,67	3,45	7,00	5,00	0,49	58,56	38,90	19,66	59,86	39,61	20,25	-	69,19	58,64	1,39			1,87
17.05.16	24,00	-	139,93	118,44	21,49	69,19	65,72	3,47	7,00	5,00	0,49	58,92	38,67	20,25	60,22	39,37	20,85	-	69,23	58,61	1,41			1,90
18.05.16	24,00	-	140,13	119,02	21,11	69,45	65,92	3,53	7,00	5,00	0,49	58,76	38,89	19,87	60,06	39,59	20,47	-	69,52	58,76	1,40			1,89
19.05.16	24,00	-	139,42	119,15	20,27	69,49	65,95	3,54	7,00	5,00	0,50	58,03	38,95	19,08	59,30	39,65	19,65	-	69,56	58,72	1,34			1,84
20.05.16	24,00	-	138,99	118,41	20,58	69,00	65,45	3,55	7,00	5,00	0,50	58,12	38,64	19,48	59,39	39,33	20,06	-	69,08	58,25	1,35			1,85
21.05.16	24,00	-	139,58	118,45	21,13	69,08	65,60	3,48	7,00	5,00	0,49	58,70	38,56	20,14	59,97	39,28	20,69	-	69,13	58,53	1,39			1,88
22.05.16	24,00	-	142,96	118,99	23,97	69,33	65,79	3,54	7,00	5,00	0,51	61,73	38,72	23,01	63,10	39,43	23,67	-	69,42	58,64	1,58			2,09
23.05.16	24,00	-	138,23	118,22	20,01	69,48	65,91	3,57	7,00	5,00	0,49	57,64	38,51	19,13	58,89	39,18	19,71	-	69,56	58,69	1,33			1,82
Среднее	24,00	-	138,39	117,36	21,04	69,22	65,66	3,56	7,00	5,00	0,49	58,13	38,39	19,74	59,41	39,05	20,35	-	69,30	58,44	1,38	-	-	1,88
Итого	408,00		2352,70	1995,07	357,63						8,40	988,17	652,56	335,61	1009,92	663,91	346,01	0,00			23,54	0,00	0,00	31,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **346,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«_____» _____ г.