

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215577  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.16	24	-	45,53	7,93	334,680	-	-	39,57	5,80	334,680	-	5,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,005
24.04.16	24	-	43,88	7,91	334,930	-	-	38,46	5,80	334,930	-	5,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,824
25.04.16	24	-	43,82	7,91	335,040	-	-	38,48	5,80	335,040	-	5,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,799
26.04.16	24	-	43,78	7,90	334,640	-	-	38,50	5,80	334,640	-	5,28	0,000	0,00	0,00	0,00	1,778
27.04.16	24	-	42,70	7,91	334,840	-	-	37,66	5,80	334,840	-	5,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,699
28.04.16	24	-	42,42	7,91	335,850	-	-	37,38	5,80	335,850	-	5,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,702
29.04.16	24	-	44,18	7,92	338,690	-	-	38,79	5,80	338,690	-	5,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,840
30.04.16	24	-	44,80	7,91	338,620	-	-	39,40	5,80	338,620	-	5,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,838
01.05.16	24	-	42,47	7,90	338,780	-	-	37,92	5,80	338,780	-	4,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,556
02.05.16	24	-	41,82	7,54	310,330	-	-	37,09	5,80	310,330	-	4,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,475
03.05.16	24	-	42,27	7,26	289,800	-	-	37,30	5,80	289,800	-	4,97	0,000	0,00	0,00	0,00	1,443
04.05.16	24	-	41,15	7,72	130,220	-	-	36,23	5,80	130,220	-	4,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,642
05.05.16	24	-	18,69	8,26	0,000	-	-	17,79	5,80	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.05.16	24	-	17,42	8,32	0,000	-	-	16,42	5,80	0,000	-	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.05.16	24	-	17,53	8,28	0,000	-	-	16,65	5,80	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.05.16	24	-	17,64	5,63	0,000	-	-	16,76	5,80	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.16	24	-	17,53	7,41	0,000	-	-	16,61	5,80	0,000	-	0,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.16	24	-	14,93	8,43	0,000	-	-	13,78	5,80	0,000	-	1,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	34,59	7,78	208,690	-	-	30,82	5,80	208,690	-	3,77	-	-	-	-	1,089
Итого	432,0	-			3756,420	0,000				3756,420	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	19,60

Корректировка за прошлый месяц (-)

2674,903

2674,903

0,000

19,58

**Итого за май 2016 :**

1081,517

1081,517

0,000

0,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.16 04:00	22898,200	-	22846,740	-	0,000	0,000	253,571	
11.05.16 10:00	27282,860	-	27231,400	-	0,000	0,000	278,269	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, тхв= \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска  
 05.05.2016  
 Дата \_\_\_\_\_