

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.04.16	-		65,94	8,57	71,260	-	57,64	8,53	48,890	-	-	8,30	22,370	1,880	
24.04.16	-		66,80	8,61	78,150	-	58,80	8,57	52,070	-	-	8,00	26,080	2,158	
25.04.16	-		67,34	8,74	79,900	-	59,92	8,68	57,740	-	-	7,42	22,160	1,921	
26.04.16	-		66,56	8,72	82,530	-	59,61	8,66	60,260	-	-	6,95	22,270	1,901	
27.04.16	-		65,89	8,74	80,080	-	58,85	8,67	59,940	-	-	7,04	20,140	1,747	
28.04.16	-		65,98	8,73	86,150	-	59,52	8,66	64,090	-	-	6,46	22,060	1,871	
29.04.16	-		65,79	8,73	89,480	-	59,62	8,64	67,830	-	-	6,17	21,650	1,844	
30.04.16	-		66,31	8,72	91,210	-	60,14	8,64	68,740	-	-	6,17	22,470	1,918	
01.05.16	-		66,61	8,73	86,020	-	59,92	8,64	68,390	-	-	6,69	17,630	1,634	
02.05.16	-		67,16	8,71	87,090	-	60,59	8,62	69,810	-	-	6,57	17,280	1,620	
03.05.16	-		67,25	8,71	92,400	-	61,18	8,61	71,780	-	-	6,07	20,620	1,822	
04.05.16	-		67,20	8,69	92,040	-	61,20	8,59	73,210	-	-	6,00	18,830	1,705	
05.05.16	-		66,01	8,59	93,870	-	60,47	8,49	74,410	-	-	5,54	19,460	1,698	
06.05.16	-		68,25	8,47	90,350	-	61,86	8,37	73,050	-	-	6,39	17,300	1,649	
07.05.16	-		70,38	8,38	87,760	-	63,40	8,28	71,680	-	-	6,98	16,080	1,635	
08.05.16	-		70,30	8,43	87,420	-	63,21	8,32	72,420	-	-	7,09	15,000	1,571	
09.05.16	-		71,07	8,41	89,610	-	64,03	8,30	73,280	-	-	7,04	16,330	1,675	
10.05.16	-		71,20	8,51	90,920	-	64,34	8,40	74,700	-	-	6,86	16,220	1,670	
11.05.16	-		70,49	8,47	90,640	-	63,62	8,35	73,690	-	-	6,87	16,950	1,701	
12.05.16	-		70,69	8,49	91,210	-	63,75	8,38	73,810	-	-	6,94	17,400	1,745	
13.05.16	-		69,61	8,57	82,370	-	62,10	8,49	65,950	-	-	7,51	16,420	1,637	
14.05.16	-		68,99	8,69	79,900	-	61,24	8,61	61,390	-	-	7,75	18,510	1,754	
15.05.16	-		70,16	8,61	82,480	-	62,41	8,54	61,630	-	-	7,75	20,850	1,937	
16.05.16	-		70,44	8,64	79,160	-	62,41	8,57	61,450	-	-	8,03	17,710	1,744	
17.05.16	-		70,64	8,62	78,430	-	62,53	8,55	60,950	-	-	8,11	17,480	1,731	
18.05.16	-		69,17	8,63	78,720	-	61,36	8,56	60,810	-	-	7,81	17,910	1,713	
19.05.16	-		68,71	8,58	78,600	-	60,89	8,51	60,230	-	-	7,82	18,370	1,736	
20.05.16	-		68,68	8,60	78,070	-	60,92	8,53	59,990	-	-	7,76	18,080	1,710	
21.05.16	-		68,66	8,62	77,540	-	60,59	8,54	60,210	-	-	8,07	17,330	1,676	
22.05.16	-		68,79	8,58	83,910	-	61,66	8,50	62,640	-	-	7,13	21,270	1,911	
Среднее	-	-	68,37	8,61	84,576	-	61,26	8,53	65,501	-	-	7,11	19,074	1,764	
Итого	0,0				2537,270	0,000			1965,040	0,000	0,00		572,230	52,91	

Ориентировочно до конца месяца(+)

712,839

548,074

164,764 15,71

Корректировка за прошлый месяц (-)

870,640

681,874

188,766 15,208

Итого за май 2016 :

2379,469

1831,240

548,229 53,418714

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.04.16 04:00	61143,860	-	50472,920	-	-	951,512
23.05.16 04:00	63683,110	-	52440,030	-	-	1004,434

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монета» Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчета и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата **27.05.2016**