Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9133
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 69 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	110,82	92,48	18,34	77,73	44,84	32,89	6,00	6,00	3,05	18,34			20,48		20,48	-	77,51		1,42			4,47
25.02.16	24,00	*	113,60	95,60	17,99	78,03	45,65	32,38	6,00	6,00	3,10	17,99			20,17		20,17	-	77,81		1,40			4,50
26.02.16	24,00	*	112,01	94,38	17,62	77,86	45,44	32,42	6,00	6,00	3,07	17,62			19,76		19,76	-	77,60		1,37			4,43
27.02.16	24,00		107,91	87,94	19,97	77,75	44,15	33,60	6,00	6,00	2,96	19,97			22,10		22,10	-	77,57		1,55			4,51
28.02.16	24,00	*	112,98	92,62	20,36	77,98	44,85	33,14	6,00	6,00	3,07	20,36			22,57		22,57	-	77,82		1,58			4,66
29.02.16	24,00	*	106,26	87,11	19,14	77,93	44,13	33,80	6,00	6,00	2,95	19,14			21,25		21,25	-	77,67		1,49			4,44
01.03.16	24,00		100,16	78,26	21,90	78,04	41,78	36,26	6,00	6,00	2,84	21,90			24,01		24,01	-	77,89		1,71			4,55
02.03.16	24,00	*	97,18	75,14	22,04	77,99	40,99	36,99	6,00	6,00	2,78	22,04			24,11		24,11	-	77,85		1,72			4,50
03.03.16	24,00	*	99,32	80,11	19,22	77,93	42,28	35,65	6,00	6,00	2,86	19,22			21,26		21,26	-	77,76		1,49			4,36
04.03.16	24,00	*	105,40	85,97	19,44	77,77	43,50	34,27	6,00	6,00	2,95	19,44			21,54		21,54	-	77,56		1,51			4,46
05.03.16	24,00	*	107,79	89,01	18,77	78,04	44,62	33,41	6,00	6,00	2,98	18,77			20,89		20,89	-	77,82		1,46			4,44
06.03.16	24,00	*	71,48	68,27	3,21	75,94	41,21	34,73	6,00	6,00	2,42	3,21			4,53		4,53	-	61,98		0,20			2,61
07.03.16	24,00	*	110,31	87,66	22,66	74,48	42,87	31,61	6,00	6,00	2,78	22,66			24,68		24,68	-	74,34		1,68			4,46
08.03.16	24,00		109,60	87,69	21,91	73,06	42,56	30,50	6,00	6,00	2,68	21,91			23,82		23,82	-	73,04		1,60			4,28
09.03.16	24,00	*	110,72	90,38	20,34	72,92	43,18	29,74	6,00	6,00	2,69	20,34			22,22		22,22	-	72,85		1,48			4,17
10.03.16	24,00	*	107,96	87,75	20,21	73,02	42,57	30,45	6,00	6,00	2,68	20,21			22,08		22,08	-	72,81		1,47			4,15
11.03.16	24,00	*	104,06	85,15	18,91	73,24	42,00	31,24	6,00	6,00	2,66	18,91			20,74		20,74	-	73,11		1,38			4,05
12.03.16	24,00	*	109,18	87,62	21,56	73,53	42,59	30,94	6,00	6,00	2,72	21,56			23,49		23,49	-	73,37		1,58			4,30
13.03.16	24,00		109,72	87,27	22,45	73,32	42,53	30,79	6,00	6,00	2,69	22,45			24,39		24,39	-	73,24		1,64			4,33
14.03.16	24,00		106,56	85,80	20,77	73,91	42,27	31,63	6,00	6,00	2,72	20,77			22,69		22,69	-	73,84		1,53			4,25
15.03.16	24,00		106,79	87,27	19,51	75,31	43,08	32,23	6,00	6,00	2,81	19,51			21,49		21,49	-	75,33		1,47			4,28
16.03.16	24,00	*	110,79	92,14	18,65	75,99	44,16	31,82	6,00	6,00	2,94	18,65			20,70		20,70	-	75,57		1,41			4,35
17.03.16	24,00	*	111,23	91,88	19,36	73,98	43,63	30,36	6,00	6,00	2,79	19,36			21,30		21,30	-	73,99		1,43			4,22
18.03.16	24,00		99,32	80,45	18,87	75,18	42,04	33,15	6,00	6,00	2,67	18,87			20,75		20,75	-	74,97		1,41			4,09
19.03.16	24,00	*	96,69	76,03	20,67	75,23	40,57	34,66	6,00	6,00	2,64	20,67			22,56		22,56	-	75,08		1,55			4,19
20.03.16	24,00		99,91	76,70	23,21	76,63	41,20	35,43	6,00	6,00	2,72	23,21			25,25		25,25	-	76,40		1,77			4,50
21.03.16	24,00	*	100,78	80,87	19,91	76,95	42,25	34,70	6,00	6,00	2,81	19,91			21,92		21,92	-	76,73		1,53			4,34
22.03.16	24,00		99,13	77,87	21,26	76,27	41,34	34,93	6,00	6,00	2,73	21,26	-	-	23,24	-	23,24	-	76,07	-	1,62	-	-	4,34
23.03.16	24,00		99,13	77,87	21,26	76,27	41,34	34,93	6,00	6,00	2,73	21,26	-	-	23,24	-	23,24	-	76,07	-	1,62	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	104,72	85,08	19,64	75,94	42,88	33,06	6,00	6,00	2,81	19,64	-	-	21,63	-	21,63	-	75,30	-	1,49	-	-	4,30
Итого	696,00		3036,78	2467,27	569,51						81,49	569,51	0,00	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00			43,09	0,00	0,00	124,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.01.16 04:00	48247,04	40250,87	13503,62	0,00	13791,80	0,00	1539,01	915,59	-
	18.01.16 04:00	48247,04	40250,87	13503,62	0,00	13791,80	0,00	1539,01	915,59	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **627,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____ г.