

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - Банк  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский з-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за март 2016  
 Договор: 9134-038.1  
 Стронт-Адрес: Александровской Фермы 2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Система подкомпонента: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Узел учета: СЦО-ГВС  
 Код УУТЗ: 033154  
 Рассчитывать совместно с УУТЗ: график: 1507/5

Вычислитель: СТП-943 № 15805  
 Подающий тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0.16 Gmax= 72  
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0.16 Gmax= 72  
 Тр.-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30  
 Тр.чирк. ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0.027 Gmax= 12  
 Тр.подпитки(М5): расходомер: Gmin= Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1-П2в)\*K\*(P2-П2в)  
 летом: Q=M1\*(P1-П2в)\*K\*(P2-П2в)  
 Расчетные нагрузки: Кал/час: Qот=0,6726 Qот.пл.= Qтс=0,2792  
 Договорные нагрузки (кВт.ч): Кал/час: Qтс.г.с.р.= Qтс.г.с.р.=0,1058  
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут: Gот=215,28 Gтс.пот.=0 Gтс=42,24  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти час	НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, P1(с/м2)	P2, P2(с/м2)	Qотпл, Ккал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м3/ч	V4, м3/ч	dVтс, м3/ч	Vпод, м3/ч	T3, С	T4, С	Контрольные данные		Общие теплототре	
																					Qтс.изл., Ккал	Qтс.гвс, Ккал	Qтс.общ., Ккал	Qтс.гвс, Ккал
24.02.16	24,00	527,38	492,31	35,07	81,20	65,75	15,45	7,90	3,80	8,31	32,08	5,56	5,53	26,52	33,01	5,67	27,34	-	79,84	65,27	2,20	2,12	0,08	10,51
25.02.16	24,00	528,65	496,14	32,51	81,54	66,14	15,41	7,90	3,80	8,34	29,55	5,52	5,52	25,10	31,51	5,63	24,76	-	80,07	65,86	2,00	1,92	0,08	10,35
26.02.16	24,00	529,04	495,43	33,61	81,34	65,98	15,36	7,90	3,80	8,31	30,63	5,52	5,52	25,10	31,51	5,63	25,87	-	79,88	65,49	2,09	2,01	0,08	10,40
27.02.16	24,00	530,22	492,41	37,81	81,15	65,71	15,45	7,90	3,80	8,30	34,83	5,52	5,51	29,05	35,83	5,63	30,20	-	79,86	65,21	2,42	2,34	0,08	10,72
28.02.16	24,00	531,17	493,65	37,51	81,43	65,97	15,46	7,90	3,80	8,33	34,55	5,51	5,51	29,05	35,83	5,62	29,94	-	80,15	65,48	2,41	2,33	0,08	10,74
29.02.16	24,00	525,39	490,71	34,68	81,41	65,85	15,56	7,90	3,80	8,34	31,66	5,50	5,50	26,15	32,57	5,61	26,96	-	80,14	65,15	2,16	2,08	0,08	10,51
01.03.16	24,00	522,80	488,20	34,60	81,52	65,68	15,85	7,90	3,80	8,44	31,48	5,50	5,50	25,98	32,39	5,61	26,78	-	80,14	65,15	2,16	2,08	0,08	10,61
02.03.16	24,00	521,01	485,37	35,64	81,47	65,45	16,02	7,90	3,80	8,48	32,49	5,49	5,49	27,00	33,43	5,60	27,84	-	80,06	64,90	2,25	2,16	0,08	10,73
03.03.16	24,00	522,05	485,80	36,25	81,45	65,52	15,94	7,90	3,80	8,45	33,11	5,48	5,48	27,63	34,07	5,59	28,48	-	80,11	65,03	2,30	2,21	0,08	10,74
04.03.16	24,00	523,71	488,68	35,03	81,30	65,54	15,76	7,90	3,80	8,40	33,11	5,47	5,47	27,77	34,20	5,58	28,63	-	79,89	65,04	2,20	2,12	0,08	10,60
05.03.16	24,00	528,28	492,01	36,27	81,53	65,91	15,62	7,90	3,80	8,38	33,24	5,47	5,47	27,77	34,20	5,58	28,63	-	80,14	65,40	2,31	2,23	0,08	10,69
06.03.16	24,00	525,45	490,67	34,78	80,49	65,28	15,22	7,90	3,80	8,16	31,77	5,46	5,46	26,30	32,66	5,57	27,09	-	79,00	64,78	2,16	2,08	0,07	10,32
07.03.16	24,00	527,30	491,20	36,10	81,89	67,89	14,50	7,90	3,80	8,80	33,09	5,48	5,48	27,62	33,97	5,58	28,39	-	76,46	62,90	2,19	2,11	0,07	9,98
08.03.16	24,00	526,27	487,53	38,75	76,43	62,29	14,14	7,90	3,80	7,55	35,76	5,46	5,46	30,30	36,68	5,55	31,13	-	75,30	61,82	2,36	2,28	0,07	9,90
09.03.16	24,00	524,73	488,65	36,08	76,45	62,43	14,05	7,90	3,80	7,52	33,07	5,45	5,45	27,62	33,92	5,55	28,37	-	75,21	61,96	2,15	2,08	0,07	9,67
10.03.16	24,00	523,66	487,83	35,82	76,45	62,43	14,05	7,90	3,80	7,53	32,75	5,45	5,45	27,30	33,59	5,55	28,05	-	75,25	62,04	2,13	2,05	0,07	9,66
11.03.16	24,00	522,50	487,11	35,39	76,71	62,54	14,17	7,90	3,80	7,57	32,30	5,44	5,44	26,86	33,13	5,54	27,59	-	75,44	62,15	2,10	2,03	0,07	9,66
12.03.16	24,00	527,38	487,79	39,60	76,97	62,79	14,18	7,90	3,80	7,58	36,55	5,44	5,44	31,12	37,51	5,54	31,97	-	75,81	62,41	2,43	2,36	0,07	10,01
13.03.16	24,00	526,68	486,76	39,92	76,74	62,63	14,11	7,90	3,80	7,53	36,89	5,43	5,43	31,46	37,85	5,53	32,32	-	75,62	62,25	2,45	2,38	0,07	9,98
14.03.16	24,00	523,33	487,01	36,33	77,38	63,02	14,36	7,90	3,80	7,66	33,23	5,43	5,43	27,80	34,11	5,54	28,57	-	76,22	62,64	2,19	2,12	0,07	9,85
15.03.16	24,00	527,60	490,84	36,76	78,88	64,14	14,75	7,90	3,80	7,91	33,71	5,43	5,43	28,29	34,64	5,53	29,11	-	77,90	63,73	2,28	2,20	0,08	10,19
16.03.16	24,00	531,05	495,10	35,95	79,61	64,87	14,74	7,90	3,80	7,98	32,99	5,40	5,40	27,59	33,90	5,50	28,40	-	78,11	64,51	2,23	2,16	0,07	10,21
17.03.16	24,00	528,11	492,75	35,36	77,39	63,27	14,13	7,90	3,80	7,61	32,41	5,41	5,41	27,00	33,27	5,51	27,76	-	76,35	62,92	2,13	2,06	0,07	9,74
18.03.16	24,00	522,45	484,20	38,24	78,66	63,94	14,72	7,90	3,80	7,82	35,05	5,42	5,42	29,63	36,20	5,52	30,48	-	77,38	63,55	2,37	2,29	0,08	10,18
19.03.16	24,00	518,98	479,75	39,23	78,70	63,70	15,00	7,90	3,80	7,87	36,04	5,41	5,41	30,63	37,03	5,51	31,52	-	77,65	63,31	2,46	2,38	0,08	10,33
20.03.16	24,00	519,92	479,99	39,93	80,14	64,75	15,39	7,90	3,80	8,09	36,73	5,40	5,40	31,33	37,76	5,50	32,26	-	78,67	64,36	2,54	2,46	0,08	10,64
21.03.16	24,00	520,28	483,55	36,73	80,55	65,08	15,47	7,90	3,80	8,18	33,58	5,40	5,40	28,18	34,53	5,50	29,02	-	79,07	64,63	2,31	2,23	0,08	10,49
22.03.16	24,00	512,76	475,42	37,34	80,47	65,19	15,29	7,90	3,80	7,97	34,06	5,40	5,40	28,67	35,03	5,50	29,53	-	79,13	64,36	2,35	2,27	0,08	10,32
23.03.16	24,00	489,18	454,13	35,06	80,37	65,08	15,30	7,90	3,80	8,03	31,66	5,37	5,37	26,29	32,55	5,47	27,08	-	79,04	63,67	2,16	2,08	0,08	9,81
Среднее	24,00	523,70	487,28	36,43	79,51	64,49	15,02	7,90	3,80	8,00	33,35	5,45	5,45	27,90	34,27	5,56	28,72	-	78,20	64,00	2,26	2,18	0,08	10,26
Итого	696,00	15187,32	14130,99	1056,33							232,06	967,21	158,19	809,02	993,96	1617,22	832,74	0,00			65,47	63,22	2,25	297,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Ккал)	Q ГВС (Ккал)	Траб, ч
23.03.16 22:00	349176,16	32624,85	85995,97	61443,63	8595,83					

Период расчета по среднему: 23.03.16 22:00

Количество теплоты энергии, рассчитанное по среднему: 8595,83 Ккал

Объем теплотоснабжения, рассчитанный по среднему: 62,99 куб.м

Период расчета по договору: 23.03.16 22:00

Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: -0,23 Ккал

Итого по приборам учета: 297,30 Ккал

Итого по приборам учета с учетом корректировок: 832,74 Ккал

Q ГВС излива: 62,99 куб.м

0,25 °C = -0,23 Ккал  
 297,30 Ккал  
 832,74 Ккал  
 62,99 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 1222  
 09.03.16

АО "ДомТелеком"  
 для отчета

ГУИ "СТЭК СПб"  
 печать энергосбыта  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО  
 « 28 МАР 2016 »  
 КРЫНДАЧ Т.В.

ТЗ ЗАВЫШЕНА  
 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ  
 ТЕКСТУАЛЬНО

Строчный расход со расхода не издан. и сущ. Тр. график  
 на 2% млрд. (Автомат. все. арх.)  
 с расхода