

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский эд

Установленные приборы:
 Выходящие: ВКСТ-7 № 253411
 Подходящие: ПРЭМ 40
 Обратные: ПРЭМ 40
 Тр-д: ГВС(М3):
 Тр-д: ГВС(М4):
 Тр-подпитки(У5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)/k*(t1-t2) лет: Q=M1*(t1-t2)/k*(t1-t2)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (смена):
 Gmin= 0,1
 Gmax= 45
 Gmin= 0,1
 Gmax= 45
 Gmin= 0,12
 Gmax= 30
 Gmin= 0,1
 Gmax= 30

Qот=0,347 Qвент= Qвент*0,1558
 Qвент.гвс.ср= Qвент.гвс.ср*0,089
 Gот=104,64 Gвент.от=0 Gвс.ср=35,52
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ti	T1	T2	C	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплотворные Q общ.
												V3	V4	dVгвс	Уплот	T3	T4	Qгвс.изл.	Qгвс.Гкал.	
24.02.16	24,00	138,02	144,19	13,83	79,98	33,60	7,00	5,00	4,85	13,83	-	16,75	-	16,75	-	79,86	-	1,10	-	5,96
25.02.16	24,00	159,01	144,24	14,77	80,35	46,78	7,00	5,00	4,85	14,77	-	17,69	-	17,69	-	80,23	-	1,18	-	6,04
26.02.16	24,00	159,08	144,98	14,10	80,13	46,77	7,00	5,00	4,84	14,10	-	16,97	-	16,97	-	80,01	-	1,13	-	5,97
27.02.16	24,00	158,21	141,60	16,61	79,87	46,02	7,00	5,00	4,80	16,61	-	19,45	-	19,45	-	79,76	-	1,32	-	6,13
28.02.16	24,00	161,46	144,23	17,23	80,28	46,62	7,00	5,00	4,86	17,23	-	20,32	-	20,32	-	80,17	-	1,38	-	6,24
29.02.16	24,00	159,03	142,64	16,39	80,17	46,26	7,00	5,00	4,84	16,39	-	19,48	-	19,48	-	80,05	-	1,31	-	6,15
01.03.16	24,00	160,00	143,82	16,18	80,28	46,09	7,00	5,00	4,92	16,18	-	19,17	-	19,17	-	80,16	-	1,30	-	6,22
02.03.16	24,00	159,50	143,11	16,39	80,21	45,69	7,00	5,00	4,95	16,39	-	19,54	-	19,54	-	80,09	-	1,31	-	6,26
03.03.16	24,00	158,62	143,48	15,14	80,20	46,05	7,00	5,00	4,91	15,14	-	18,25	-	18,25	-	80,08	-	1,21	-	6,12
04.03.16	24,00	158,00	144,09	14,01	80,02	46,22	7,00	5,00	4,88	14,01	-	17,02	-	17,02	-	79,91	-	1,12	-	6,00
05.03.16	24,00	159,52	145,38	14,14	80,32	46,59	7,00	5,00	4,91	14,14	-	17,08	-	17,08	-	80,21	-	1,13	-	6,04
06.03.16	24,00	159,81	145,59	14,22	79,08	46,28	7,00	5,00	4,76	14,22	-	17,14	-	17,14	-	78,96	-	1,12	-	5,90
07.03.16	24,00	162,31	145,30	17,01	76,57	31,33	7,00	5,00	4,56	17,01	-	19,71	-	19,71	-	76,50	-	1,30	-	5,86
08.03.16	24,00	162,07	144,10	17,97	75,35	44,71	7,00	5,00	4,42	17,97	-	20,55	-	20,55	-	75,24	-	1,35	-	5,77
09.03.16	24,00	160,13	144,28	15,85	75,38	44,94	7,00	5,00	4,39	15,85	-	18,39	-	18,39	-	75,28	-	1,19	-	5,59
10.03.16	24,00	161,48	143,75	17,73	75,39	45,06	7,00	5,00	4,36	17,73	-	20,38	-	20,38	-	75,31	-	1,34	-	5,70
11.03.16	24,00	159,50	143,72	15,78	75,69	45,22	7,00	5,00	4,38	15,78	-	18,44	-	18,44	-	75,59	-	1,19	-	5,58
12.03.16	24,00	160,62	144,16	16,46	75,90	45,37	7,00	5,00	4,40	16,46	-	19,12	-	19,12	-	75,81	-	1,25	-	5,65
13.03.16	24,00	165,09	143,71	21,38	75,67	45,03	7,00	5,00	4,41	21,38	-	24,25	-	24,25	-	75,56	-	1,62	-	6,02
14.03.16	24,00	159,85	143,08	16,77	76,42	45,18	7,00	5,00	4,47	16,77	-	19,45	-	19,45	-	76,29	-	1,28	-	5,75
15.03.16	24,00	159,36	145,23	14,13	77,93	45,98	7,00	5,00	4,64	14,13	-	16,90	-	16,90	-	77,79	-	1,10	-	5,74
16.03.16	24,00	160,98	144,78	16,20	78,12	45,94	7,00	5,00	4,66	16,20	-	19,02	-	19,02	-	78,05	-	1,26	-	5,93
17.03.16	24,00	162,71	145,19	17,52	76,47	45,47	7,00	5,00	4,51	17,52	-	20,22	-	20,22	-	76,35	-	1,34	-	5,85
18.03.16	24,00	158,34	142,25	16,09	77,41	45,27	7,00	5,00	4,58	16,09	-	18,82	-	18,82	-	77,31	-	1,24	-	5,82
19.03.16	24,00	157,02	140,57	16,45	77,75	44,73	7,00	5,00	4,65	16,45	-	19,40	-	19,40	-	77,62	-	1,28	-	5,93
20.03.16	24,00	161,66	140,84	20,82	78,76	45,09	7,00	5,00	4,75	20,82	-	23,70	-	23,70	-	78,68	-	1,64	-	6,39
21.03.16	24,00	158,76	143,35	15,41	79,51	45,98	7,00	5,00	4,81	15,41	-	18,36	-	18,36	-	79,41	-	1,22	-	6,04
22.03.16	24,00	158,88	144,41	14,47	79,10	45,99	7,00	5,00	4,79	14,47	-	17,37	-	17,37	-	79,00	-	1,14	-	5,93
23.03.16	24,00	161,62	145,58	16,04	79,40	46,34	7,00	5,00	4,82	16,04	-	18,89	-	18,89	-	79,27	-	1,27	-	6,09
Среднее	24,00	160,03	143,85	16,18	78,33	45,77	7,00	5,00	4,69	16,18	-	19,03	-	19,03	-	78,23	-	1,26	-	5,95
Итого	696,00	4640,74	4171,65	469,09					1,36	469,09	0,00	551,83	0,00	551,83	0,00	36,65	0,00			172,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.02.16 02:00	24.03.16 04:00									
Период расчета по среднему:	сутки										
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:	Гкал;										
Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:	куб.м;										
Период расчета по договору:	0,25 °С										
Корректировка на температуру холодной воды:	-0,14 Гкал										
Итого по приборам учета:	172,52 Гкал										
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок 551,83 куб.м.										

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассмотреть совместно с УУТЭ:
 график: 150/70
 Тух, гр.С= 0,29

Приборы УУТЭ поверены до
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: ТСПН
 Термодатчик: ТСПН
 Термодатчик: ТСПН

Открытый документ
 АО "ДомТелеком"
 филиал "Энергосбыт"
 для учета тепловой энергии
 Отдел экплуатации КУУЭ
 печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 30 МАР 2016