Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9139 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 9 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207225 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	95,34	76,46	18,88	79,53	44,85	34,68	7,00	5,00	2,52	21,02	-	-	21,57	-	21,57	-	77,72	-	1,63			4,16
25.02.16	24,00	-	96,68	77,19	19,49	79,89	45,18	34,71	7,00	5,00	2,54	21,66	-	-	22,25	-	22,25	-	78,53	-	1,70			4,24
26.02.16	24,00	-	94,02	77,29	16,73	79,63	45,08	34,55	7,00	5,00	2,55	18,54	-	-	19,06	-	19,06	-	78,61	-	1,46			4,01
27.02.16	24,00	-	96,45	75,01	21,44	79,47	44,81	34,66	7,00	5,00	2,51	23,23	-	-	23,83	-	23,83	-	77,19	-	1,80			4,31
28.02.16	24,00	-	96,97	75,51	21,46	79,81	45,16	34,65	7,00	5,00	2,54	23,28	-	-	23,87	-	23,87	-	76,89	-	1,79			4,33
29.02.16	24,00	-	95,49	74,92	20,57	79,68	44,84	34,84	7,00	5,00	2,53	22,29	-	-	22,88	-	22,88	-	77,13	-	1,72			4,25
01.03.16	24,00	-	91,26	71,56	19,70	79,80	43,42	36,38	7,00	5,00	2,54	21,17	-	-	21,73	-	21,73	-	77,26	-	1,64			4,18
02.03.16	24,00	-	89,41	69,00	20,41	79,72	42,60	37,12	7,00	5,00	2,53	21,90	-	-	22,44	-	22,44	-	75,74	-	1,66			4,19
03.03.16	24,00	-	91,91	69,83	22,08	79,75	42,98	36,77	7,00	5,00	2,52	23,49	-	-	24,14	-	24,14	-	77,03	-	1,81			4,33
04.03.16	24,00	-	91,80	71,20	20,60	79,56	43,48	36,08	7,00	5,00	2,52	22,08	-	-	22,69	-	22,69	-	76,41	-	1,69			4,21
05.03.16	24,00	-	93,98	71,31	22,67	79,90	44,08	35,82	7,00	5,00	2,51	24,16	-	-	24,83	-	24,83	-	76,67	-	1,85			4,37
06.03.16	24,00	-	66,40	64,29	2,11	78,18	42,42	35,76	7,00	5,00	0,84	26,99	-	-	27,50	-	27,50	-	60,56	-	1,63			2,47
07.03.16	24,00	-	93,55	71,31	22,24	76,24	42,84	33,40	7,00	5,00	2,32	23,87	-	-	24,46	-	24,46	-	73,39	-	1,76			4,08
08.03.16	24,00	-	94,16	68,66	25,50	74,96	42,48	32,48	7,00	5,00	2,23	27,00	-	-	27,60	-	27,60	-	70,76	-	1,91			4,14
09.03.16	24,00	-	92,48	70,53	21,95	74,91	42,75	32,16	7,00	5,00	2,25	23,45	-	-	23,98	-	23,98	-	70,92	-	1,66			3,91
10.03.16	24,00	-	90,97	71,43	19,54	74,91	42,60	32,31	7,00	5,00	2,25	21,09	-	-	21,61	-	21,61	-	72,06	-	1,52			3,77
11.03.16	24,00	-	91,34	71,21	20,13	75,21	42,38	32,83	7,00	5,00	2,28	21,65	-	-	22,19	-	22,19	-	72,84	-	1,58			3,85
12.03.16	24,00	-	92,50	71,22	21,28	75,42	42,57	32,85	7,00	5,00	2,30	22,85	-	-	23,42	-	23,42	-	72,28	-	1,65			3,95
13.03.16	24,00	-	93,28	68,20	25,08	75,17	42,63	32,54	7,00	5,00	2,26	26,56	-	-	27,14	-	27,14	-	69,60	-	1,85			4,11
14.03.16	24,00	-	91,94	71,71	20,23	75,92	42,66	33,26	7,00	5,00	2,31	21,87	-	-	22,40	-	22,40	-	73,68	-	1,61			3,92
15.03.16	24,00	-	91,60	73,41	18,19	77,45	43,23	34,22	7,00	5,00	2,42	19,92	-	-	20,41	-	20,41	-	75,56	-	1,51			3,92
16.03.16	24,00	-	94,64	73,48	21,16	77,68	44,05	33,63	7,00	5,00	2,42	22,82	-	-	23,41	-	23,41	-	74,38	-	1,70			4,12
17.03.16	24,00	-	92,71	73,08	19,63	75,98	43,43	32,55	7,00	5,00	2,30	21,25	-	-	21,78	-	21,78	-	73,72	-	1,57			3,87
18.03.16	24,00	-	90,35	70,47	19,88	76,97	42,82	34,15	7,00	5,00	2,35	21,46	-	-	22,00	-	22,00	-	74,22	-	1,60			3,94
19.03.16	24,00	-	90,72	67,74	22,98	77,34	42,04	35,30	7,00	5,00	2,38	24,45	-	-	25,06	-	25,06	-	73,22	-	1,79			4,17
20.03.16	24,00	-	91,72	65,63	26,09	78,31	42,57	35,74	7,00	5,00	2,41	27,61	-	-	28,24	-	28,24	-	71,65	-	1,98			4,39
21.03.16	24,00	-	91,30	70,50	20,80	79,06	43,12	35,94	7,00	5,00	2,47	22,36	-	-	22,97	-	22,97	-	76,60	-	1,71			4,18
22.03.16	24,00	-	90,16	70,99	19,17	78,69	42,96	35,73	7,00	5,00	2,47	20,77	-	-	21,34	-	21,34	-	76,28	-	1,58			4,05
23.03.16	24,00	-	91,98	70,93	21,05	78,96	43,13	35,83	7,00	5,00	2,48	22,67	-	-	23,25	-	23,25	-	76,03	-	1,72			4,21
Среднее	24,00	-	91,90	71,52	20,38	77,87	43,35	34,52	7,00	5,00	2,36	22,81	-	-	23,38	-	23,38	-	74,38	-	1,69	-	-	4,06
Итого	696,00		2665,11	2074,07	591,04						68,55	661,46	0,00	0,00	678,05	0,00	678,05	0,00			49,07	0,00	0,00	117,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	31018,42	23941,79	8220,70	-	8404,71	-	1049,51	-	-
	24.03.16 04:00	33686,10	26018,55	8882,08	-	9082,68	-	1167,22	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **678,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 печать энергосбыта «___» _____ г.