Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8818 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 1361/2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | | 141,80 | 116,16 | 25,64 | 79,32 | 40,19 | 39,13 | 5,00 | 4,00 | 4,57 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 26,26 | - | 78,87 | 0,00 | 2,01 | | | 6,58 |
| 25.02.16 | 24,00 | | 141,96 | 117,07 | 24,88 | 79,67 | 40,55 | 39,13 | 5,00 | 4,00 | 4,60 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 25,48 | - | 79,24 | 0,00 | 1,96 | | | 6,57 |
| 26.02.16 | 24,00 | | 140,10 | 116,82 | 23,28 | 79,46 | 40,41 | 39,05 | 5,00 | 4,00 | 4,59 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | 0,00 | 23,81 | - | 78,93 | 0,00 | 1,83 | | | 6,42 |
| 27.02.16 | 24,00 | | 140,82 | 115,65 | 25,18 | 79,28 | 39,89 | 39,38 | 5,00 | 4,00 | 4,58 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 25,69 | 0,00 | 25,69 | - | 78,81 | 0,00 | 1,97 | | | 6,55 |
| 28.02.16 | 24,00 | | 145,08 | 115,06 | 30,02 | 79,59 | 39,85 | 39,74 | 5,00 | 4,00 | 4,61 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 30,54 | 0,00 | 30,54 | - | 79,33 | 0,00 | 2,36 | | | 6,97 |
| 29.02.16 | 24,00 | | 138,02 | 113,20 | 24,83 | 79,47 | 39,46 | 40,01 | 5,00 | 4,00 | 4,55 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 0,00 | 25,44 | - | 78,95 | 0,00 | 1,95 | | | 6,51 |
| 01.03.16 | 24,00 | | 137,09 | 112,07 | 25,02 | 79,58 | 38,58 | 41,00 | 5,00 | 4,00 | 4,61 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 25,68 | - | 79,20 | 0,00 | 1,98 | | | 6,59 |
| 02.03.16 | 24,00 | | 136,57 | 111,63 | 24,95 | 79,53 | 38,20 | 41,33 | 5,00 | 4,00 | 4,64 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 0,00 | 25,44 | - | 79,12 | 0,00 | 1,96 | | | 6,60 |
| 03.03.16 | 24,00 | | 135,75 | 112,30 | 23,45 | 79,51 | 38,39 | 41,12 | 5,00 | 4,00 | 4,64 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | 23,95 | 0,00 | 23,95 | - | 79,07 | 0,00 | 1,84 | | | 6,49 |
| 04.03.16 | 24,00 | | 140,04 | 111,98 | 28,07 | 79,43 | 38,74 | 40,69 | 5,00 | 4,00 | 4,59 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 28,66 | - | 79,05 | 0,00 | 2,20 | | | 6,79 |
| 05.03.16 | 24,00 | | 138,03 | 113,17 | 24,86 | 79,65 | 39,46 | 40,19 | 5,00 | 4,00 | 4,58 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 25,39 | - | 79,23 | 0,00 | 1,96 | | | 6,53 |
| 06.03.16 | 24,00 | | 136,00 | 112,86 | 23,14 | 78,69 | 39,56 | 39,13 | 5,00 | 4,00 | 4,44 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 0,00 | 23,64 | - | 78,12 | 0,00 | 1,80 | | | 6,24 |
| 07.03.16 | 24,00 | | 138,37 | 112,42 | 25,95 | 76,17 | 38,90 | 37,27 | 5,00 | 4,00 | 4,22 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 26,48 | 0,00 | 26,48 | - | 75,57 | 0,00 | 1,95 | | | 6,17 |
| 08.03.16 | 24,00 | | 140,28 | 110,93 | 29,35 | 74,72 | 38,38 | 36,34 | 5,00 | 4,00 | 4,05 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 29,94 | - | 74,45 | 0,00 | 2,17 | | | 6,23 |
| 09.03.16 | 24,00 | | 136,42 | 112,89 | 23,52 | 74,66 | 38,76 | 35,90 | 5,00 | 4,00 | 4,07 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | - | 74,25 | 0,00 | 1,74 | | | 5,81 |
| 10.03.16 | 24,00 | | 138,42 | 113,20 | 25,22 | 74,68 | 38,64 | 36,05 | 5,00 | 4,00 | 4,11 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 25,74 | - | 74,13 | 0,00 | 1,86 | | | 5,97 |
| 11.03.16 | 24,00 | | 137,49 | 113,82 | 23,66 | 74,88 | 38,64 | 36,24 | 5,00 | 4,00 | 4,14 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 0,00 | 24,22 | - | 74,48 | 0,00 | 1,76 | | | 5,90 |
| 12.03.16 | 24,00 | | 139,24 | 114,25 | 24,99 | 75,16 | 38,85 | 36,30 | 5,00 | 4,00 | 4,16 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | - | 74,69 | 0,00 | 1,87 | | | 6,03 |
| 13.03.16 | 24,00 | | 145,55 | 111,44 | 34,12 | 75,01 | 38,49 | 36,52 | 5,00 | 4,00 | 4,09 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | - | 74,66 | 0,00 | 2,54 | | | 6,63 |
| 14.03.16 | 24,00 | | 137,64 | 113,56 | 24,07 | 75,56 | 38,56 | 37,00 | 5,00 | 4,00 | 4,21 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | - | 75,17 | 0,00 | 1,82 | | | 6,02 |
| 15.03.16 | 24,00 | | 139,23 | 115,03 | 24,21 | 77,03 | 39,18 | 37,85 | 5,00 | 4,00 | 4,37 | 24,09 | 0,00 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 24,74 | - | 76,82 | 0,00 | 1,85 | | | 6,22 |
| 16.03.16 | 24,00 | | 141,28 | 116,32 | 24,97 | 77,75 | 39,80 | 37,96 | 5,00 | 4,00 | 4,47 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 25,18 | - | 77,00 | 0,00 | 1,89 | | | 6,36 |
| 17.03.16 | 24,00 | | 138,15 | 115,77 | 22,38 | 75,60 | 39,18 | 36,42 | 5,00 | 4,00 | 4,23 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 22,86 | - | 75,34 | 0,00 | 1,68 | | | 5,91 |
| 18.03.16 | 24,00 | | 137,43 | 113,35 | 24,08 | 76,80 | 38,81 | 37,99 | 5,00 | 4,00 | 4,34 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 0,00 | 24,51 | - | 76,29 | 0,00 | 1,82 | | | 6,16 |
| 19.03.16 | 24,00 | | 137,56 | 111,47 | 26,09 | 76,85 | 37,98 | 38,88 | 5,00 | 4,00 | 4,40 | 25,33 | 0,00 | 0,00 | 26,01 | 0,00 | 26,01 | - | 76,58 | 0,00 | 1,94 | | | 6,34 |
| 20.03.16 | 24,00 | | 140,65 | 111,14 | 29,51 | 78,28 | 38,10 | 40,17 | 5,00 | 4,00 | 4,51 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 29,98 | - | 77,59 | 0,00 | 2,26 | | | 6,78 |
| 21.03.16 | 24,00 | | 137,67 | 113,33 | 24,34 | 78,63 | 38,65 | 39,97 | 5,00 | 4,00 | 4,57 | 24,09 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 0,00 | 24,75 | - | 78,05 | 0,00 | 1,88 | | | 6,45 |
| 22.03.16 | 24,00 | | 135,44 | 113,38 | 22,06 | 78,59 | 38,79 | 39,80 | 5,00 | 4,00 | 4,55 | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 | - | 78,00 | 0,00 | 1,70 | | | 6,25 |
| 23.03.16 | 24,00 | | 138,59 | 113,54 | 25,05 | 78,57 | 38,92 | 39,65 | 5,00 | 4,00 | 4,54 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 25,40 | - | 78,32 | 0,00 | 1,94 | | | 6,47 |
| Среднее | 24,00 | - | 138,99 | 113,58 | 25,41 | 77,66 | 39,03 | 38,63 | 5,00 | 4,00 | 4,42 | 25,23 | - | - | 25,91 | - | 25,91 | - | 77,22 | - | 1,95 | - | - | 6,36 |
| Итого | 696,00 | | 4030,68 | 3293,80 | 736,89 | | | | | | 128,04 | 731,70 | 0,00 | 0,00 | 751,46 | 0,00 | 751,46 | 0,00 | | | 56,49 | 0,00 | 0,00 | 184,53 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.16 00:00 | 125681,44 | 102443,77 | 26756,79 | 0,00 | 27367,71 | 0,00 | 4903,47 | 1873,81 | - |
| | 23.03.16 22:00 | 129699,10 | 105728,69 | 27484,41 | 0,00 | 28114,97 | 0,00 | 5087,31 | 1929,98 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,21 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **184,32** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **751,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта