Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	98,51	88,68	9,83	78,72	52,51	26,21	7,00	5,00	2,59	55,35	48,63	6,72	56,88	49,56	7,32	-	78,48	63,33	0,51			3,10
25.02.16	24,00	-	99,09	89,04	10,05	79,09	52,86	26,23	7,00	5,00	2,61	55,80	48,77	7,03	57,32	49,72	7,60	-	78,86	63,73	0,53			3,13
26.02.16	24,00	-	99,44	88,73	10,71	78,92	52,96	25,96	7,00	5,00	2,59	56,19	48,54	7,65	57,71	49,49	8,22	-	78,68	63,62	0,57			3,15
27.02.16	24,00	-	99,04	87,67	11,37	78,74	52,42	26,32	7,00	5,00	2,62	56,15	47,89	8,26	57,70	48,81	8,89	-	78,49	63,33	0,59			3,21
28.02.16	24,00	-	100,15	86,77	13,38	79,08	52,60	26,48	7,00	5,00	2,66	57,47	47,19	10,28	59,07	48,10	10,97	-	78,85	63,55	0,70			3,36
29.02.16	24,00	-	98,92	88,04	10,88	79,03	52,54	26,49	7,00	5,00	2,63	55,92	48,15	7,77	57,45	49,07	8,38	-	78,77	63,52	0,57			3,20
01.03.16	24,00	-	98,69	87,33	11,36	79,13	51,91	27,22	7,00	5,00	2,69	55,90	47,68	8,22	57,45	48,63	8,82	-	78,87	63,07	0,59			3,28
02.03.16	24,00	-	99,29	85,92	13,37	79,10	51,79	27,31	7,00	5,00	2,72	56,90	46,70	10,20	58,49	47,61	10,88	-	78,86	62,98	0,69			3,41
03.03.16	24,00	-	98,02	87,72	10,30	79,10	52,23	26,87	7,00	5,00	2,65	55,17	48,00	7,17	56,69	48,91	7,78	-	78,85	63,15	0,53			3,18
04.03.16	24,00	-	98,90	87,33	11,57	79,02	52,11	26,91	7,00	5,00	2,67	56,12	47,68	8,44	57,68	48,60	9,08	-	78,79	63,29	0,60			3,27
05.03.16	24,00	-	99,52	87,90	11,62	79,30	52,94	26,36	7,00	5,00	2,63	56,48	47,97	8,51	58,06	48,91	9,15	-	79,07	63,65	0,61			3,24
06.03.16	24,00	-	99,92	87,70	12,22	78,31	52,44	25,87	7,00	5,00	2,59	56,92	47,83	9,09	58,49	48,74	9,75	-	78,09	63,18	0,64			3,23
07.03.16	24,00	-	99,56	87,67	11,89	75,73	51,16	24,57	7,00	5,00	2,46	56,54	47,84	8,70	58,00	48,68	9,32	-	75,49	61,46	0,60			3,06
08.03.16	24,00	-	98,84	85,97	12,87	73,08	49,56	23,52	7,00	5,00	2,33	56,41	46,78	9,63	57,78	47,57	10,21	-	72,86	59,47	0,64			2,96
09.03.16	24,00	-	99,42	87,29	12,13	72,62	49,59	23,03	7,00	5,00	2,29	56,47	47,62	8,85	57,82	48,38	9,44	-	72,41	59,04	0,60			2,89
10.03.16	24,00	-	100,15	87,49	12,66	73,20	49,69	23,51	7,00	5,00	2,36	56,94	47,68	9,26	58,31	48,47	9,84	-	72,98	59,39	0,62			2,98
11.03.16	24,00	-	99,82	88,42	11,40	73,79	50,04	23,75	7,00	5,00	2,37	56,22	48,35	7,87	57,61	49,15	8,46	-	73,57	59,82	0,57			2,94
12.03.16	24,00	-	101,90	87,23	14,67	74,27	50,18	24,09	7,00	5,00	2,46	58,59	47,35	11,24	60,04	48,16	11,88	-	74,05	60,41	0,73			3,19
13.03.16	24,00	-	99,87	86,27	13,60	74,13	49,96	24,17	7,00	5,00	2,42	56,96	46,91	10,05	58,38	47,71	10,67	-	73,91	60,10	0,68			3,10
14.03.16	24,00	-	100,06	88,33	11,73	74,83	50,42	24,41	7,00	5,00	2,45	56,42	48,21	8,21	57,82	49,06	8,76	-	74,61	60,58	0,59			3,04
15.03.16	24,00	-	102,05	89,43	12,62	76,36	51,51	24,85	7,00	5,00	2,54	57,78	48,78	9,00	59,30	49,68	9,62	-	76,15	61,79	0,65			3,19
16.03.16	24,00	-	102,57	90,11	12,46	76,98	51,92	25,06	7,00	5,00	2,58	58,09	49,16	8,93	59,61	50,07	9,54	-	76,73	62,54	0,64			3,22
17.03.16	24,00	-	101,59	89,11	12,48	75,02	51,04	23,98	7,00	5,00	2,44	57,66	48,77	8,89	59,13	49,60	9,53	-	74,81	60,94	0,64			3,08
18.03.16	24,00	-	99,86	87,34	12,52	76,10	51,15	24,95	7,00	5,00	2,50	56,84	47,60	9,24	58,32	48,40	9,92	-	75,85	61,44	0,64			3,14
19.03.16	24,00	-	99,42	85,79	13,63	76,25	50,62	25,63	7,00	5,00	2,55	56,83	46,64	10,19	58,34	47,44	10,90	-	76,01	61,19	0,69			3,24
20.03.16	24,00	-	99,76	85,07	14,69	77,55	51,17	26,38	7,00	5,00	2,64	57,37	46,12	11,25	58,90	46,94	11,96	-	77,29	62,16	0,75			3,39
21.03.16	24,00	-	99,68	86,07	13,61	76,63	50,98	25,65	7,00	5,00	2,56	57,01	46,79	10,23	58,52	47,59	10,93	-	76,38	61,60	0,69	-	-	3,25
22.03.16	24,00	-	99,68	86,07	13,61	76,63	50,98	25,65	7,00	5,00	2,56	57,01	46,79	10,23	58,52	47,59	10,93	-	76,38	61,60	0,69	-	-	3,25
23.03.16	24,00	-	99,68	86,07	13,61	76,63	50,98	25,65	7,00	5,00	2,56	57,01	46,79	10,23	58,52	47,59	10,93	-	76,38	61,60	0,69	-	-	3,25
Среднее	24,00	-	99,77	87,47	12,31	76,81	51,39	25,42	7,00	5,00	2,54	56,71	47,70	9,01	58,20	48,56	9,64	-	76,57	61,91	0,63	-	-	3,17
Итого	696,00		2893,40	2536,55	356,85						73,71	1644,53	1383,20	261,33	1687,91	1408,24	279,67	0,00			18,23	0,00	0,00	91,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	8670,17	7080,41	5122,13	4388,97	5269,24	4477,79	305,50	-	-
	24.03.16 02:00	11526,79	9403,62	6744,73	5756,30	6934,74	5870,08	405,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,08 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,86** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **279,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.