Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,321	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,0673		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=96,72	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	130,81	114,63	16,18	77,90	52,05	25,85	7,00	5,00	2,80	18,31	-	-	18,81	-	18,81	-	77,69	-	1,43			4,23
25.02.16	24,00	-	131,65	116,52	15,13	78,25	52,52	25,73	7,00	5,00	2,84	17,27	-	-	17,74	-	17,74	-	78,04	-	1,35			4,19
26.02.16	24,00	-	130,46	115,75	14,71	78,03	52,28	25,75	7,00	5,00	2,82	16,92	-	-	17,39	-	17,39	-	77,77	-	1,32			4,13
27.02.16	24,00	-	131,67	114,39	17,28	77,80	51,77	26,03	7,00	5,00	2,81	19,58	-	-	20,10	-	20,10	-	77,58	-	1,52			4,33
28.02.16	24,00	-	133,32	114,39	18,93	78,19	51,97	26,22	7,00	5,00	2,82	21,29	-	-	21,89	-	21,89	-	78,04	-	1,66			4,48
29.02.16	24,00	-	130,67	114,70	15,97	78,00	51,83	26,17	7,00	5,00	2,83	18,29	-	-	18,79	-	18,79	-	77,70	-	1,42			4,25
01.03.16	24,00	-	129,84	114,42	15,42	78,00	51,45	26,55	7,00	5,00	2,87	17,76	-	-	18,23	-	18,23	-	77,82	-	1,38			4,25
02.03.16	24,00	-	130,08	113,54	16,54	77,94	51,13	26,81	7,00	5,00	2,88	18,76	-	-	19,27	-	19,27	-	77,79	-	1,46			4,34
03.03.16	24,00	-	130,36	113,81	16,55	77,99	51,32	26,67	7,00	5,00	2,86	18,85	-	-	19,37	-	19,37	-	77,84	-	1,47			4,33
04.03.16	24,00	-	130,52	114,35	16,17	77,90	51,52	26,38	7,00	5,00	2,85	18,37	-	-	18,89	-	18,89	-	77,71	-	1,43			4,28
05.03.16	24,00	-	130,14	115,05	15,09	78,23	52,06	26,17	7,00	5,00	2,83	17,43	-	-	17,91	-	17,91	-	78,00	-	1,36			4,20
06.03.16	24,00	-	130,77	114,60	16,17	77,10	51,71	25,39	7,00	5,00	2,75	18,50	-	-	18,98	-	18,98	-	76,59	-	1,41			4,16
07.03.16	24,00	-	133,41	114,13	19,28	74,72	50,47	24,25	7,00	5,00	2,60	21,68	-	-	22,21	-	22,21	-	74,33	-	1,61			4,21
08.03.16	24,00	-	131,90	113,40	18,50	73,37	49,72	23,65	7,00	5,00	2,51	20,91	-	-	21,41	-	21,41	-	73,23	-	1,53			4,04
09.03.16	24,00	-	127,64	115,27	12,37	73,46	50,06	23,40	7,00	5,00	2,53	14,66	-	-	15,03	-	15,03	-	73,18	-	1,08			3,61
10.03.16	24,00	-	130,56	114,68	15,88	73,47	49,88	23,59	7,00	5,00	2,55	18,20	-	-	18,65	-	18,65	-	73,21	-	1,33			3,88
11.03.16	24,00	-	130,45	114,73	15,72	73,73	49,96	23,77	7,00	5,00	2,58	17,90	-	-	18,36	-	18,36	-	73,50	-	1,32			3,89
12.03.16	24,00	-	132,39	114,38	18,01	73,98	50,10	23,88	7,00	5,00	2,57	20,30	-	-	20,79	-	20,79	-	73,72	-	1,50			4,07
13.03.16	24,00	-	129,69	114,97	14,72	73,72	50,18	23,54	7,00	5,00	2,56	16,88	-	-	17,33	-	17,33	-	73,47	-	1,24			3,80
14.03.16	24,00	-	130,42	115,73	14,69	74,44	50,33	24,11	7,00	5,00	2,62	16,94	-	-	17,35	-	17,35	-	74,43	-	1,26			3,89
15.03.16	24,00	-	132,18	116,74	15,44	75,93	51,02	24,91	7,00	5,00	2,73	17,76	-	-	18,21	-	18,21	-	76,11	-	1,35			4,09
16.03.16	24,00	-	133,62	117,55	16,07	76,25	51,59	24,66	7,00	5,00	2,74	18,46	-	-	18,91	-	18,91	-	75,38	-	1,39			4,13
17.03.16	24,00	-	133,73	116,54	17,19	74,61	50,80	23,81	7,00	5,00	2,60	19,57	-	-	20,06	-	20,06	-	74,59	-	1,46			4,06
18.03.16	24,00	-	130,09	114,82	15,27	75,44	50,84	24,60	7,00	5,00	2,67	17,48	-	-	17,90	-	17,90	-	75,03	-	1,31			3,98
19.03.16	24,00	-	131,30	113,18	18,12	75,72	50,26	25,46	7,00	5,00	2,72	20,34	-	-	20,87	-	20,87	-	75,67	-	1,54			4,26
20.03.16	24,00	-	132,07	112,94	19,13	76,71	50,74	25,97	7,00	5,00	2,78	21,34	-	-	21,88	-	21,88	-	76,29	-	1,63			4,41
21.03.16	24,00	-	130,20	114,51	15,69	77,40	51,37	26,03	7,00	5,00	2,82	17,94	-	-	18,41	-	18,41	-	77,00	-	1,38			4,20
22.03.16	24,00	-	134,20	117,39	16,81	77,05	51,66	25,39	7,00	5,00	2,82	19,03	-	-	19,52	-	19,52	-	76,87	-	1,46			4,28
23.03.16	24,00		132,16	114,95	17,21	77,05	51,26	25,80	7,00	5,00	2,80	19,44	-	-	19,94	-	19,94	-	76,72	-	1,49	-	-	4,30
Среднее	24,00	-	131,25	114,90	16,35	76,29	51,10	25,19	7,00	5,00	2,73	18,63	-	-	19,11	-	19,11	-	76,04	-	1,42	-	-	4,15
Итого	696,00		3806,30	3332,06	474,24						79,14	540,16	0,00	0,00	554,20	0,00	554,20	0,00			41,09	0,00	0,00	120,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	5967,38	5152,18	1007,00	-	1036,73	-	221,82	-	-
	23.03.16 02:00	9647,50	8374,60	1528,50	-	1571,79	-	337,93	-	-

Период расчета по среднему:			суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	0,29 °C =	-0,16	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок	**120,08**	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок	**554,20**	куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_________________ /____________/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру ~~tobp~~

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
« ____ » ______________ г.