Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8562.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 107 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	247,58	235,90	11,68	79,00	64,09	14,91	7,00	5,00	3,53	11,68	-	-	14,10	-	14,10	-	79,01	-	0,92			4,45
25.02.16	24,00	-	252,80	240,46	12,34	79,34	64,36	14,98	7,00	5,00	3,61	12,34	-	-	14,91	-	14,91	-	79,34	-	0,98			4,59
26.02.16	24,00	-	249,78	238,34	11,44	79,13	64,04	15,09	7,00	5,00	3,60	11,44	-	-	13,91	-	13,91	-	79,13	-	0,91			4,51
27.02.16	24,00	-	247,22	234,00	13,22	78,89	63,62	15,27	7,00	5,00	3,59	13,22	-	-	15,71	-	15,71	-	78,90	-	1,04			4,63
28.02.16	24,00	-	247,68	235,24	12,44	79,27	63,92	15,35	7,00	5,00	3,62	12,44	-	-	14,92	-	14,92	-	79,27	-	0,99			4,61
29.02.16	24,00	-	245,69	234,04	11,65	79,14	63,71	15,43	7,00	5,00	3,62	11,65	-	-	14,18	-	14,18	-	79,15	-	0,92			4,55
01.03.16	24,00	-	244,85	235,06	9,79	79,17	63,58	15,59	7,00	5,00	3,68	9,79	-	-	12,27	-	12,27	-	79,18	-	0,78			4,45
02.03.16	24,00	-	244,64	233,01	11,63	79,13	63,39	15,74	7,00	5,00	3,68	11,63	-	-	14,13	-	14,13	-	79,13	-	0,92			4,60
03.03.16	24,00	-	245,20	233,34	11,86	79,13	63,47	15,66	7,00	5,00	3,67	11,86	-	-	14,47	-	14,47	-	79,14	-	0,94			4,61
04.03.16	24,00	-	245,88	235,38	10,50	79,03	63,61	15,42	7,00	5,00	3,64	10,50	-	-	12,96	-	12,96	-	79,04	-	0,83			4,47
05.03.16	24,00	-	247,69	236,44	11,25	79,35	64,02	15,33	7,00	5,00	3,64	11,25	-	-	13,72	-	13,72	-	79,35	-	0,89			4,53
06.03.16	24,00	-	247,03	235,64	11,39	78,21	63,29	14,92	7,00	5,00	3,53	11,39	-	-	13,81	-	13,81	-	78,21	-	0,89			4,42
07.03.16	24,00	-	247,43	233,77	13,66	75,75	61,70	14,05	7,00	5,00	3,30	13,66	-	-	15,91	-	15,91	-	75,76	-	1,03			4,33
08.03.16	24,00	-	246,34	234,34	12,00	74,44	60,80	13,64	7,00	5,00	3,21	12,00	-	-	14,15	-	14,15	-	74,45	-	0,89			4,10
09.03.16	24,00	-	247,18	234,69	12,49	74,49	60,67	13,82	7,00	5,00	3,25	12,49	-	-	14,69	-	14,69	-	74,50	-	0,93			4,18
10.03.16	24,00	-	246,94	235,45	11,49	74,50	60,64	13,86	7,00	5,00	3,28	11,49	-	-	13,66	-	13,66	-	74,51	-	0,86			4,13
11.03.16	24,00	-	246,98	234,12	12,86	74,76	60,72	14,04	7,00	5,00	3,30	12,86	-	-	15,06	-	15,06	-	74,77	-	0,96			4,26
12.03.16	24,00	-	247,84	233,57	14,27	74,99	60,87	14,12	7,00	5,00	3,31	14,27	-	-	16,55	-	16,55	-	75,00	-	1,07			4,38
13.03.16	24,00	-	244,95	233,27	11,68	74,73	60,78	13,95	7,00	5,00	3,27	11,68	-	-	13,87	-	13,87	-	74,73	-	0,87			4,14
14.03.16	24,00	-	243,07	232,05	11,02	75,44	61,22	14,22	7,00	5,00	3,31	11,02	-	-	13,20	-	13,20	-	75,44	-	0,83			4,14
15.03.16	24,00	-	248,32	236,77	11,55	76,94	62,30	14,64	7,00	5,00	3,47	11,55	-	-	13,88	-	13,88	-	76,95	-	0,89			4,36
16.03.16	24,00	-	250,20	238,20	12,00	77,34	62,79	14,55	7,00	5,00	3,48	12,00	-	-	14,38	-	14,38	-	77,35	-	0,93			4,40
17.03.16	24,00	-	247,64	235,78	11,86	75,56	61,49	14,07	7,00	5,00	3,33	11,86	-	-	14,07	-	14,07	-	75,57	-	0,90			4,22
18.03.16	24,00	-	243,42	230,89	12,53	76,54	61,76	14,78	7,00	5,00	3,42	12,53	-	-	14,88	-	14,88	-	76,55	-	0,96			4,38
19.03.16	24,00	-	241,37	227,97	13,40	76,80	61,59	15,21	7,00	5,00	3,48	13,40	-	-	15,76	-	15,76	-	76,81	-	1,03			4,51
20.03.16	24,00	-	240,91	227,06	13,85	77,85	62,34	15,51	7,00	5,00	3,53	13,85	-	-	16,27	-	16,27	-	77,85	-	1,08			4,61
21.03.16	24,00	-	242,54	231,12	11,42	78,54	62,97	15,57	7,00	5,00	3,61	11,42	-	-	13,89	-	13,89	-	78,55	-	0,90			4,51
22.03.16	24,00	-	217,22	206,67	10,55	78,07	60,87	17,20	7,00	5,00	3,56	10,55	-	-	12,90	-	12,90	-	78,06	-	0,82			4,39
23.03.16	24,00	-	195,00	183,29	11,71	78,20	58,63	19,57	7,00	5,00	3,60	11,71	-	-	14,09	-	14,09	-	78,18	-	0,92			4,51
Среднее	24,00	-	243,57	231,58	11,98	77,37	62,32	15,05	7,00	5,00	3,49	11,98	-	-	14,36	-	14,36	-	77,38	-	0,93	-	-	4,41
Итого	696,00		7063,39	6715,86	347,53						101,10	347,53	0,00	0,00	416,30	0,00	416,30	0,00			26,87	0,00	0,00	127,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	36882,47	33900,10	30662,79	-	31423,90	-	662,99	-	-
	24.03.16 02:00	43943,31	40613,68	36945,36	-	37876,35	-	790,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С 0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **416,30** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "Температура" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ПУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта