Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8794.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 11 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mг*(hг-hхв) лето: M1(h1-hг)+Mг(hг-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 57 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	87,70	78,30	9,40	78,48	48,95	29,53	7,00	5,00	2,23	10,51	-	-	10,78	-	10,78	-	78,14	-	0,82			3,05
25.02.16	24,00	-	89,53	79,84	9,69	78,09	49,16	28,93	7,00	5,00	2,23	10,74	-	-	11,04	-	11,04	-	77,78	-	0,84			3,07
26.02.16	24,00	-	92,81	79,47	13,34	77,64	48,89	28,75	7,00	5,00	2,19	14,57	-	-	14,98	-	14,98	-	77,59	-	1,13			3,32
27.02.16	24,00	-	90,61	79,42	11,19	77,79	48,75	29,04	7,00	5,00	2,22	12,29	-	-	12,64	-	12,64	-	77,73	-	0,96			3,18
28.02.16	24,00	-	90,90	79,63	11,27	77,96	48,94	29,02	7,00	5,00	2,22	12,49	-	-	12,84	-	12,84	-	78,09	-	0,97			3,19
29.02.16	24,00	-	88,43	78,80	9,63	77,62	48,58	29,04	7,00	5,00	2,21	10,66	-	-	10,93	-	10,93	-	77,36	-	0,82			3,04
01.03.16	24,00	-	89,26	78,71	10,55	77,72	48,29	29,43	7,00	5,00	2,24	11,67	-	-	11,95	-	11,95	-	77,50	-	0,90			3,14
02.03.16	24,00	-	87,66	78,43	9,23	77,73	48,09	29,64	7,00	5,00	2,26	10,18	-	-	10,44	-	10,44	-	77,69	-	0,79			3,05
03.03.16	24,00	-	89,05	79,17	9,88	77,97	48,38	29,59	7,00	5,00	2,28	10,75	-	-	11,02	-	11,02	-	77,70	-	0,83			3,11
04.03.16	24,00	-	89,88	79,60	10,28	78,08	48,70	29,38	7,00	5,00	2,27	11,25	-	-	11,54	-	11,54	-	77,84	-	0,88			3,14
05.03.16	24,00	-	89,59	79,63	9,96	77,86	48,94	28,92	7,00	5,00	2,24	10,86	-	-	11,14	-	11,14	-	77,54	-	0,84			3,08
06.03.16	24,00	-	88,61	79,56	9,05	77,28	48,94	28,34	7,00	5,00	2,19	10,00	-	-	10,26	-	10,26	-	76,71	-	0,77			2,96
07.03.16	24,00	-	89,28	79,25	10,03	74,22	47,48	26,74	7,00	5,00	2,05	11,06	-	-	11,33	-	11,33	-	73,94	-	0,82			2,87
08.03.16	24,00	-	88,91	79,45	9,46	73,25	47,14	26,11	7,00	5,00	2,01	10,53	-	-	10,75	-	10,75	-	73,06	-	0,77			2,77
09.03.16	24,00	-	88,90	79,50	9,40	73,29	47,15	26,14	7,00	5,00	2,01	10,48	-	-	10,72	-	10,72	-	73,09	-	0,77			2,77
10.03.16	24,00	-	89,40	79,72	9,68	73,11	46,96	26,15	7,00	5,00	2,01	10,84	-	-	11,10	-	11,10	-	72,99	-	0,79			2,80
11.03.16	24,00	-	89,32	79,45	9,87	72,56	46,57	25,99	7,00	5,00	1,98	11,10	-	-	11,35	-	11,35	-	72,57	-	0,80			2,78
12.03.16	24,00	-	88,51	79,87	8,64	73,43	47,09	26,34	7,00	5,00	2,04	9,61	-	-	9,84	-	9,84	-	73,26	-	0,70			2,74
13.03.16	24,00	-	91,28	79,55	11,73	73,44	47,00	26,44	7,00	5,00	2,02	12,95	-	-	13,27	-	13,27	-	73,23	-	0,95			2,97
14.03.16	24,00	-	89,31	79,43	9,88	73,06	46,43	26,63	7,00	5,00	2,02	11,17	-	-	11,45	-	11,45	-	73,00	-	0,82			2,84
15.03.16	24,00	-	89,72	79,53	10,19	73,20	46,43	26,77	7,00	5,00	2,04	11,48	-	-	11,75	-	11,75	-	73,05	-	0,84			2,88
16.03.16	24,00	-	88,11	79,09	9,02	73,00	46,27	26,73	7,00	5,00	2,03	10,23	-	-	10,47	-	10,47	-	72,78	-	0,74			2,78
17.03.16	24,00	-	88,82	79,22	9,60	73,61	46,81	26,80	7,00	5,00	2,04	10,79	-	-	11,04	-	11,04	-	73,71	-	0,80			2,83
18.03.16	24,00	-	87,38	78,03	9,35	74,73	46,99	27,74	7,00	5,00	2,09	10,36	-	-	10,61	-	10,61	-	74,60	-	0,77			2,86
19.03.16	24,00	-	88,58	77,11	11,47	75,88	47,09	28,79	7,00	5,00	2,20	11,64	-	-	11,95	-	11,95	-	76,32	-	0,89			3,09
20.03.16	24,00	-	84,42	70,34	14,08	77,72	47,97	29,75	7,00	5,00	2,31	11,94	-	-	12,25	-	12,25	-	73,73	-	0,88			3,19
21.03.16	24,00	-	89,54	77,96	11,58	77,95	48,10	29,85	7,00	5,00	2,28	12,22	-	-	12,56	-	12,56	-	77,79	-	0,95			3,23
22.03.16	24,00	-	88,14	78,02	10,12	77,92	48,12	29,80	7,00	5,00	2,28	10,80	-	-	11,07	-	11,07	-	77,82	-	0,84			3,12
23.03.16	24,00	-	89,17	78,09	11,08	77,82	48,30	29,52	7,00	5,00	2,25	11,79	-	-	12,08	-	12,08	-	77,69	-	0,92			3,17
Среднее	24,00	-	89,06	78,76	10,30	75,95	47,81	28,13	7,00	5,00	2,15	11,21	-	-	11,49	-	11,49	-	75,67	-	0,85	-	-	3,00
Итого	696,00		2582,82	2284,17	298,65						62,41	324,96	0,00	0,00	333,15	0,00	333,15	0,00			24,60	0,00	0,00	87,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	11312,00	10025,57	1509,23	-	1547,15	-	384,92	-	-
	24.03.16 05:00	13898,39	12313,25	1834,15	-	1880,26	-	472,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °С = -0,34 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,66** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 30 МАР 2016 г.