Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9975 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1S-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 809,84 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24.00		207,37	187,55	19,81	81,77	49,69	32,08	7,20	3,90	6,22	17,61	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	81,42	0,00	1,44			7,65
25.02.16	24.00		207,74	188,50	19,24	82,12	50,04	32,08	7,20	3,90	6,25	17,07	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	81,76	0,00	1,40			7,65
26.02.16	24.00		208,80	188,02	20,79	81,90	49,93	31,97	7,20	3,90	6,22	18,51	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	81,53	0,00	1,51			7,73
27.02.16	24.00		209,44	186,70	22,74	81,70	49,44	32,26	7,20	3,90	6,22	20,68	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	81,34	0,00	1,68			7,90
28.02.16	24.00		210,88	187,13	23,75	82,03	49,61	32,42	7,20	3,90	6,26	21,64	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	81,73	0,00	1,77			8,03
29.02.16	24.00		207,31	186,23	21,08	81,98	49,46	32,52	7,20	3,90	6,27	18,80	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	81,57	0,00	1,53			7,80
01.03.16	24.00		207,23	185,52	21,71	82,15	49,18	32,97	7,20	3,90	6,31	19,66	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	81,94	0,00	1,61			7,92
02.03.16	24.00		206,12	184,47	21,65	82,11	48,95	33,16	7,20	3,90	6,35	19,09	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	81,90	0,00	1,56			7,91
03.03.16	24.00		205,73	184,81	20,92	82,06	49,05	33,00	7,20	3,90	6,34	18,31	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	81,82	0,00	1,50			7,83
04.03.16	24.00		206,39	185,63	20,76	81,87	49,25	32,62	7,20	3,90	6,28	18,25	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	81,53	0,00	1,49			7,77
05.03.16	24.00		209,46	187,16	22,30	82,13	49,75	32,38	7,20	3,90	6,27	20,05	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	81,85	0,00	1,64			7,91
06.03.16	24.00		208,52	186,91	21,61	80,91	49,55	31,36	7,20	3,90	6,06	19,38	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	80,57	0,00	1,56			7,63
07.03.16	24.00		209,11	186,98	22,13	78,33	48,60	29,73	7,20	3,90	5,77	19,79	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	77,89	0,00	1,54			7,31
08.03.16	24.00		208,50	185,06	23,44	76,96	47,92	29,04	7,20	3,90	5,58	20,99	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	76,79	0,00	1,61			7,19
09.03.16	24.00	*	205,94	185,55	20,39	76,96	48,08	28,87	7,20	3,90	5,56	17,95	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	76,66	0,00	1,38			6,94
10.03.16	24.00		206,58	185,01	21,57	77,01	47,98	29,03	7,20	3,90	5,57	19,26	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	76,73	0,00	1,48			7,05
11.03.16	24.00		205,94	184,66	21,27	77,32	47,98	29,33	7,20	3,90	5,62	18,90	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	77,08	0,00	1,46			7,08
12.03.16	24.00		207,90	185,79	22,12	77,52	48,25	29,27	7,20	3,90	5,63	19,86	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	77,21	0,00	1,53			7,17
13.03.16	24.00		210,74	185,24	25,50	77,25	48,08	29,17	7,20	3,90	5,59	23,35	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	-	77,05	0,00	1,80			7,39
14.03.16	24.00		206,06	185,88	20,18	78,04	48,32	29,72	7,20	3,90	5,71	18,06	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	-	77,97	0,00	1,41			7,12
15.03.16	24.00		207,83	187,98	19,86	79,60	49,04	30,55	7,20	3,90	5,92	17,78	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	79,67	0,00	1,42			7,34
16.03.16	24.00		210,66	190,67	20,00	79,90	49,44	30,46	7,20	3,90	6,00	17,95	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	-	79,16	0,00	1,42			7,42
17.03.16	24.00		209,26	189,34	19,92	78,02	48,74	29,28	7,20	3,90	5,72	17,85	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	-	77,86	0,00	1,39			7,11
18.03.16	24.00		205,38	184,93	20,45	79,17	48,68	30,49	7,20	3,90	5,83	18,30	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	78,74	0,00	1,44			7,27
19.03.16	24.00		205,24	183,34	21,90	79,54	48,22	31,32	7,20	3,90	5,92	19,87	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	79,42	0,00	1,58			7,50
20.03.16	24.00		206,27	182,78	23,49	80,63	48,57	32,06	7,20	3,90	6,04	21,63	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	79,97	0,00	1,73			7,77
21.03.16	24.00		204,69	184,69	20,00	81,35	49,11	32,24	7,20	3,90	6,16	17,71	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	80,94	0,00	1,43			7,60
22.03.16	24.00		205,42	184,15	21,27	81,02	49,05	31,96	7,20	3,90	6,10	18,89	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	80,66	0,00	1,52			7,63
23.03.16	24.00		193,30	172,16	21,14	81,11	48,29	32,83	7,20	3,90	5,86	18,76	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	81,04	0,00	1,52			7,38
Среднее	24,00	-	207,03	185,61	21,41	80,08	48,91	31,18	7,20	3,90	5,99	19,17	-	-	19,72	-	19,72	-	79,79	-	1,53	-	-	7,52
Итого	696,00		6003,80	5382,83	620,97						173,64	555,97	0,00	0,00	571,90	0,00	571,90	0,00			44,38	0,00	0,00	218,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	24753,02	21094,44	2833,02	0,00	2906,68	0,00	954,67	212,85	-
	24.03.16 01:00	30756,83	26477,28	3388,99	0,00	3478,57	0,00	1172,70	257,23	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ / _____ /

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,16 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **217,86** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **571,90** куб.м.

Отрегулировать температуру

Печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
« » г.

Печать энергосбыта