Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 309,84 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	142,67	125,00	17,67	80,80	51,11	29,69	7,20	3,90	4,09	13,22	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	-	80,21	0,00	1,06			5,15
25.02.16	24,00	*	142,01	126,10	15,91	81,13	51,45	29,68	7,20	3,90	4,10	11,75	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	-	80,44	0,00	0,95			5,05
26.02.16	24,00	*	142,68	125,84	16,84	80,93	51,18	29,75	7,20	3,90	4,11	12,59	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	-	80,28	0,00	1,01			5,12
27.02.16	24,00	*	142,10	125,24	16,86	80,74	50,85	29,89	7,20	3,90	4,08	12,88	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	-	80,07	0,00	1,03			5,12
28.02.16	24,00	*	145,23	125,45	19,78	81,05	51,08	29,97	7,20	3,90	4,11	15,73	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	80,50	0,00	1,27			5,38
29.02.16	24,00	*	142,73	124,93	17,80	80,99	50,90	30,09	7,20	3,90	4,10	13,81	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	-	80,28	0,00	1,11			5,21
01.03.16	24,00	*	141,21	124,41	16,80	81,13	50,61	30,51	7,20	3,90	4,14	12,86	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	-	80,51	0,00	1,04			5,17
02.03.16	24,00	*	141,38	123,73	17,66	81,08	50,55	30,53	7,20	3,90	4,12	13,68	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	-	80,51	0,00	1,10			5,22
03.03.16	24,00	*	142,43	123,87	18,56	81,06	50,69	30,38	7,20	3,90	4,12	14,37	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	80,52	0,00	1,16			5,28
04.03.16	24,00	*	141,26	124,81	16,45	80,88	50,87	30,01	7,20	3,90	4,10	12,33	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	-	80,24	0,00	0,99			5,09
05.03.16	24,00	*	143,02	125,50	17,52	81,14	51,34	29,80	7,20	3,90	4,09	13,44	0,00	0,00	13,83	0,00	13,83	-	80,51	0,00	1,08			5,17
06.03.16	24,00	*	142,78	125,26	17,52	80,03	50,95	29,08	7,20	3,90	3,99	13,47	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	-	79,36	0,00	1,07			5,06
07.03.16	24,00	*	142,09	125,41	16,69	77,49	49,84	27,65	7,20	3,90	3,79	12,73	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	-	76,77	0,00	0,98			4,77
08.03.16	24,00	*	144,27	124,05	20,22	76,09	49,05	27,04	7,20	3,90	3,68	16,21	0,00	0,00	16,63	0,00	16,63	-	75,67	0,00	1,23			4,90
09.03.16	24,00	*	141,78	124,85	16,93	76,06	49,22	26,84	7,20	3,90	3,67	12,99	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	-	75,46	0,00	0,98			4,65
10.03.16	24,00	*	142,93	124,67	18,26	76,13	49,20	26,93	7,20	3,90	3,68	14,23	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	-	75,39	0,00	1,07			4,76
11.03.16	24,00	*	142,11	124,62	17,49	76,38	49,22	27,16	7,20	3,90	3,71	13,51	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	-	75,79	0,00	1,02			4,73
12.03.16	24,00	*	143,87	124,99	18,88	76,61	49,40	27,21	7,20	3,90	3,72	14,97	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	76,00	0,00	1,14			4,86
[illegible]	24,00	*	144,97	124,65	20,32	76,36	49,34	27,02	7,20	3,90	3,69	16,38	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	-	75,82	0,00	1,24			4,93
14.03.16	24,00	*	143,09	125,05	18,05	77,06	49,52	27,53	7,20	3,90	3,76	14,20	0,00	0,00	14,58	0,00	14,58	-	76,58	0,00	1,09			4,84
15.03.16	24,00	*	144,38	126,85	17,52	78,56	50,39	28,17	7,20	3,90	3,90	13,51	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	-	78,23	0,00	1,06			4,96
16.03.16	24,00	*	145,34	128,11	17,23	79,03	50,86	28,18	7,20	3,90	3,95	13,25	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62	-	77,94	0,00	1,03			4,98
17.03.16	24,00	*	144,77	126,98	17,78	77,05	49,94	27,10	7,20	3,90	3,77	13,78	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	-	76,72	0,00	1,06			4,82
18.03.16	24,00	*	142,81	124,65	18,16	78,18	50,08	28,11	7,20	3,90	3,84	14,12	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-	77,47	0,00	1,09			4,94
19.03.16	24,00	*	142,76	123,39	19,37	78,42	49,56	28,86	7,20	3,90	3,90	15,30	0,00	0,00	15,72	0,00	15,72	-	78,12	0,00	1,20			5,09
20.03.16	24,00	*	144,31	123,39	20,92	79,63	50,14	29,49	7,20	3,90	4,00	16,76	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	78,67	0,00	1,32			5,32
21.03.16	24,00	*	143,81	124,70	19,10	80,20	50,70	29,50	7,20	3,90	4,03	15,04	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	-	79,46	0,00	1,20			5,22
22.03.16	24,00	*	143,38	124,92	18,46	80,00	50,71	29,29	7,20	3,90	4,01	14,37	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	-	79,36	0,00	1,14			5,15
23.03.16	24,00	*	127,27	110,86	16,41	79,80	49,37	30,43	7,20	3,90	3,67	12,91	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	79,36	0,00	1,03			4,69
Среднее	24,00	-	142,53	124,56	17,97	79,10	50,28	28,82	7,20	3,90	3,93	13,94	-	-	14,33	-	14,33	-	78,49	-	1,09	-	-	5,02
Итого	696,00		4133,44	3612,28	521,16						113,90	404,40	0,00	0,00	415,63	0,00	415,63	0,00			31,74	0,00	0,00	145,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	16491,97	14124,68	2127,54	0,00	2181,27	0,00	632,32	157,30	-
	24.03.16 01:00	20623,92	17735,69	2531,78	0,00	2596,74	0,00	777,91	189,03	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,12 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,52** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **415,63** куб.м.

АО "Отрегулировать температуру"

ГУП "ТЭК СПб" "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ « » 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта