Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9977.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,24211	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,07676		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=72,96	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	124,18	72,07	52,11	81,17	50,30	30,87	7,00	5,00	2,32	51,02	-	-	52,50	-	52,50	-	81,11	-	4,14			6,46
25.02.16	24,00	-	123,16	72,70	50,46	81,52	50,68	30,84	7,00	5,00	2,34	49,30	-	-	50,76	-	50,76	-	81,46	-	4,02			6,36
26.02.16	24,00	-	121,97	72,70	49,27	81,28	50,40	30,88	7,00	5,00	2,34	48,23	-	-	49,64	-	49,64	-	81,21	-	3,92			6,25
27.02.16	24,00	-	123,21	72,27	50,94	81,05	50,03	31,02	7,00	5,00	2,33	49,90	-	-	51,36	-	51,36	-	80,98	-	4,04			6,38
28.02.16	24,00	-	124,87	72,56	52,31	81,43	50,44	30,99	7,00	5,00	2,34	51,28	-	-	52,80	-	52,80	-	81,37	-	4,18			6,51
29.02.16	24,00	-	122,14	72,16	49,98	81,36	50,19	31,17	7,00	5,00	2,34	49,03	-	-	50,47	-	50,47	-	81,28	-	3,99			6,32
01.03.16	24,00	-	123,21	71,87	51,34	81,51	49,74	31,77	7,00	5,00	2,37	50,37	-	-	51,86	-	51,86	-	81,46	-	4,10			6,48
02.03.16	24,00	-	121,79	71,66	50,13	81,44	49,64	31,80	7,00	5,00	2,35	49,27	-	-	50,72	-	50,72	-	81,38	-	4,01			6,37
03.03.16	24,00	-	121,19	71,81	49,38	81,42	49,91	31,51	7,00	5,00	2,35	48,41	-	-	49,85	-	49,85	-	81,36	-	3,94			6,29
04.03.16	24,00	-	123,07	72,12	50,95	81,24	50,13	31,11	7,00	5,00	2,34	49,81	-	-	51,30	-	51,30	-	81,17	-	4,05			6,39
05.03.16	24,00	-	122,55	72,57	49,98	81,52	50,72	30,80	7,00	5,00	2,33	48,89	-	-	50,32	-	50,32	-	81,45	-	3,98			6,31
06.03.16	24,00	-	122,73	72,49	50,24	80,23	50,34	29,89	7,00	5,00	2,26	49,26	-	-	50,65	-	50,65	-	80,13	-	3,95			6,20
07.03.16	24,00	-	123,67	72,61	51,06	77,69	48,97	28,72	7,00	5,00	2,17	50,14	-	-	51,51	-	51,51	-	77,60	-	3,89			6,06
08.03.16	24,00	-	123,04	72,21	50,83	76,40	48,26	28,14	7,00	5,00	2,10	49,98	-	-	51,29	-	51,29	-	76,34	-	3,82			5,92
09.03.16	24,00	-	122,79	72,44	50,35	76,42	48,42	28,00	7,00	5,00	2,10	49,56	-	-	50,87	-	50,87	-	76,35	-	3,79			5,88
10.03.16	24,00	-	122,95	72,46	50,49	76,44	48,14	28,30	7,00	5,00	2,11	49,78	-	-	51,09	-	51,09	-	76,35	-	3,80			5,91
11.03.16	24,00	-	122,38	72,40	49,98	76,75	48,07	28,68	7,00	5,00	2,12	49,45	-	-	50,79	-	50,79	-	76,67	-	3,79			5,91
12.03.16	24,00	-	122,85	72,67	50,18	76,95	48,35	28,60	7,00	5,00	2,12	49,73	-	-	51,09	-	51,09	-	76,87	-	3,82			5,94
13.03.16	24,00	-	124,76	72,52	52,24	76,68	48,23	28,45	7,00	5,00	2,10	51,81	-	-	53,20	-	53,20	-	76,60	-	3,97			6,07
14.03.16	24,00	-	122,68	72,69	49,99	77,49	48,28	29,21	7,00	5,00	2,16	49,59	-	-	50,97	-	50,97	-	77,44	-	3,84			6,00
15.03.16	24,00	-	124,01	73,26	50,75	79,05	49,16	29,89	7,00	5,00	2,24	50,15	-	-	51,55	-	51,55	-	79,03	-	3,97			6,21
16.03.16	24,00	-	124,53	73,89	50,64	79,23	49,87	29,36	7,00	5,00	2,25	49,67	-	-	51,06	-	51,06	-	79,10	-	3,93			6,19
17.03.16	24,00	-	124,14	73,45	50,69	77,52	48,93	28,59	7,00	5,00	2,17	49,86	-	-	51,24	-	51,24	-	77,49	-	3,86			6,04
18.03.16	24,00	-	122,22	72,19	50,03	78,54	48,76	29,78	7,00	5,00	2,23	49,14	-	-	50,49	-	50,49	-	78,44	-	3,86			6,08
19.03.16	24,00	-	122,53	71,62	50,91	78,92	48,51	30,41	7,00	5,00	2,25	50,06	-	-	51,47	-	51,47	-	78,87	-	3,95			6,20
20.03.16	24,00	-	124,20	71,62	52,58	79,89	48,97	30,92	7,00	5,00	2,32	51,40	-	-	52,88	-	52,88	-	79,73	-	4,10			6,42
21.03.16	24,00	-	123,81	72,17	51,64	80,71	49,50	31,21	7,00	5,00	2,35	50,47	-	-	51,93	-	51,93	-	80,61	-	4,07			6,42
22.03.16	24,00	-	122,97	72,19	50,78	80,29	49,44	30,85	7,00	5,00	2,33	49,66	-	-	51,08	-	51,08	-	80,21	-	3,98			6,31
23.03.16	24,00	-	123,37	72,61	50,76	80,54	49,60	30,94	7,00	5,00	2,34	49,59	-	-	51,05	-	51,05	-	80,50	-	4,00			6,34
Среднее	24,00	-	123,14	72,41	50,72	79,47	49,38	30,09	7,00	5,00	2,26	49,82	-	-	51,23	-	51,23	-	79,40	-	3,96	-	-	6,21
Итого	696,00		3570,97	2099,98	1470,99						65,46	1444,81	0,00	0,00	1485,79	0,00	1485,79	0,00			114,76	0,00	0,00	180,22

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	24.02.16 02:00	30977,14	16104,26	14862,69	-	15205,75	-	1394,21	-	-
	24.03.16 04:00	34552,88	18207,26	16309,19	-	16693,29	-	1574,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1485,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________ /____________/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ✓ ПРИНЯТ
«29» 03 16 г.

Урегулир.
дог. отнош.