

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за март 2016
 Договор: 9978.038.1
 Строит. Адрес: Бабюшкина 115-5
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
 Подано: тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.: тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.цирк. ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.подпитки(М5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки (кВт/час): ГВС/час:
 Договорные нагрузки (ср.сут.): ГВС/сут:
 Договорные расходы (ср.сут.): ГВС/сут:
 фактического потребления за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Приборы УУТЗ поверены до:
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тех. гр.С= 0,29

Дата	Ти час	HC	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплопотр-е
			M1, T	M2, T	M1, C	T1, C	T2, C	dT, C	F1, гк/см2	F2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	Vподл, м.куб	dГвс, м.куб	V4, м.куб	V3, м.куб	Qгвс общ., Гкал	T3, C	T4, C	Qгвс изл., Гкал	Qгвс, Гкал						
24.02.16	24,00	-	94,57	84,53	10,44	81,60	51,49	30,11	7,00	5,00	2,16	32,50	22,74	9,76	33,44	23,22	10,22	1,24	81,52	62,02	1,24	-	81,52	62,02	1,24	3,40			
25.02.16	24,00	-	94,50	85,14	9,36	81,97	51,82	30,15	7,00	5,00	2,17	31,62	22,93	8,69	32,58	23,41	9,17	-	81,89	62,23	1,17	-	81,65	62,14	1,24	3,34			
26.02.16	24,00	-	95,46	84,98	10,48	81,73	51,66	30,07	7,00	5,00	2,17	32,60	22,87	9,73	33,56	23,35	10,21	-	81,65	62,14	1,24	-	81,41	61,87	1,34	3,41			
27.02.16	24,00	-	96,20	84,37	11,83	81,49	51,14	30,35	7,00	5,00	2,19	33,67	22,69	10,98	34,67	23,17	11,50	-	81,41	61,87	1,34	-	81,81	62,25	1,43	3,53			
28.02.16	24,00	-	94,58	84,44	10,14	81,79	51,17	30,62	7,00	5,00	2,21	32,09	22,73	9,36	33,03	23,21	9,82	-	81,68	61,86	1,21	-	81,68	61,86	1,21	3,42			
01.03.16	24,00	-	94,76	84,06	10,70	81,94	50,55	31,39	7,00	5,00	2,23	32,65	22,60	10,05	33,60	23,08	10,52	-	81,85	61,44	1,28	-	81,85	61,44	1,28	3,51			
02.03.16	24,00	-	94,42	83,74	10,68	81,87	50,46	31,41	7,00	5,00	2,23	32,56	22,50	10,06	33,52	22,98	10,54	-	81,81	61,33	1,28	-	81,81	61,33	1,28	3,51			
03.03.16	24,00	-	94,25	83,96	10,29	81,86	50,74	31,12	7,00	5,00	2,21	32,28	22,57	9,71	33,25	23,05	10,20	-	81,78	61,48	1,25	-	81,78	61,48	1,25	3,46			
04.03.16	24,00	-	95,81	84,17	11,64	81,66	51,09	30,57	7,00	5,00	2,18	33,76	22,62	11,14	34,76	23,10	11,66	-	81,58	62,15	1,35	-	81,58	62,15	1,35	3,53			
05.03.16	24,00	-	97,48	84,41	13,07	81,95	51,36	29,27	7,00	5,00	2,17	35,21	22,76	9,39	36,26	23,18	13,08	-	81,85	63,64	1,44	-	80,52	62,31	1,17	3,29			
06.03.16	24,00	-	94,67	84,73	9,94	80,63	51,87	30,08	7,00	5,00	2,01	34,93	22,59	12,34	35,87	23,07	12,80	-	77,93	60,80	1,35	-	77,93	60,80	1,35	3,36			
07.03.16	24,00	-	97,20	84,38	12,82	80,06	50,19	27,87	7,00	5,00	2,12	33,13	22,54	10,59	34,03	23,02	11,01	-	76,70	60,01	1,19	-	76,70	60,01	1,19	3,14			
08.03.16	24,00	-	95,30	84,13	11,17	76,77	49,61	27,16	7,00	5,00	1,96	32,55	22,65	9,80	33,41	23,13	10,28	-	76,72	60,15	1,14	-	76,72	60,15	1,14	3,09			
09.03.16	24,00	-	94,91	84,41	10,50	76,81	49,74	27,07	7,00	5,00	1,97	33,07	22,65	9,80	33,41	23,13	10,28	-	76,70	60,01	1,19	-	76,70	60,01	1,19	3,09			
10.03.16	24,00	-	95,34	84,30	11,04	76,82	49,58	27,24	7,00	5,00	1,96	32,55	22,65	9,80	33,41	23,13	10,28	-	76,70	60,01	1,19	-	76,70	60,01	1,19	3,09			
11.03.16	24,00	-	94,99	84,24	10,75	77,14	49,53	27,61	7,00	5,00	1,99	32,80	22,60	10,20	33,70	23,08	10,62	-	77,05	60,21	1,17	-	77,05	60,21	1,17	3,16			
12.03.16	24,00	-	97,14	84,28	12,86	77,33	49,74	27,59	7,00	5,00	2,00	34,85	22,60	12,25	35,78	23,08	12,70	-	77,24	60,61	1,33	-	77,24	60,61	1,33	3,32			
13.03.16	24,00	-	97,30	84,19	13,11	77,04	49,58	27,46	7,00	5,00	1,98	35,14	22,56	12,58	36,10	23,04	13,06	-	76,95	60,23	1,35	-	76,95	60,23	1,35	3,32			
15.03.16	24,00	-	95,56	85,50	10,06	79,45	50,62	28,83	7,00	5,00	2,03	32,80	22,68	10,12	33,71	23,16	10,55	-	77,82	60,86	1,18	-	77,82	60,86	1,18	3,21			
16.03.16	24,00	-	97,22	86,06	11,16	79,59	51,19	28,40	7,00	5,00	2,10	33,74	23,14	10,60	34,71	23,62	11,09	-	79,38	62,47	1,23	-	79,38	62,47	1,23	3,27			
17.03.16	24,00	-	95,93	85,62	10,31	77,92	50,43	27,49	7,00	5,00	2,01	32,76	22,97	9,79	33,66	23,45	10,21	-	77,88	61,17	1,15	-	77,88	61,17	1,15	3,16			
18.03.16	24,00	-	95,09	84,04	11,05	78,94	50,23	28,71	7,00	5,00	2,08	32,94	22,55	10,39	33,88	23,03	10,85	-	78,82	61,48	1,21	-	78,82	61,48	1,21	3,29			
19.03.16	24,00	-	95,13	83,31	11,82	79,35	49,83	29,52	7,00	5,00	2,11	33,56	22,33	11,23	34,49	22,81	11,68	-	79,29	61,47	1,29	-	79,29	61,47	1,29	3,40			
20.03.16	24,00	-	97,41	83,03	14,38	80,30	50,29	30,01	7,00	5,00	2,15	36,02	22,26	13,76	37,03	22,74	14,29	-	80,11	62,24	1,50	-	80,11	62,24	1,50	3,65			
21.03.16	24,00	-	94,43	84,30	10,13	81,14	50,79	30,35	7,00	5,00	2,18	32,24	22,62	9,62	33,17	23,10	10,07	-	81,01	62,45	1,20	-	81,01	62,45	1,20	3,38			
22.03.16	24,00	-	95,66	83,55	12,11	80,26	50,30	29,96	7,00	5,00	2,15	33,94	22,40	11,54	34,90	22,88	12,01	-	80,14	62,05	1,33	-	80,14	62,05	1,33	3,48			
23.03.16	24,00	-	95,66	83,55	12,11	80,26	50,30	29,96	7,00	5,00	2,15	33,94	22,40	11,54	34,90	22,88	12,01	-	80,14	62,05	1,33	-	80,14	62,05	1,33	3,48			
Среднее	24,00	-	95,66	84,37	11,29	79,84	50,57	29,27	7,00	5,00	2,11	33,34	22,65	10,69	34,29	23,13	11,16	-	79,75	61,54	1,27	-	79,75	61,54	1,27	3,37			
Итого	648,00	-	2774,02	2446,63	327,39						61,13	966,92	656,95	309,97	994,38	670,87	323,52	0,00	36,69	0,00	0,00	-	36,69	0,00	0,00	97,82			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	30.12.95 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.95 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Наладить работу систем отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" для отчета

Филия "Энергосбыт" г. Санкт-Петербург
 30 MAR 2016