Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 8795
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319028
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319028-ч(с)-0316.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24.00	-	47,47	47,45	0,02	76,76	39,81	36,95	4,84	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
25.02.16	24.00	-	47,47	47,43	0,04	77,12	39,95	37,17	4,85	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
26.02.16	24.00	-	47,50	47,48	0,03	76,57	39,80	36,77	4,86	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
27.02.16	24.00	-	47,78	47,75	0,03	76,08	39,65	36,43	4,82	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
28.02.16	24.00	-	48,15	48,12	0,02	76,48	39,71	36,77	4,85	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
29.02.16	24.00	-	47,62	47,61	0,01	76,08	39,43	36,65	4,81	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
01.03.16	24.00	-	47,62	47,61	0,01	76,44	39,47	36,97	4,86	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
02.03.16	24.00	-	47,48	47,45	0,03	76,49	39,20	37,29	5,12	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
03.03.16	24.00	-	47,40	47,37	0,03	76,11	38,66	37,45	4,87	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
04.03.16	24.00	-	47,36	47,32	0,04	76,38	38,87	37,51	4,89	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
05.03.16	24.00	-	47,98	47,94	0,04	76,85	39,39	37,46	4,89	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
06.03.16	24.00	-	48,10	48,06	0,03	77,61	40,02	37,59	4,87	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
07.03.16	24.00	-	47,94	47,90	0,04	77,03	40,20	36,83	4,86	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
08.03.16	24.00	-	47,81	47,76	0,06	73,93	39,35	34,58	4,85	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
09.03.16	24.00	-	47,95	47,90	0,05	72,29	38,98	33,31	4,85	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
10.03.16	24.00	-	48,08	48,00	0,08	72,63	39,19	33,44	4,85	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
11.03.16	24.00	-	48,07	48,02	0,05	72,23	38,99	33,24	4,85	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
12.03.16	24.00	-	48,07	48,01	0,05	72,44	38,98	33,46	4,85	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
13.03.16	24.00	-	48,04	47,97	0,07	72,48	39,09	33,39	4,85	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
14.03.16	24.00	-	47,77	47,67	0,09	72,57	39,09	33,48	4,84	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
15.03.16	24.00	-	47,77	47,65	0,12	72,13	38,69	33,44	4,84	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
16.03.16	24.00	-	47,62	47,49	0,14	72,08	38,44	33,64	4,84	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
17.03.16	24.00	-	48,17	48,04	0,13	72,50	38,64	33,86	4,85	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
18.03.16	24.00	-	49,03	48,89	0,14	73,57	39,56	34,01	4,86	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
19.03.16	24.00	-	48,91	48,74	0,17	75,56	40,03	35,53	4,86	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
20.03.16	24.00	-	48,55	48,34	0,21	76,29	39,80	36,49	4,85	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
21.03.16	24.00	-	48,53	48,33	0,20	77,65	40,04	37,61	4,84	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
22.03.16	24.00	-	48,92	48,72	0,20	77,35	40,21	37,14	4,86	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
23.03.16	24.00	-	49,14	48,95	0,19	77,58	40,35	37,23	4,87	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
Среднее	24,00	-	48,01	47,93	0,08	75,15	39,43	35,71	4,87	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
Итого	696,00		1392,29	1389,97	2,32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта