Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8795
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319095-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	98,82	98,82	0,00	76,89	42,75	34,14	5,09	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
25.02.16	24,00	-	98,76	98,76	0,00	77,24	42,83	34,41	5,10	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
26.02.16	24,00	-	98,61	98,61	0,00	76,69	42,63	34,06	5,10	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
27.02.16	24,00	-	99,19	99,19	0,00	76,20	42,56	33,64	5,06	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
28.02.16	24,00	-	99,85	99,85	0,00	76,62	42,65	33,97	5,09	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
29.02.16	24,00	-	98,71	98,71	0,00	76,20	42,27	33,93	5,04	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
01.03.16	24,00	-	98,72	98,72	0,00	76,56	42,35	34,21	5,10	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
02.03.16	24,00	-	98,48	98,48	0,00	76,62	41,97	34,65	5,35	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
03.03.16	24,00	-	98,33	98,33	0,00	76,24	41,64	34,60	5,11	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
04.03.16	24,00	-	98,25	98,25	0,00	76,52	41,97	34,55	5,13	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
05.03.16	24,00	-	99,66	99,66	0,00	76,97	42,35	34,62	5,13	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
06.03.16	24,00	-	99,99	99,99	0,00	77,74	43,07	34,67	5,12	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
07.03.16	24,00	-	99,53	99,53	0,00	77,16	43,10	34,06	5,10	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
08.03.16	24,00	-	99,24	99,24	0,00	74,06	42,02	32,04	5,10	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
09.03.16	24,00	-	99,55	99,55	0,00	72,40	41,54	30,86	5,09	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
10.03.16	24,00	-	99,79	99,74	0,05	72,74	41,82	30,92	5,09	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
11.03.16	24,00	-	99,75	99,75	0,00	72,34	41,53	30,81	5,09	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
12.03.16	24,00	-	99,73	99,73	0,00	72,57	41,47	31,10	5,09	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
13.03.16	24,00	-	99,66	99,66	0,00	72,60	41,61	30,99	5,09	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
14.03.16	24,00	-	99,08	99,08	0,00	72,68	41,60	31,08	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
15.03.16	24,00	-	99,51	99,49	0,02	72,24	41,16	31,08	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
16.03.16	24,00	-	99,63	99,63	0,00	72,20	40,78	31,42	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
17.03.16	24,00	-	100,67	100,67	0,00	72,61	41,14	31,47	5,09	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
18.03.16	24,00	-	102,35	102,34	0,02	73,68	42,01	31,67	5,10	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
19.03.16	23,95	-	103,74	103,73	0,01	75,60	42,66	32,94	5,14	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
20.03.16	24,00	-	108,33	108,33	0,00	76,43	43,28	33,15	5,18	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
21.03.16	24,00	-	108,26	108,26	0,00	77,80	43,70	34,10	5,18	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
22.03.16	24,00	-	109,12	109,12	0,00	77,51	43,92	33,59	5,19	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
23.03.16	24,00	-	109,62	109,62	0,00	77,72	44,05	33,67	5,20	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
Среднее	24,00	-	100,86	100,86	0,00	75,27	42,29	32,98	5,12	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
Итого	695,95		2924,94	2924,84	0,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.