Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9068.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 48 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 48 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208352-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208352 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,748 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=85,608 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	192,35	192,35	0,00	80,75	60,48	20,27	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
25.02.16	24,00	-	193,43	193,43	0,00	81,08	60,85	20,23	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
26.02.16	24,00	-	192,79	192,79	0,00	80,89	60,85	20,04	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
27.02.16	24,00	-	191,64	191,64	0,00	80,71	60,47	20,24	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
28.02.16	24,00	-	192,47	192,47	0,00	80,98	60,75	20,23	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
29.02.16	24,00	-	191,14	191,14	0,00	80,96	60,37	20,59	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
01.03.16	24,00	-	189,22	189,22	0,00	81,08	59,82	21,26	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
02.03.16	24,00	-	187,64	187,64	0,00	80,99	59,57	21,42	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
03.03.16	24,00	-	187,95	187,95	0,00	80,97	59,71	21,26	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
04.03.16	24,00	-	187,90	187,90	0,00	80,83	59,83	21,00	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
05.03.16	24,00	-	188,48	188,48	0,00	81,08	60,22	20,86	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
06.03.16	24,00	-	188,15	188,15	0,00	80,05	59,87	20,18	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
07.03.16	24,00	-	188,20	188,20	0,00	77,53	58,38	19,15	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
08.03.16	24,00	-	186,89	186,89	0,00	76,06	57,58	18,48	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
09.03.16	24,00	-	187,18	187,18	0,00	76,01	57,56	18,45	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
10.03.16	24,00	-	187,25	187,25	0,00	76,03	57,52	18,51	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
11.03.16	24,00	-	186,98	186,98	0,00	76,26	57,44	18,82	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
12.03.16	24,00	-	187,55	187,55	0,00	76,52	57,77	18,75	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
13.03.16	24,00	-	187,44	187,44	0,00	76,29	57,69	18,60	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
14.03.16	24,00	-	187,43	187,43	0,00	76,98	58,00	18,98	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
15.03.16	24,00	-	189,30	189,30	0,00	78,47	58,81	19,66	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
16.03.16	24,00	-	190,01	190,01	0,00	79,10	59,52	19,58	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
17.03.16	24,00	-	188,58	188,58	0,00	77,04	58,21	18,83	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
18.03.16	24,00	-	185,42	185,42	0,00	78,23	58,49	19,74	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
19.03.16	24,00	-	183,63	183,63	0,00	78,37	58,19	20,18	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
20.03.16	24,00	-	183,38	183,38	0,00	79,69	59,04	20,65	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
21.03.16	24,00	-	184,38	184,38	0,00	80,21	59,36	20,85	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
22.03.16	24,00	-	183,90	183,90	0,00	80,06	59,24	20,82	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
23.03.16	24,00		183,89	183,89	-	79,99	59,21	20,77	7,00	5,00	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,83
Среднее	24,00	-	188,09	188,09	-	79,08	59,13	19,94	7,00	5,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Итого	696,00		5454,57	5454,57	0,00						109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	18651,86	18655,37	0,00	-	0,00	-	407,43	-	-
	23.03.16 03:00	23929,37	23932,88	0,00	-	0,00	-	512,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.