Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д. Тепет. 3-х

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-										24,25	1,68	22,57	24,88	1,68	23,20	-	75,69	23,28	1,80			1,80
25.02.16	24,00	-										23,23	1,75	21,48	23,86	1,75	22,11	-	76,62	24,36	1,74			1,74
26.02.16	24,00	-										22,13	1,82	20,31	22,70	1,82	20,88	-	75,62	23,52	1,63			1,63
27.02.16	24,00	-										25,54	1,69	23,85	26,24	1,69	24,55	-	75,95	21,40	1,90			1,90
28.02.16	24,00	-										28,66	1,63	27,03	29,42	1,63	27,79	-	76,75	20,38	2,17			2,17
29.02.16	24,00	-										23,01	1,69	21,32	23,60	1,69	21,91	-	75,42	23,63	1,70			1,70
01.03.16	24,00	-										23,47	1,81	21,66	24,09	1,81	22,28	-	75,88	23,65	1,74			1,74
02.03.16	24,00	-										24,47	1,93	22,54	25,12	1,93	23,19	-	75,87	22,51	1,81			1,81
03.03.16	24,00	-										25,08	1,68	23,40	25,73	1,68	24,05	-	75,82	24,11	1,86			1,86
04.03.16	24,00	-										24,11	1,69	22,42	24,71	1,69	23,02	-	74,94	24,75	1,77			1,77
05.03.16	24,00	-										23,70	1,92	21,78	24,29	1,92	22,37	-	74,19	24,00	1,71			1,71
06.03.16	24,00	-										25,49	1,78	23,71	26,14	1,78	24,36	-	74,10	24,12	1,85			1,85
07.03.16	24,00	-										23,90	1,95	21,95	24,49	1,95	22,54	-	74,21	23,42	1,73			1,73
08.03.16	24,00	-										25,19	1,82	23,37	25,83	1,82	24,01	-	74,82	23,89	1,84			1,84
09.03.16	24,00	-										23,80	1,90	21,90	24,43	1,90	22,53	-	74,95	25,12	1,74			1,74
10.03.16	24,00	-										25,37	1,74	23,63	26,00	1,74	24,26	-	75,68	25,43	1,88			1,88
11.03.16	24,00	-										23,32	1,89	21,43	23,94	1,89	22,05	-	76,39	25,13	1,73			1,73
12.03.16	24,00	-										25,38	1,83	23,55	26,06	1,83	24,23	-	76,52	23,25	1,90			1,90
13.03.16	24,00	-										29,01	1,61	27,40	29,79	1,61	28,18	-	76,65	22,68	2,19			2,19
14.03.16	24,00	-										24,88	1,75	23,13	25,51	1,75	23,76	-	76,18	23,87	1,86			1,86
15.03.16	24,00	-										23,79	1,74	22,05	24,42	1,74	22,68	-	76,41	24,38	1,78			1,78
16.03.16	24,00	-										23,73	1,77	21,96	24,34	1,77	22,57	-	76,61	21,92	1,78			1,78
17.03.16	24,00	-										22,90	1,81	21,09	23,49	1,81	21,68	-	76,51	23,40	1,71			1,71
18.03.16	24,00	-										23,17	1,96	21,21	23,79	1,96	21,83	-	75,79	25,89	1,71			1,71
19.03.16	24,00	-										26,89	2,11	24,78	27,60	2,11	25,49	-	76,94	23,70	2,02			2,02
20.03.16	24,00	-										26,75	2,09	24,66	27,48	2,09	25,39	-	77,22	22,54	2,02			2,02
21.03.16	24,00	-										24,14	2,01	22,13	24,77	2,01	22,76	-	76,52	24,60	1,80			1,80
22.03.16	24,00											25,93	2,07	23,86	26,62	2,07	24,55	-	76,89	23,61	1,95	-	-	1,95
23.03.16	24,00											25,93	2,07	23,86	26,62	2,07	24,55	-	76,89	23,61	1,95	-	-	1,95
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,73	1,83	22,90	25,38	1,83	23,54	-	75,93	23,66	1,84	-	-	1,84
Итого	696,00		0,00	0,00	0,00						0,00	717,21	53,19	664,02	735,95	53,19	682,76	0,00			53,23	0,00	0,00	53,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	23873,47	23872,83	2019,99	135,16	2072,70	135,16	406,18	149,61	-
	24.02.16 01:00	23873,47	23872,83	2019,99	135,16	2072,70	135,16	406,18	149,61	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **682,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта