Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырехтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	293,21	293,21	0,00	71,69	56,03	15,66	7,00	5,00	4,60													4,60
25.02.16	24,00	-	293,84	293,84	0,00	70,73	55,50	15,23	7,00	5,00	4,49													4,49
26.02.16	24,00	-	294,15	294,15	0,00	70,77	55,35	15,42	7,00	5,00	4,54													4,54
27.02.16	24,00	-	296,76	296,76	0,00	75,93	58,82	17,11	7,00	5,00	5,09													5,09
28.02.16	24,00	-	296,30	296,30	0,00	71,50	56,00	15,50	7,00	5,00	4,60													4,60
29.02.16	24,00	-	289,24	289,24	0,00	65,48	51,50	13,98	7,00	5,00	4,05													4,05
01.03.16	24,00	-	286,78	286,78	0,00	75,54	57,56	17,98	7,00	5,00	5,16													5,16
02.03.16	24,00	-	290,37	290,37	0,00	75,22	57,62	17,60	7,00	5,00	5,12													5,12
03.03.16	24,00	-	296,99	296,99	0,00	71,75	55,86	15,89	7,00	5,00	4,73													4,73
04.03.16	24,00	-	293,87	293,87	0,00	68,09	53,57	14,52	7,00	5,00	4,28													4,28
05.03.16	24,00	-	291,03	291,03	0,00	62,52	49,88	12,64	7,00	5,00	3,68													3,68
06.03.16	24,00	-	291,19	291,19	0,00	61,07	49,03	12,04	7,00	5,00	3,51													3,51
07.03.16	24,00	-	292,40	292,40	0,00	63,27	50,37	12,90	7,00	5,00	3,78													3,78
08.03.16	24,00	-	293,45	293,45	0,00	64,18	51,21	12,97	7,00	5,00	3,81													3,81
09.03.16	24,00	-	293,51	293,51	0,00	63,80	51,05	12,75	7,00	5,00	3,75													3,75
10.03.16	24,00	-	293,47	293,47	0,00	62,25	49,87	12,38	7,00	5,00	3,64													3,64
11.03.16	24,00	-	293,65	293,65	0,00	64,67	51,47	13,20	7,00	5,00	3,88													3,88
12.03.16	24,00	-	293,48	293,48	0,00	62,30	50,02	12,28	7,00	5,00	3,61													3,61
13.03.16	24,00	-	293,50	293,50	0,00	62,16	49,87	12,29	7,00	5,00	3,62													3,62
14.03.16	24,00	-	293,51	293,51	0,00	62,45	49,85	12,60	7,00	5,00	3,70													3,70
15.03.16	24,00	-	293,99	293,99	0,00	62,00	49,39	12,61	7,00	5,00	3,71													3,71
16.03.16	24,00	-	293,22	293,22	0,00	60,28	48,24	12,04	7,00	5,00	3,54													3,54
17.03.16	24,00	-	290,79	290,79	0,00	65,53	51,57	13,96	7,00	5,00	4,06													4,06
18.03.16	24,00	-	296,29	296,29	0,00	69,82	54,83	14,99	7,00	5,00	4,45													4,45
19.03.16	24,00	-	293,08	293,08	0,00	67,51	53,03	14,48	7,00	5,00	4,25													4,25
20.03.16	24,00	-	290,48	290,48	0,00	68,30	53,31	14,99	7,00	5,00	4,37													4,37
21.03.16	24,00	-	294,24	294,24	0,00	70,12	54,63	15,49	7,00	5,00	4,56													4,56
22.03.16	24,00		292,60	292,60	-	68,64	53,66	14,99	7,00	5,00	4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39
23.03.16	24,00		292,60	292,60	-	68,64	53,66	14,99	7,00	5,00	4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39
Среднее	24,00	-	293,03	293,03	-	67,11	52,85	14,26	7,00	5,00	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,19
Итого	696,00		8497,99	8497,99	0,00						121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	23873,47	23872,83	2019,99	135,16	2072,70	135,16	406,18	149,61	-
	24.02.16 01:00	23873,47	23872,83	2019,99	135,16	2072,70	135,16	406,18	149,61	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать организации

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта