Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin= 0,216667	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 64,87 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	79,29	79,29	0,00	79,72	46,82	32,90	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
25.02.16	24,00	-	79,64	79,64	0,00	80,06	47,17	32,89	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
26.02.16	24,00	-	79,72	79,72	0,00	79,89	47,10	32,79	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
27.02.16	24,00	-	79,01	79,01	0,00	79,68	46,74	32,94	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
28.02.16	24,00	-	79,39	79,39	0,00	79,95	46,86	33,09	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
29.02.16	24,00	-	78,72	78,72	0,00	79,93	46,57	33,36	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
01.03.16	24,00	-	79,06	79,06	0,00	80,05	46,25	33,80	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
02.03.16	24,00	-	78,81	78,81	0,00	79,95	45,77	34,18	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
03.03.16	24,00	-	78,96	78,96	0,00	79,94	45,99	33,95	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
04.03.16	24,00	-	79,02	79,02	0,00	79,79	46,22	33,57	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
05.03.16	24,00	-	79,44	79,44	0,00	80,03	46,66	33,37	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
06.03.16	24,00	-	78,82	78,53	0,29	79,04	46,55	32,49	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
07.03.16	24,00	-	79,27	78,15	1,12	76,59	45,81	30,78	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
08.03.16	24,00	-	78,88	78,88	0,00	75,13	45,26	29,87	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
09.03.16	24,00	-	79,01	78,87	0,14	75,04	45,38	29,66	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
10.03.16	24,00	-	79,25	78,21	1,04	75,06	45,39	29,67	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
11.03.16	24,00	-	78,76	78,76	0,00	75,28	45,39	29,89	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
12.03.16	24,00	-	79,30	79,30	0,00	75,53	45,59	29,94	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
13.03.16	24,00	-	79,16	79,16	0,00	75,33	45,53	29,80	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
14.03.16	24,00	-	79,29	79,29	0,00	75,99	45,61	30,38	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
15.03.16	24,00	-	80,29	80,29	0,00	77,47	46,27	31,20	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
16.03.16	24,00	-	80,59	80,59	0,00	78,12	46,74	31,38	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
17.03.16	24,00	-	79,75	79,75	0,00	76,10	45,93	30,17	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
18.03.16	24,00	-	78,37	78,37	0,00	77,26	46,05	31,21	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
19.03.16	24,00	-	77,76	77,76	0,00	77,38	45,52	31,86	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
20.03.16	24,00	-	77,75	77,75	0,00	78,69	45,89	32,80	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
21.03.16	24,00		77,96	77,96	-	77,78	45,82	31,96	7,00	5,00	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,49
22.03.16	24,00		77,96	77,96	-	77,78	45,82	31,96	7,00	5,00	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,49
23.03.16	24,00		77,96	77,96	-	77,78	45,82	31,96	7,00	5,00	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,49
Среднее	24,00	-	79,01	78,92	0,10	77,94	46,09	31,86	7,00	5,00	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
Итого	696,00		2291,19	2288,60	2,59						73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	6465,09	6387,51	0,00	-	0,00	-	228,21	-	-
	21.03.16 03:00	8525,61	8445,44	0,00	-	0,00	-	293,99	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта