Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206496-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206496 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142992 0,1466 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 43,85
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,898 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	84,99	84,99	0,00	79,58	47,33	32,25	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
25.02.16	24,00	-	85,50	85,50	0,00	79,92	47,66	32,26	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
26.02.16	24,00	-	85,50	85,50	0,00	79,74	47,66	32,08	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
27.02.16	24,00	-	85,03	85,03	0,00	79,52	47,25	32,27	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
28.02.16	24,00	-	85,43	85,43	0,00	79,78	47,36	32,42	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
29.02.16	24,00	-	84,84	84,84	0,00	79,77	47,15	32,62	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
01.03.16	24,00	-	84,52	84,52	0,00	79,91	46,89	33,02	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
02.03.16	24,00	-	84,34	84,34	0,00	79,81	46,54	33,27	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
03.03.16	24,00	-	84,43	84,43	0,00	79,82	46,82	33,00	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
04.03.16	24,00	-	84,67	84,67	0,00	79,70	47,04	32,66	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
05.03.16	24,00	-	85,13	85,13	0,00	79,93	47,49	32,44	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
06.03.16	24,00	-	85,14	85,14	0,00	78,96	47,37	31,59	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
07.03.16	24,00	-	85,36	85,36	0,00	76,49	46,40	30,09	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
08.03.16	24,00	-	84,96	84,96	0,00	75,02	45,84	29,18	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
09.03.16	24,00	-	85,15	85,15	0,00	74,95	46,02	28,93	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
10.03.16	24,00	-	85,14	85,14	0,00	74,99	46,00	28,99	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
11.03.16	24,00	-	85,04	85,04	0,00	75,19	45,99	29,20	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
12.03.16	24,00	-	85,32	85,32	0,00	75,46	46,26	29,20	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
13.03.16	24,00	-	85,29	85,29	0,00	75,22	46,04	29,18	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
14.03.16	24,00	-	85,22	85,22	0,00	75,85	46,13	29,72	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
15.03.16	24,00	-	86,04	86,04	0,00	77,32	46,93	30,39	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
16.03.16	24,00	-	86,49	86,49	0,00	77,97	47,38	30,59	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
17.03.16	24,00	-	86,12	86,12	0,00	75,93	46,61	29,32	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
18.03.16	24,00	-	84,72	84,72	0,00	77,09	46,41	30,68	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
19.03.16	24,00	-	84,40	84,40	0,00	77,17	46,05	31,12	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
20.03.16	24,00	-	84,76	84,76	0,00	78,48	46,58	31,90	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
21.03.16	24,00	-	85,25	85,25	0,00	78,99	46,99	32,00	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
22.03.16	24,00	-	85,11	85,11	0,00	78,89	46,97	31,92	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
23.03.16	24,00	-	85,50	85,50	0,00	78,89	47,29	31,60	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
Среднее	24,00	-	85,15	85,15	-	77,94	46,77	31,17	7,00	5,00	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Итого	696,00		2469,39	2469,39	0,00						77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Подпись теплоснабжающей организации / Подпись потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____ г.