Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето: 0,18719

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 56,16 Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	117,44	116,23	1,21	80,30	49,39	30,91	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			3,70
25.02.16	24,00	-	117,10	116,90	0,20	80,64	49,74	30,90	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,63
26.02.16	24,00	-	117,93	116,53	1,40	80,44	49,64	30,80	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			3,71
27.02.16	24,00	-	116,53	116,53	0,00	80,25	49,26	30,99	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
28.02.16	24,00	-	117,50	116,07	1,43	80,54	49,39	31,15	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			3,74
29.02.16	24,00	-	116,07	116,07	0,00	80,51	49,18	31,33	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
01.03.16	24,00	-	115,25	115,25	0,00	80,65	48,95	31,70	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
02.03.16	24,00	-	115,10	115,10	0,00	80,55	48,85	31,70	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
03.03.16	24,00	-	115,27	115,27	0,00	80,55	48,94	31,61	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
04.03.16	24,00	-	115,80	115,60	0,20	80,39	49,18	31,21	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,63
05.03.16	24,00	-	115,98	115,98	0,00	80,64	49,53	31,11	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
06.03.16	24,00	-	116,01	116,01	0,00	79,62	49,24	30,38	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
07.03.16	24,00	-	115,94	115,94	0,00	77,11	48,15	28,96	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
08.03.16	24,00	-	114,81	114,81	0,00	75,66	47,54	28,12	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
09.03.16	24,00	-	114,52	114,52	0,00	75,60	47,53	28,07	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
10.03.16	24,00	-	114,28	114,28	0,00	75,64	47,59	28,05	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
11.03.16	24,00	-	113,95	113,95	0,00	75,86	47,64	28,22	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
12.03.16	24,00	-	114,56	114,56	0,00	76,12	47,87	28,25	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
13.03.16	24,00	-	114,67	114,67	0,00	75,88	47,81	28,07	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
14.03.16	24,00	-	114,35	114,35	0,00	76,57	47,88	28,69	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
15.03.16	24,00	-	116,13	116,13	0,00	78,05	48,52	29,53	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
16.03.16	24,00	-	118,37	118,37	0,00	78,65	49,16	29,49	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
17.03.16	24,00	-	118,34	118,34	0,00	76,64	48,54	28,10	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
18.03.16	24,00	-	116,08	116,08	0,00	77,76	48,32	29,44	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
19.03.16	24,00	-	115,05	115,05	0,00	77,93	47,99	29,94	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
20.03.16	24,00	-	120,00	120,00	0,00	79,26	49,35	29,91	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
21.03.16	24,00	-	122,18	122,18	0,00	79,83	49,97	29,86	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
22.03.16	24,00	-	121,54	121,54	0,00	79,67	49,90	29,77	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
23.03.16	24,00	-	121,33	121,33	0,00	79,70	49,81	29,89	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
Среднее	24,00	-	116,62	116,47	0,15	78,66	48,79	29,87	7,00	5,00	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	3,49
Итого	696,00		3382,08	3377,64	4,44						101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,22	0,00	0,00	101,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	10640,27	10550,90	0,00	-	0,00	-	344,69	-	-
	24.03.16 14:00	14087,15	13993,34	0,00	-	0,00	-	448,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать абонента

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
печать энергосбыта
«___» _____ г.