Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=~~0,209017~~ 0,22257 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 66,72 Gот=62,705 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	95,24	95,24	0,00	80,91	48,23	32,68	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
25.02.16	24,00	-	95,78	95,78	0,00	81,23	48,42	32,81	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
26.02.16	24,00	-	95,73	95,73	0,00	81,02	48,33	32,69	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
27.02.16	24,00	-	95,28	95,28	0,00	80,84	48,01	32,83	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
28.02.16	24,00	-	95,72	95,72	0,00	81,11	48,21	32,90	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
29.02.16	24,00	-	95,07	95,07	0,00	81,13	48,19	32,94	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
01.03.16	24,00	-	94,64	94,64	0,00	81,29	47,77	33,52	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
02.03.16	24,00	-	94,23	94,23	0,00	81,20	47,33	33,87	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
03.03.16	24,00	-	94,38	94,38	0,00	81,19	47,50	33,69	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
04.03.16	24,00	-	94,76	94,76	0,00	81,04	47,67	33,37	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
05.03.16	24,00	-	95,24	95,24	0,00	81,28	48,09	33,19	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
06.03.16	24,00	-	95,17	95,17	0,00	80,22	47,81	32,41	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
07.03.16	24,00	-	95,28	95,28	0,00	77,68	46,90	30,78	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
08.03.16	24,00	-	94,81	94,81	0,00	76,23	46,46	29,77	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
09.03.16	24,00	-	95,14	95,14	0,00	76,17	46,50	29,67	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
10.03.16	22,00	-	87,00	87,00	0,00	76,16	46,27	29,89	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
11.03.16	24,00	-	94,56	94,56	0,00	76,43	46,32	30,11	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
12.03.16	24,00	-	94,99	94,99	0,00	76,69	46,77	29,92	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
13.03.16	24,00	-	95,05	95,05	0,00	76,46	46,80	29,66	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
14.03.16	24,00	-	95,06	95,06	0,00	77,15	46,83	30,32	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
15.03.16	24,00	-	96,36	96,36	0,00	78,65	47,57	31,08	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
16.03.16	24,00	-	96,93	96,93	0,00	79,25	48,10	31,15	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
17.03.16	24,00	-	96,26	96,26	0,00	77,21	47,33	29,88	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
18.03.16	24,00	-	94,55	94,55	0,00	78,40	47,05	31,35	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
19.03.16	24,00	-	93,78	93,78	0,00	78,58	46,48	32,10	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
20.03.16	24,00	-	93,95	93,95	0,00	79,89	47,31	32,58	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
21.03.16	24,00	-	94,52	94,52	0,00	80,42	47,74	32,68	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
22.03.16	24,00	-	94,45	94,45	0,00	80,25	47,15	33,10	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
23.03.16	24,00	-	94,97	94,97	0,00	80,28	47,27	33,01	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
Среднее	23,93	-	94,79	94,79	-	79,25	47,39	31,86	7,00	5,00	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
Итого	694,00		2748,90	2748,90	0,00						87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	7709,69	7713,43	0,00	-	0,00	-	268,66	-	-
	24.03.16 14:00	10509,65	10513,39	0,00	-	0,00	-	358,02	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать организации ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ (печать энергосбыта) ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 30 МАР 2016 г.