Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	147,26	134,21	13,05	80,13	49,85	30,28	7,00	5,00	4,17	11,87	-	-	12,22	-	12,22	-	79,84	-	0,95			5,12
25.02.16	24,00	-	148,67	134,91	13,76	80,47	50,25	30,22	7,00	5,00	4,20	12,45	-	-	12,81	-	12,81	-	80,16	-	1,00			5,19
26.02.16	24,00	-	148,54	134,82	13,72	80,28	50,17	30,11	7,00	5,00	4,17	12,40	-	-	12,75	-	12,75	-	79,93	-	0,99			5,17
27.02.16	24,00	-	149,53	134,12	15,41	80,10	49,74	30,36	7,00	5,00	4,19	14,11	-	-	14,51	-	14,51	-	79,76	-	1,13			5,31
28.02.16	24,00	-	152,68	134,65	18,03	80,42	49,89	30,53	7,00	5,00	4,24	16,55	-	-	17,03	-	17,03	-	80,18	-	1,33			5,57
29.02.16	24,00	-	148,43	133,93	14,50	80,37	49,80	30,57	7,00	5,00	4,21	13,16	-	-	13,53	-	13,53	-	79,99	-	1,06			5,27
01.03.16	24,00	-	148,71	133,35	15,36	80,55	49,38	31,17	7,00	5,00	4,27	14,12	-	-	14,53	-	14,53	-	80,31	-	1,13			5,40
02.03.16	24,00	-	147,17	132,94	14,23	80,49	49,00	31,49	7,00	5,00	4,27	13,21	-	-	13,56	-	13,56	-	80,21	-	1,06			5,34
03.03.16	24,00	-	147,59	133,16	14,43	80,45	49,12	31,33	7,00	5,00	4,26	13,41	-	-	13,81	-	13,81	-	80,14	-	1,08			5,34
04.03.16	24,00	-	147,95	133,69	14,26	80,27	49,43	30,84	7,00	5,00	4,21	13,27	-	-	13,63	-	13,63	-	79,91	-	1,06			5,27
05.03.16	24,00	-	149,06	134,40	14,66	80,50	49,99	30,51	7,00	5,00	4,20	13,50	-	-	13,89	-	13,89	-	80,19	-	1,08			5,29
06.03.16	24,00	-	150,63	134,22	16,41	79,38	49,86	29,52	7,00	5,00	4,06	15,26	-	-	15,69	-	15,69	-	79,12	-	1,21			5,27
07.03.16	24,00	-	148,79	134,52	14,27	76,89	48,74	28,15	7,00	5,00	3,87	13,41	-	-	13,74	-	13,74	-	76,33	-	1,02			4,89
08.03.16	24,00	-	148,84	133,78	15,06	75,47	48,02	27,45	7,00	5,00	3,75	14,11	-	-	14,46	-	14,46	-	75,26	-	1,06			4,81
09.03.16	24,00	-	147,93	134,24	13,69	75,42	48,24	27,18	7,00	5,00	3,72	12,92	-	-	13,23	-	13,23	-	75,13	-	0,97			4,69
10.03.16	24,00	-	148,03	134,21	13,82	75,50	48,17	27,33	7,00	5,00	3,74	12,97	-	-	13,29	-	13,29	-	75,18	-	0,98			4,71
11.03.16	24,00	-	148,54	134,03	14,51	75,78	48,21	27,57	7,00	5,00	3,77	13,60	-	-	13,97	-	13,97	-	75,48	-	1,03			4,80
12.03.16	24,00	-	151,15	134,46	16,69	76,01	48,53	27,48	7,00	5,00	3,78	15,70	-	-	16,09	-	16,09	-	75,63	-	1,19			4,97
13.03.16	24,00	-	151,80	134,34	17,46	75,78	48,41	27,37	7,00	5,00	3,77	16,42	-	-	16,83	-	16,83	-	75,53	-	1,24			5,01
14.03.16	24,00	-	150,59	135,94	14,65	76,51	48,78	27,73	7,00	5,00	3,87	13,42	-	-	13,78	-	13,78	-	76,26	-	1,02			4,89
15.03.16	24,00	-	152,43	138,64	13,79	78,01	49,73	28,28	7,00	5,00	4,03	12,44	-	-	12,80	-	12,80	-	77,93	-	0,97			5,00
16.03.16	24,00	-	154,21	139,84	14,37	78,40	50,40	28,00	7,00	5,00	4,03	13,09	-	-	13,42	-	13,42	-	77,83	-	1,02			5,05
17.03.16	24,00	-	153,94	138,57	15,37	76,50	49,51	26,99	7,00	5,00	3,86	13,96	-	-	14,30	-	14,30	-	76,34	-	1,07			4,92
18.03.16	24,00	-	150,96	136,04	14,92	77,63	49,37	28,26	7,00	5,00	3,96	13,58	-	-	13,94	-	13,94	-	77,23	-	1,05			5,01
19.03.16	24,00	-	149,28	134,85	14,43	77,93	48,76	29,17	7,00	5,00	4,04	13,22	-	-	13,56	-	13,56	-	77,71	-	1,03			5,06
20.03.16	24,00	-	150,12	134,65	15,47	79,05	49,27	29,78	7,00	5,00	4,14	14,03	-	-	14,43	-	14,43	-	78,46	-	1,10			5,24
21.03.16	24,00	-	150,20	135,43	14,77	79,69	49,65	30,04	7,00	5,00	4,19	13,38	-	-	13,73	-	13,73	-	79,31	-	1,06			5,25
22.03.16	24,00	-	149,68	135,30	14,38	79,44	49,57	29,87	7,00	5,00	4,16	13,04	-	-	13,39	-	13,39	-	79,12	-	1,03			5,19
23.03.16	24,00	-	151,65	135,95	15,70	79,57	49,72	29,85	7,00	5,00	4,18	14,31	-	-	14,74	-	14,74	-	79,35	-	1,14			5,31
Среднее	24,00	-	149,81	134,94	14,87	78,52	49,30	29,22	7,00	5,00	4,04	13,69	-	-	14,06	-	14,06	-	78,20	-	1,07	-	-	5,11
Итого	696,00		4344,36	3913,19	431,17						117,27	396,91	0,00	0,00	407,66	0,00	407,66	0,00			31,04	0,00	0,00	148,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	40905,36	36571,27	4212,02	-	4304,90	-	903,08	-	-
	24.03.16 02:00	45255,68	40490,20	4609,11	-	4712,74	-	1051,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **407,66** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

«____» _____ г.