Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=~~0,72031~~ 0,3226 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 96,78 Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24.00	-	142,19	122,78	19,41	78,22	45,01	33,21	7,00	5,00	4,11	18,96	-	18,96	19,48	-	19,48	-	78,31	-	1,48			5,60
25.02.16	24.00	-	143,93	122,73	21,20	77,64	44,88	32,76	7,00	5,00	4,07	20,62	-	20,62	21,20	-	21,20	-	77,59	-	1,60			5,67
26.02.16	24.00	-	142,74	123,46	19,28	77,17	44,61	32,56	7,00	5,00	4,06	18,77	-	18,77	19,28	-	19,28	-	77,22	-	1,45			5,51
27.02.16	24.00	-	145,29	124,40	20,89	77,55	44,72	32,83	7,00	5,00	4,14	20,26	-	20,26	20,81	-	20,81	-	77,62	-	1,57			5,71
28.02.16	24.00	-	146,36	122,89	23,47	77,22	44,43	32,79	7,00	5,00	4,07	22,85	-	22,85	23,46	-	23,46	-	77,62	-	1,78			5,84
29.02.16	24.00	-	143,95	122,99	20,96	77,54	44,37	33,17	7,00	5,00	4,13	20,36	-	20,36	20,90	-	20,90	-	77,73	-	1,58			5,71
01.03.16	24.00	-	142,86	122,23	20,63	77,56	44,03	33,53	7,00	5,00	4,18	19,62	-	19,62	20,14	-	20,14	-	77,51	-	1,52			5,70
02.03.16	24.00	-	142,45	121,82	20,63	77,22	43,62	33,60	7,00	5,00	4,18	19,51	-	19,51	20,03	-	20,03	-	77,33	-	1,51			5,69
03.03.16	24.00	-	143,92	122,13	21,79	77,49	43,90	33,59	7,00	5,00	4,17	20,91	-	20,91	21,44	-	21,44	-	77,63	-	1,62			5,80
04.03.16	24.00	-	142,21	124,04	18,17	77,94	44,43	33,51	7,00	5,00	4,21	17,52	-	17,52	18,00	-	18,00	-	77,97	-	1,37			5,58
05.03.16	24.00	-	145,93	124,33	21,60	78,70	45,15	33,55	7,00	5,00	4,22	20,95	-	20,95	21,55	-	21,55	-	78,75	-	1,65			5,87
06.03.16	24.00	-	145,19	123,91	21,28	78,06	45,13	32,93	7,00	5,00	4,13	20,63	-	20,63	21,18	-	21,18	-	78,15	-	1,61			5,75
07.03.16	24.00	-	144,53	123,46	21,07	74,89	43,86	31,03	7,00	5,00	3,88	20,39	-	20,39	20,89	-	20,89	-	74,82	-	1,53			5,41
08.03.16	24.00	-	144,26	123,70	20,56	73,30	43,39	29,91	7,00	5,00	3,76	19,71	-	19,71	20,23	-	20,23	-	73,51	-	1,45			5,21
09.03.16	24.00	-	143,70	123,98	19,72	73,61	43,67	29,94	7,00	5,00	3,77	18,96	-	18,96	19,41	-	19,41	-	73,64	-	1,39			5,16
10.03.16	24.00	-	145,49	123,87	21,62	73,20	43,33	29,87	7,00	5,00	3,76	20,83	-	20,83	21,35	-	21,35	-	73,21	-	1,53			5,29
11.03.16	24.00	-	144,75	123,91	20,84	73,45	43,39	30,06	7,00	5,00	3,79	20,00	-	20,00	20,48	-	20,48	-	73,59	-	1,47			5,26
12.03.16	24.00	-	147,86	123,86	24,00	73,48	43,43	30,05	7,00	5,00	3,78	23,20	-	23,20	23,78	-	23,78	-	73,65	-	1,71			5,49
13.03.16	24.00	-	145,96	123,22	22,74	73,54	43,37	30,17	7,00	5,00	3,77	21,96	-	21,96	22,47	-	22,47	-	73,71	-	1,62			5,39
14.03.16	24.00	-	144,73	123,23	21,50	73,08	43,02	30,06	7,00	5,00	3,77	20,64	-	20,64	21,15	-	21,15	-	73,16	-	1,51			5,28
15.03.16	24.00	-	144,04	122,86	21,18	73,06	42,94	30,12	7,00	5,00	3,76	20,38	-	20,38	20,88	-	20,88	-	73,16	-	1,49			5,25
16.03.16	24.00	-	144,72	123,73	20,99	73,45	43,18	30,27	7,00	5,00	3,83	19,88	-	19,88	20,38	-	20,38	-	73,50	-	1,46			5,29
17.03.16	24.00	-	146,36	125,42	20,94	74,63	44,13	30,50	7,00	5,00	3,89	19,94	-	19,94	20,43	-	20,43	-	74,98	-	1,50			5,39
18.03.16	24.00	-	144,84	124,90	19,94	76,57	44,55	32,02	7,00	5,00	4,07	19,00	-	19,00	19,47	-	19,47	-	76,63	-	1,46			5,53
19.03.16	24.00	-	144,96	123,83	21,13	77,36	44,40	32,96	7,00	5,00	4,14	20,26	-	20,26	20,80	-	20,80	-	77,56	-	1,57			5,72
20.03.16	24.00	-	145,88	123,80	22,08	78,71	44,74	33,97	7,00	5,00	4,26	21,47	-	21,47	22,05	-	22,05	-	78,80	-	1,69			5,95
21.03.16	24.00	-	146,14	124,67	21,47	78,39	44,93	33,46	7,00	5,00	4,24	20,62	-	20,62	21,21	-	21,21	-	78,36	-	1,62			5,86
22.03.16	24.00	-	145,35	125,19	20,16	78,64	45,03	33,61	7,00	5,00	4,27	19,34	-	19,34	19,89	-	19,89	-	78,77	-	1,52			5,80
23.03.16	24.00	-	147,44	126,02	21,42	78,68	45,34	33,34	7,00	5,00	4,26	20,69	-	20,69	21,26	-	21,26	-	78,74	-	1,63			5,89
Среднее	24,00	-	144,76	123,70	21,06	76,22	44,17	32,05	7,00	5,00	4,02	20,28	-	20,28	20,81	-	20,81	-	76,32	-	1,55	-	-	5,57
Итого	696,00		4198,03	3587,36	610,67						116,69	588,23	0,00	588,23	603,60	0,00	603,60	0,00			44,90	0,00	0,00	161,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	30068,67	26188,13	4113,69	-	4207,51	-	813,06	-	-
	24.03.16 04:00	34272,53	29781,06	4702,09	-	4811,28	-	974,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **603,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016
«_____» _____ г.

Наладить работу системы отопления