Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 211904

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,56 Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	108,32	85,70	22,62	79,43	39,25	40,18	7,00	5,00	3,48	22,20	-	22,20	22,82	-	22,82	-	79,31	-	1,76			5,24
25.02.16	24,00	-	107,55	85,79	21,76	78,81	39,17	39,64	7,00	5,00	3,44	21,35	-	21,35	21,97	-	21,97	-	78,60	-	1,68			5,12
26.02.16	24,00	-	109,51	86,09	23,42	78,36	38,89	39,47	7,00	5,00	3,44	22,95	-	22,95	23,60	-	23,60	-	78,28	-	1,80			5,24
27.02.16	24,00	-	109,77	86,83	22,94	78,73	38,92	39,81	7,00	5,00	3,50	22,49	-	22,49	23,12	-	23,12	-	78,62	-	1,77			5,27
28.02.16	24,00	-	111,81	85,90	25,91	78,42	38,81	39,61	7,00	5,00	3,44	25,41	-	25,41	26,11	-	26,11	-	78,53	-	2,00			5,44
29.02.16	24,00	-	109,54	85,81	23,73	78,78	38,70	40,08	7,00	5,00	3,48	23,27	-	23,27	23,92	-	23,92	-	78,76	-	1,83			5,31
01.03.16	24,00	-	108,96	85,46	23,50	78,78	38,41	40,37	7,00	5,00	3,51	22,82	-	22,82	23,47	-	23,47	-	78,58	-	1,80			5,30
02.03.16	24,00	-	109,63	85,36	24,27	78,47	38,13	40,34	7,00	5,00	3,51	23,55	-	23,55	24,23	-	24,23	-	78,40	-	1,85			5,35
03.03.16	24,00	-	108,94	85,24	23,70	78,73	38,38	40,35	7,00	5,00	3,50	22,93	-	22,93	23,55	-	23,55	-	78,72	-	1,80			5,31
04.03.16	24,00	-	109,71	86,08	23,63	79,18	39,01	40,17	7,00	5,00	3,55	22,58	-	22,58	23,20	-	23,20	-	79,11	-	1,79			5,33
05.03.16	24,00	-	109,29	86,44	22,85	79,90	39,69	40,21	7,00	5,00	3,56	21,77	-	21,77	22,40	-	22,40	-	79,80	-	1,74			5,30
06.03.16	24,00	-	109,76	86,14	23,62	79,18	39,62	39,56	7,00	5,00	3,50	22,58	-	22,58	23,19	-	23,19	-	78,93	-	1,78			5,28
07.03.16	24,00	-	108,28	85,96	22,32	75,97	38,53	37,44	7,00	5,00	3,30	21,38	-	21,38	21,93	-	21,93	-	75,71	-	1,62			4,92
08.03.16	24,00	-	111,70	86,05	25,65	74,42	38,15	36,27	7,00	5,00	3,19	24,72	-	24,72	25,35	-	25,35	-	74,46	-	1,84			5,03
09.03.16	24,00	-	109,00	86,13	22,87	74,71	38,47	36,24	7,00	5,00	3,19	21,93	-	21,93	22,46	-	22,46	-	74,61	-	1,64			4,83
10.03.16	24,00	-	110,67	86,18	24,49	74,30	38,30	36,00	7,00	5,00	3,18	23,48	-	23,48	24,09	-	24,09	-	74,23	-	1,74			4,92
11.03.16	24,00	-	108,31	86,16	22,15	74,57	38,29	36,28	7,00	5,00	3,20	21,16	-	21,16	21,67	-	21,67	-	74,50	-	1,58			4,78
12.03.16	24,00	-	111,29	86,20	25,09	74,58	38,37	36,21	7,00	5,00	3,20	24,04	-	24,04	24,63	-	24,63	-	74,52	-	1,79			4,99
13.03.16	24,00	-	112,74	85,68	27,06	74,67	38,25	36,42	7,00	5,00	3,20	25,98	-	25,98	26,62	-	26,62	-	74,64	-	1,94			5,14
14.03.16	24,00	-	108,83	85,67	23,16	74,20	37,90	36,30	7,00	5,00	3,19	22,13	-	22,13	22,69	-	22,69	-	74,11	-	1,64			4,83
15.03.16	24,00	-	109,47	85,47	24,00	74,20	37,71	36,49	7,00	5,00	3,20	22,95	-	22,95	23,55	-	23,55	-	74,13	-	1,70			4,90
16.03.16	24,00	-	108,26	85,47	22,79	74,62	37,73	36,89	7,00	5,00	3,23	21,81	-	21,81	22,34	-	22,34	-	74,51	-	1,63			4,85
17.03.16	24,00	-	109,06	85,72	23,34	75,89	38,50	37,39	7,00	5,00	3,27	22,41	-	22,41	22,97	-	22,97	-	76,00	-	1,71			4,98
18.03.16	24,00	-	108,21	85,61	22,60	77,80	38,63	39,17	7,00	5,00	3,44	21,59	-	21,59	22,17	-	22,17	-	77,65	-	1,68			5,11
19.03.16	24,00	-	109,54	85,22	24,32	78,66	38,58	40,08	7,00	5,00	3,49	23,34	-	23,34	24,01	-	24,01	-	78,72	-	1,84			5,33
20.03.16	24,00	-	112,15	85,10	27,05	80,00	38,99	41,01	7,00	5,00	3,58	26,06	-	26,06	26,81	-	26,81	-	79,94	-	2,08			5,66
21.03.16	24,00	-	108,68	85,32	23,36	79,65	39,31	40,34	7,00	5,00	3,52	22,48	-	22,48	23,12	-	23,12	-	79,43	-	1,79			5,31
22.03.16	24,00	-	109,34	85,55	23,79	79,98	39,53	40,45	7,00	5,00	3,54	22,87	-	22,87	23,56	-	23,56	-	79,96	-	1,83			5,37
23.03.16	24,00	-	109,54	86,15	23,39	79,96	39,70	40,26	7,00	5,00	3,54	22,50	-	22,50	23,15	-	23,15	-	79,81	-	1,80			5,34
Среднее	24,00	-	109,58	85,81	23,77	77,41	38,69	38,73	7,00	5,00	3,39	22,92	-	22,92	23,54	-	23,54	-	77,33	-	1,77	-	-	5,16
Итого	696,00		3177,86	2488,48	689,38						98,36	664,73	0,00	664,73	682,70	0,00	682,70	0,00			51,41	0,00	0,00	149,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 02:00	43120,15	33006,23	8205,54	-	8388,52	-	4763,00	-	-
	24.03.16 04:00	46301,51	35498,34	8870,06	-	9071,01	-	4912,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **682,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
/_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта