Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	136,54	108,44	28,10	81,63	49,44	32,19	7,00	5,00	3,32	30,22	-	-	31,11	-	31,11	-	81,60	-	2,47			5,79
25.02.16	24,00	-	138,63	108,98	29,65	81,99	49,58	32,41	7,00	5,00	3,36	31,78	-	-	32,71	-	32,71	-	81,97	-	2,60			5,97
26.02.16	24,00	-	139,74	108,94	30,80	81,74	49,38	32,36	7,00	5,00	3,35	32,96	-	-	33,94	-	33,94	-	81,71	-	2,70			6,05
27.02.16	24,00	-	139,04	108,31	30,73	81,51	48,96	32,55	7,00	5,00	3,36	32,85	-	-	33,83	-	33,83	-	81,49	-	2,68			6,04
28.02.16	24,00	-	142,72	108,66	34,06	81,90	49,20	32,70	7,00	5,00	3,38	36,28	-	-	37,34	-	37,34	-	81,87	-	2,97			6,35
29.02.16	24,00	-	138,85	108,21	30,64	81,80	49,08	32,72	7,00	5,00	3,38	32,69	-	-	33,66	-	33,66	-	81,75	-	2,67			6,05
01.03.16	24,00	-	138,23	107,80	30,43	81,93	48,53	33,40	7,00	5,00	3,45	32,35	-	-	33,36	-	33,36	-	81,92	-	2,65			6,10
02.03.16	24,00	-	140,07	107,34	32,73	81,90	48,39	33,51	7,00	5,00	3,44	34,68	-	-	35,71	-	35,71	-	81,91	-	2,84			6,28
03.03.16	24,00	-	140,44	107,49	32,95	81,88	48,87	33,01	7,00	5,00	3,39	34,96	-	-	36,00	-	36,00	-	81,89	-	2,86			6,25
04.03.16	24,00	-	138,48	108,14	30,34	81,70	49,30	32,40	7,00	5,00	3,34	32,40	-	-	33,37	-	33,37	-	81,67	-	2,65			5,99
05.03.16	24,00	-	140,43	108,73	31,70	81,99	49,90	32,09	7,00	5,00	3,33	33,80	-	-	34,80	-	34,80	-	81,96	-	2,77			6,10
06.03.16	24,00	-	139,64	108,56	31,08	80,72	49,57	31,15	7,00	5,00	3,22	33,13	-	-	34,10	-	34,10	-	80,66	-	2,68			5,89
07.03.16	24,00	-	141,75	108,57	33,18	78,14	48,47	29,67	7,00	5,00	3,07	35,27	-	-	36,22	-	36,22	-	78,01	-	2,75			5,82
08.03.16	24,00	-	144,28	107,76	36,52	76,84	47,81	29,03	7,00	5,00	2,97	38,58	-	-	39,62	-	39,62	-	76,85	-	2,97			5,94
09.03.16	24,00	-	140,69	108,25	32,44	76,84	47,98	28,86	7,00	5,00	2,97	34,52	-	-	35,41	-	35,41	-	76,80	-	2,65			5,62
10.03.16	24,00	-	140,28	108,36	31,92	76,84	47,75	29,09	7,00	5,00	3,00	33,97	-	-	34,88	-	34,88	-	76,79	-	2,61			5,61
11.03.16	24,00	-	140,83	108,13	32,70	77,15	47,69	29,46	7,00	5,00	3,04	34,72	-	-	35,65	-	35,65	-	77,12	-	2,68			5,71
12.03.16	24,00	-	141,31	108,48	32,83	77,36	47,99	29,37	7,00	5,00	3,03	34,88	-	-	35,80	-	35,80	-	77,32	-	2,70			5,73
13.03.16	24,00	-	143,38	108,22	35,16	77,08	48,13	28,95	7,00	5,00	2,98	37,21	-	-	38,23	-	38,23	-	77,05	-	2,87			5,85
14.03.16	24,00	-	139,31	108,53	30,78	77,90	47,98	29,92	7,00	5,00	3,09	32,82	-	-	33,73	-	33,73	-	77,96	-	2,56			5,65
15.03.16	24,00	-	141,57	109,88	31,69	79,50	48,71	30,79	7,00	5,00	3,21	33,87	-	-	34,83	-	34,83	-	79,67	-	2,70			5,91
16.03.16	24,00	-	142,14	110,97	31,17	79,62	49,18	30,44	7,00	5,00	3,21	33,42	-	-	34,34	-	34,34	-	79,35	-	2,65			5,86
17.03.16	24,00	-	140,66	110,04	30,62	77,93	48,66	29,27	7,00	5,00	3,05	32,79	-	-	33,71	-	33,71	-	78,01	-	2,56			5,61
18.03.16	24,00	-	139,86	108,03	31,83	78,95	48,32	30,63	7,00	5,00	3,16	33,91	-	-	34,85	-	34,85	-	78,82	-	2,67			5,83
19.03.16	24,00	-	138,85	107,05	31,80	79,35	47,67	31,68	7,00	5,00	3,24	33,81	-	-	34,75	-	34,75	-	79,34	-	2,68			5,92
20.03.16	24,00	-	142,75	107,03	35,72	80,34	48,22	32,12	7,00	5,00	3,28	37,83	-	-	38,90	-	38,90	-	80,09	-	3,03			6,31
21.03.16	24,00	-	139,09	108,07	31,02	81,21	48,98	32,23	7,00	5,00	3,32	33,14	-	-	34,11	-	34,11	-	81,13	-	2,69			6,01
22.03.16	24,00		140,23	107,38	32,85	80,30	48,29	32,01	7,00	5,00	3,28	34,93	-	-	35,92	-	35,92	-	80,19	-	2,80	-	-	6,08
23.03.16	24,00		140,23	107,38	32,85	80,30	48,29	32,01	7,00	5,00	3,28	34,93	-	-	35,92	-	35,92	-	80,19	-	2,80	-	-	6,08
Среднее	24,00	-	140,35	108,34	32,01	79,87	48,63	31,24	7,00	5,00	3,22	34,09	-	-	35,06	-	35,06	-	79,83	-	2,72	-	-	5,94
Итого	696,00		4070,02	3141,74	928,28						93,46	988,69	0,00	0,00	1016,80	0,00	1016,80	0,00			78,91	0,00	0,00	172,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1016,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" печать для отчетов

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

30 МАР 2016

«____» _____ г.