Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10962
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 Режим (схема): 6;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,10 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016 95,64 Гкал

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	*	190,55	161,99	28,56	81,03	48,29	32,74	8,00	3,00	5,32	28,56			32,34		32,34	-	81,30		2,32			7,64
25.02.16	24,00	*	188,67	163,83	24,84	81,36	48,65	32,71	8,00	3,00	5,37	24,84			28,55		28,55	-	81,63		2,03			7,40
26.02.16	24,00	*	188,97	163,67	25,30	81,15	48,60	32,55	8,00	3,00	5,34	25,30			29,01		29,01	-	81,42		2,06			7,40
27.02.16	24,00	*	189,98	162,41	27,57	80,96	48,16	32,80	8,00	3,00	5,34	27,57			31,32		31,32	-	81,24		2,24			7,58
28.02.16	24,00	*	192,06	162,53	29,53	81,24	48,32	32,92	8,00	3,00	5,36	29,53			33,37		33,37	-	81,52		2,41			7,77
29.02.16	24,00	*	190,26	162,15	28,12	81,20	48,05	33,15	8,00	3,00	5,39	28,12			31,92		31,92	-	81,46		2,29			7,68
01.03.16	24,00	*	188,06	161,65	26,41	81,32	47,43	33,89	8,00	3,00	5,49	26,41			30,21		30,21	-	81,60		2,15			7,65
02.03.16	24,00	*	186,01	161,63	24,38	81,24	47,36	33,88	8,00	3,00	5,49	24,38			28,12		28,12	-	81,54		1,99			7,48
03.03.16	24,00	*	188,16	161,10	27,05	81,25	47,57	33,67	8,00	3,00	5,44	27,05			30,85		30,85	-	81,54		2,21			7,64
04.03.16	24,00	*	187,28	162,42	24,86	81,10	47,90	33,20	8,00	3,00	5,41	24,86			28,57		28,57	-	81,37		2,02			7,43
05.03.16	24,00	*	191,03	162,60	28,43	81,35	48,44	32,91	8,00	3,00	5,37	28,43			32,25		32,25	-	81,62		2,32			7,69
06.03.16	24,00	*	189,79	162,70	27,09	80,33	48,24	32,09	8,00	3,00	5,23	27,09			30,76		30,76	-	80,58		2,18			7,42
07.03.16	24,00	*	191,11	162,50	28,61	77,74	47,22	30,52	8,00	3,00	4,97	28,61			32,06		32,06	-	77,98		2,23			7,20
08.03.16	24,00	*	190,24	161,66	28,58	76,29	46,51	29,78	8,00	3,00	4,83	28,58			31,90		31,90	-	76,54		2,19			7,02
09.03.16	24,00	*	189,43	162,53	26,90	76,29	46,72	29,57	8,00	3,00	4,82	26,90			30,17		30,17	-	76,53		2,06			6,88
10.03.16	24,00	*	191,14	162,35	28,79	76,34	46,44	29,90	8,00	3,00	4,87	28,79			32,13		32,13	-	76,58		2,20			7,07
11.03.16	24,00	*	188,16	162,64	25,53	76,54	46,36	30,19	8,00	3,00	4,92	25,53			28,82		28,82	-	76,78		1,96			6,88
12.03.16	24,00	*	191,34	162,38	28,96	76,80	46,46	30,34	8,00	3,00	4,94	28,96			32,36		32,36	-	77,03		2,23			7,17
13.03.16	24,00	*	193,50	161,30	32,21	76,58	46,35	30,23	8,00	3,00	4,89	32,21			35,66		35,66	-	76,82		2,47			7,36
14.03.16	24,00	*	188,77	162,82	25,95	77,25	46,63	30,62	8,00	3,00	5,00	25,95			29,32		29,32	-	77,49		2,01			7,01
15.03.16	24,00	*	191,96	164,64	27,32	78,74	47,37	31,36	8,00	3,00	5,18	27,32			30,88		30,88	-	79,02		2,16			7,34
16.03.16	24,00	*	192,46	166,53	25,93	79,35	48,02	31,33	8,00	3,00	5,23	25,93			29,52		29,52	-	79,56		2,06			7,30
17.03.16	24,00	*	192,86	164,92	27,94	77,26	47,33	29,93	8,00	3,00	4,95	27,94			31,35		31,35	-	77,52		2,17			7,12
18.03.16	24,00	*	188,83	162,01	26,82	78,42	46,92	31,50	8,00	3,00	5,12	26,82			30,32		30,32	-	78,72		2,11			7,23
19.03.16	24,00	*	189,71	159,75	29,97	78,44	45,92	32,52	8,00	3,00	5,20	29,97			33,59		33,59	-	78,86		2,36			7,57
20.03.16	24,00	*	193,12	159,13	33,98	79,72	46,41	33,31	8,00	3,00	5,31	33,98			37,84		37,84	-	80,08		2,72			8,03
21.03.16	24,00	*	191,35	161,11	30,24	80,27	47,20	33,07	8,00	3,00	5,34	30,24			34,03		34,03	-	80,63		2,44			7,78
22.03.16	24,00	*	187,48	162,10	25,39	80,09	47,24	32,86	8,00	3,00	5,34	25,39			29,04		29,04	-	80,52		2,04			7,38
23.03.16	24,00		190,65	160,78	29,87	80,03	46,95	33,08	8,00	3,00	5,33	29,87	-	-	33,63	-	33,63	-	80,41	-	2,40	-	-	7,73
Среднее	24,00	-	190,10	162,34	27,76	79,30	47,35	31,95	8,00	3,00	5,20	27,76	-	-	31,38	-	31,38	-	79,58	-	2,21	-	-	7,41
Итого	696,00		5512,92	4707,82	805,09						150,80	805,09	0,00	0,00	909,89	0,00	909,89	0,00			64,04	0,00	0,00	214,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	75425,31	61613,05	26528,98	0,00	27187,98	0,00	2503,57	1952,31	-
	23.03.16 00:00	80747,73	66160,18	28979,82	0,00	29708,57	0,00	2710,68	2147,41	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **909,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру 22с

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру 22р

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

«____» _____ г.