Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	158,22	137,07	21,15	82,15	53,30	28,85	7,00	5,00	3,96	21,15	-	-	24,06	-	24,06	-	82,12	-	1,74			5,70
25.02.16	24,00	-	158,96	139,49	19,47	82,51	53,79	28,72	7,00	5,00	4,01	19,47	-	-	22,36	-	22,36	-	82,49	-	1,61			5,62
26.02.16	24,00	-	158,73	140,73	18,00	82,28	53,72	28,56	7,00	5,00	4,02	18,00	-	-	20,90	-	20,90	-	82,25	-	1,48			5,50
27.02.16	24,00	-	158,38	134,74	23,64	82,04	52,65	29,39	7,00	5,00	3,97	23,64	-	-	26,68	-	26,68	-	82,02	-	1,94			5,91
28.02.16	24,00	-	159,12	135,94	23,18	82,42	53,00	29,42	7,00	5,00	4,01	23,18	-	-	26,19	-	26,19	-	82,40	-	1,91			5,92
29.02.16	24,00	-	157,82	138,31	19,51	82,36	52,98	29,38	7,00	5,00	4,07	19,51	-	-	22,45	-	22,45	-	82,33	-	1,61			5,68
01.03.16	24,00	-	157,40	136,01	21,39	82,51	52,44	30,07	7,00	5,00	4,10	21,39	-	-	24,44	-	24,44	-	82,48	-	1,76			5,86
* 02.03.16	24,00	-	156,72	137,09	19,63	82,46	52,39	30,07	7,00	5,00	4,13	19,63	-	-	22,64	-	22,64	-	82,43	-	1,62			5,75
03.03.16	24,00	-	157,03	137,21	19,82	82,42	52,69	29,73	7,00	5,00	4,09	19,82	-	-	22,79	-	22,79	-	82,39	-	1,63			5,72
04.03.16	24,00	-	157,72	138,28	19,44	82,23	53,08	29,15	7,00	5,00	4,04	19,44	-	-	22,36	-	22,36	-	82,20	-	1,60			5,64
05.03.16	24,00	-	158,67	138,56	20,11	82,51	53,59	28,92	7,00	5,00	4,01	20,11	-	-	23,01	-	23,01	-	82,48	-	1,66			5,67
06.03.16	24,00	-	158,39	138,10	20,29	81,21	53,04	28,17	7,00	5,00	3,90	20,29	-	-	23,15	-	23,15	-	81,18	-	1,65			5,55
07.03.16	24,00	-	158,93	133,95	24,98	78,63	51,52	27,11	7,00	5,00	3,64	24,98	-	-	27,75	-	27,75	-	78,60	-	1,96			5,60
08.03.16	24,00	-	158,44	128,82	29,62	77,29	50,44	26,85	7,00	5,00	3,46	29,62	-	-	32,33	-	32,33	-	77,28	-	2,29			5,75
09.03.16	24,00	-	158,54	133,60	24,94	77,33	50,93	26,40	7,00	5,00	3,53	24,94	-	-	27,62	-	27,62	-	77,32	-	1,93			5,46
10.03.16	24,00	-	158,50	135,26	23,24	77,33	50,77	26,56	7,00	5,00	3,60	23,24	-	-	25,89	-	25,89	-	77,32	-	1,80			5,39
11.03.16	24,00	-	157,89	137,84	20,05	77,66	50,98	26,68	7,00	5,00	3,69	20,05	-	-	22,67	-	22,67	-	77,65	-	1,56			5,24
12.03.16	24,00	-	158,54	137,16	21,38	77,87	51,16	26,71	7,00	5,00	3,67	21,38	-	-	24,00	-	24,00	-	77,85	-	1,66			5,33
13.03.16	24,00	-	158,75	132,05	26,70	77,58	50,63	26,95	7,00	5,00	3,56	26,70	-	-	29,40	-	29,40	-	77,54	-	2,07			5,63
14.03.16	24,00	-	158,37	138,08	20,29	78,40	51,22	27,18	7,00	5,00	3,76	20,29	-	-	22,93	-	22,93	-	78,38	-	1,59			5,35
15.03.16	24,00	-	160,00	142,27	17,73	79,96	52,27	27,69	7,00	5,00	3,95	17,73	-	-	20,49	-	20,49	-	79,94	-	1,42			5,36
16.03.16	24,00	-	161,63	142,39	19,24	80,17	52,72	27,45	7,00	5,00	3,91	19,24	-	-	22,00	-	22,00	-	80,15	-	1,54			5,46
17.03.16	24,00	-	160,39	140,18	20,21	78,42	51,93	26,49	7,00	5,00	3,72	20,21	-	-	22,81	-	22,81	-	78,41	-	1,58			5,31
18.03.16	24,00	-	157,44	137,76	19,68	79,52	51,90	27,62	7,00	5,00	3,81	19,68	-	-	22,39	-	22,39	-	79,50	-	1,56			5,38
19.03.16	24,00	-	156,32	135,93	20,39	79,93	51,33	28,60	7,00	5,00	3,89	20,39	-	-	23,16	-	23,16	-	79,90	-	1,63			5,52
20.03.16	24,00	-	156,75	133,03	23,72	80,97	51,57	29,40	7,00	5,00	3,92	23,72	-	-	26,67	-	26,67	-	80,93	-	1,92			5,84
21.03.16	24,00	-	157,54	137,03	20,51	81,79	52,55	29,24	7,00	5,00	4,02	20,51	-	-	23,42	-	23,42	-	81,76	-	1,68			5,69
22.03.16	24,00		156,87	135,33	21,54	80,90	51,82	29,08	7,00	5,00	3,94	21,54	-	-	24,42	-	24,42	-	80,86	-	1,74	-	-	5,68
23.03.16	24,00		156,87	135,33	21,54	80,90	51,82	29,08	7,00	5,00	3,94	21,54	-	-	24,42	-	24,42	-	80,86	-	1,74	-	-	5,68
Среднее	24,00	-	158,24	136,81	21,43	80,40	52,15	28,26	7,00	5,00	3,87	21,43	-	-	24,25	-	24,25	-	80,38	-	1,72	-	-	5,59
Итого	696,00		4588,93	3967,54	621,39						112,31	621,39	0,00	0,00	703,39	0,00	703,39	0,00			49,88	0,00	0,00	162,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	46714,35	40463,75	24749,19	-	25379,01	-	1069,10	-	-
	22.03.16 01:00	50989,47	44160,92	26647,40	-	27332,54	-	1239,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **703,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

Наладить рабсту системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

печать энергосбыта

«_____» _____ г.