Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	107,89	87,01	20,88	81,99	46,67	35,32	7,00	5,00	3,11	20,54	-	-	21,15	-	21,15	-	81,82	-	1,68			4,79
25.02.16	24,00	-	109,10	87,48	21,62	82,37	47,01	35,36	7,00	5,00	3,12	21,32	-	-	21,95	-	21,95	-	82,23	-	1,75			4,88
26.02.16	24,00	-	109,62	87,46	22,16	82,11	46,87	35,24	7,00	5,00	3,12	21,78	-	-	22,44	-	22,44	-	81,90	-	1,79			4,91
27.02.16	24,00	-	109,11	86,98	22,13	81,87	46,46	35,41	7,00	5,00	3,12	21,73	-	-	22,38	-	22,38	-	81,67	-	1,77			4,89
28.02.16	24,00	-	110,48	87,39	23,09	82,27	46,68	35,59	7,00	5,00	3,15	22,69	-	-	23,36	-	23,36	-	82,11	-	1,87			5,01
29.02.16	24,00	-	108,89	86,88	22,01	82,16	46,36	35,80	7,00	5,00	3,15	21,58	-	-	22,25	-	22,25	-	81,91	-	1,77			4,92
01.03.16	24,00	-	108,30	86,58	21,72	82,33	45,56	36,77	7,00	5,00	3,22	21,33	-	-	21,95	-	21,95	-	82,20	-	1,76			4,98
02.03.16	24,00	-	111,14	86,32	24,82	82,28	45,34	36,94	7,00	5,00	3,22	24,53	-	-	25,26	-	25,26	-	82,15	-	2,02			5,23
03.03.16	24,00	-	110,98	86,38	24,60	82,25	45,78	36,47	7,00	5,00	3,18	24,28	-	-	25,00	-	25,00	-	82,11	-	2,00			5,18
04.03.16	24,00	-	108,85	86,81	22,04	82,04	46,11	35,93	7,00	5,00	3,15	21,75	-	-	22,43	-	22,43	-	81,84	-	1,78			4,93
05.03.16	24,00	-	109,90	87,30	22,60	82,33	46,67	35,66	7,00	5,00	3,14	22,31	-	-	23,02	-	23,02	-	82,12	-	1,83			4,98
06.03.16	24,00	-	108,65	87,15	21,50	81,02	46,39	34,63	7,00	5,00	3,05	21,23	-	-	21,87	-	21,87	-	80,75	-	1,72			4,76
07.03.16	24,00	-	108,97	87,31	21,66	78,41	45,37	33,04	7,00	5,00	2,92	21,46	-	-	22,05	-	22,05	-	77,98	-	1,67			4,59
08.03.16	24,00	-	111,05	86,93	24,12	77,15	44,83	32,32	7,00	5,00	2,82	24,01	-	-	24,65	-	24,65	-	77,02	-	1,85			4,67
09.03.16	24,00	-	110,15	87,16	22,99	77,16	45,08	32,08	7,00	5,00	2,82	22,81	-	-	23,43	-	23,43	-	76,96	-	1,76			4,58
10.03.16	24,00	-	106,55	87,19	19,36	77,15	44,96	32,19	7,00	5,00	2,82	19,23	-	-	19,73	-	19,73	-	76,84	-	1,48			4,30
11.03.16	24,00	-	109,56	87,05	22,51	77,50	44,79	32,71	7,00	5,00	2,86	22,45	-	-	23,04	-	23,04	-	77,32	-	1,74			4,60
12.03.16	24,00	-	109,42	87,27	22,15	77,69	45,04	32,65	7,00	5,00	2,87	22,04	-	-	22,66	-	22,66	-	77,44	-	1,71			4,57
13.03.16	24,00	-	112,54	87,17	25,37	77,40	44,98	32,42	7,00	5,00	2,84	25,31	-	-	25,98	-	25,98	-	77,19	-	1,96			4,79
14.03.16	24,00	-	109,82	87,19	22,63	78,27	45,09	33,18	7,00	5,00	2,90	22,53	-	-	23,13	-	23,13	-	78,19	-	1,76			4,67
15.03.16	24,00	-	109,64	88,22	21,42	79,87	45,80	34,07	7,00	5,00	3,02	21,28	-	-	21,90	-	21,90	-	80,02	-	1,70			4,72
16.03.16	24,00	-	111,74	89,04	22,70	79,91	46,26	33,65	7,00	5,00	3,02	22,55	-	-	23,19	-	23,19	-	79,34	-	1,79			4,81
17.03.16	24,00	-	111,67	88,26	23,41	78,30	45,83	32,47	7,00	5,00	2,88	23,31	-	-	23,96	-	23,96	-	78,25	-	1,83			4,70
18.03.16	24,00	-	109,15	86,72	22,43	79,32	45,44	33,88	7,00	5,00	2,95	22,33	-	-	22,95	-	22,95	-	79,02	-	1,77			4,72
19.03.16	24,00	-	107,47	86,11	21,36	79,79	44,96	34,83	7,00	5,00	3,01	21,31	-	-	21,92	-	21,92	-	79,75	-	1,70			4,71
20.03.16	24,00	-	111,44	86,13	25,31	80,70	45,27	35,43	7,00	5,00	3,08	25,17	-	-	25,90	-	25,90	-	80,17	-	2,02			5,10
21.03.16	24,00	-	108,45	86,68	21,77	81,59	45,81	35,78	7,00	5,00	3,13	21,65	-	-	22,29	-	22,29	-	81,28	-	1,76			4,88
22.03.16	24,00	-	110,18	86,57	23,61	81,16	45,68	35,48	7,00	5,00	3,09	23,46	-	-	24,17	-	24,17	-	80,97	-	1,90			4,99
23.03.16	24,00	-	109,01	87,05	21,96	81,45	45,91	35,54	7,00	5,00	3,11	21,85	-	-	22,50	-	22,50	-	81,39	-	1,78			4,89
Среднее	24,00	-	109,65	87,10	22,55	80,27	45,76	34,51	7,00	5,00	3,03	22,34	-	-	22,98	-	22,98	-	80,07	-	1,79	-	-	4,82
Итого	696,00		3179,72	2525,79	653,93						87,86	647,82	0,00	0,00	666,51	0,00	666,51	0,00			51,88	0,00	0,00	139,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	23883,08	18666,98	5343,55	-	5474,19	-	778,98	-	-
	24.03.16 02:00	27066,94	21196,41	5991,87	-	6141,22	-	918,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **666,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру
АО "ДОМТЕЛЕКОМ"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
5 АПР 2016
«____» _____ г.