Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	110,71	89,63	21,08	82,07	47,81	34,26	7,00	5,00	3,13	20,41	-	-	21,04	-	21,04	-	82,18	-	1,68			4,81
25.02.16	24,00	-	110,60	90,29	20,31	82,43	48,28	34,15	7,00	5,00	3,13	19,78	-	-	20,37	-	20,37	-	82,54	-	1,63			4,76
26.02.16	24,00	-	111,00	90,24	20,76	82,19	48,10	34,09	7,00	5,00	3,12	20,23	-	-	20,84	-	20,84	-	82,27	-	1,67			4,79
27.02.16	24,00	-	114,44	89,73	24,71	81,95	47,62	34,33	7,00	5,00	3,12	24,23	-	-	24,94	-	24,94	-	82,04	-	1,99			5,11
28.02.16	24,00	-	114,40	90,15	24,25	82,34	47,93	34,41	7,00	5,00	3,15	23,73	-	-	24,44	-	24,44	-	82,47	-	1,96			5,10
29.02.16	24,00	-	111,83	89,56	22,27	82,26	47,57	34,69	7,00	5,00	3,16	21,71	-	-	22,36	-	22,36	-	82,30	-	1,79			4,94
01.03.16	24,00	-	109,77	89,18	20,59	82,42	46,95	35,47	7,00	5,00	3,22	19,88	-	-	20,48	-	20,48	-	82,52	-	1,64			4,87
02.03.16	24,00	-	111,16	88,86	22,30	82,37	46,76	35,61	7,00	5,00	3,22	21,59	-	-	22,28	-	22,28	-	82,51	-	1,78			5,01
03.03.16	24,00	-	111,24	89,04	22,20	82,34	47,05	35,29	7,00	5,00	3,20	21,53	-	-	22,20	-	22,20	-	82,47	-	1,78			4,98
04.03.16	24,00	-	111,70	89,49	22,21	82,13	47,41	34,72	7,00	5,00	3,15	21,62	-	-	22,23	-	22,23	-	82,21	-	1,78			4,93
05.03.16	24,00	-	110,30	90,07	20,23	82,43	47,96	34,47	7,00	5,00	3,16	19,61	-	-	20,21	-	20,21	-	82,51	-	1,62			4,78
06.03.16	24,00	-	111,74	89,91	21,83	81,10	47,72	33,38	7,00	5,00	3,05	21,28	-	-	21,91	-	21,91	-	81,09	-	1,73			4,78
07.03.16	24,00	-	111,39	90,00	21,39	78,52	46,60	31,92	7,00	5,00	2,92	20,86	-	-	21,43	-	21,43	-	78,54	-	1,64			4,56
08.03.16	24,00	-	113,04	89,47	23,57	77,23	46,00	31,23	7,00	5,00	2,83	23,16	-	-	23,79	-	23,79	-	77,37	-	1,79			4,62
09.03.16	24,00	-	111,56	89,74	21,82	77,26	46,17	31,09	7,00	5,00	2,83	21,34	-	-	21,93	-	21,93	-	77,36	-	1,65			4,48
10.03.16	24,00	-	110,88	89,77	21,11	77,24	46,05	31,19	7,00	5,00	2,84	20,63	-	-	21,17	-	21,17	-	77,20	-	1,59			4,43
11.03.16	24,00	-	112,02	89,57	22,45	77,60	45,91	31,69	7,00	5,00	2,88	21,91	-	-	22,52	-	22,52	-	77,69	-	1,70			4,58
12.03.16	24,00	-	114,53	89,86	24,67	77,78	46,07	31,71	7,00	5,00	2,89	24,17	-	-	24,84	-	24,84	-	77,84	-	1,88			4,77
13.03.16	24,00	-	115,58	89,78	25,80	77,50	45,98	31,52	7,00	5,00	2,86	25,39	-	-	26,09	-	26,09	-	77,58	-	1,97			4,83
14.03.16	24,00	-	111,82	89,83	21,99	78,37	46,09	32,28	7,00	5,00	2,93	21,54	-	-	22,13	-	22,13	-	78,61	-	1,69			4,63
15.03.16	24,00	-	113,42	90,94	22,48	79,95	46,92	33,03	7,00	5,00	3,03	22,00	-	-	22,65	-	22,65	-	80,34	-	1,77			4,80
16.03.16	24,00	-	114,45	91,80	22,65	80,02	47,44	32,58	7,00	5,00	3,05	22,07	-	-	22,72	-	22,72	-	79,82	-	1,76			4,81
17.03.16	24,00	-	112,30	91,07	21,23	78,38	46,83	31,55	7,00	5,00	2,91	20,72	-	-	21,30	-	21,30	-	78,66	-	1,63			4,54
18.03.16	24,00	-	110,01	89,37	20,64	79,42	46,44	32,98	7,00	5,00	2,99	20,15	-	-	20,72	-	20,72	-	79,40	-	1,60			4,59
19.03.16	24,00	-	112,93	88,64	24,29	79,83	45,98	33,85	7,00	5,00	3,04	23,81	-	-	24,49	-	24,49	-	79,84	-	1,90			4,95
20.03.16	24,00	-	114,58	88,75	25,83	80,81	46,43	34,38	7,00	5,00	3,10	25,34	-	-	26,07	-	26,07	-	80,65	-	2,05			5,14
21.03.16	24,00	-	112,29	89,43	22,86	81,69	47,05	34,64	7,00	5,00	3,14	22,38	-	-	23,05	-	23,05	-	81,72	-	1,83			4,97
22.03.16	24,00	-	110,58	89,31	21,27	81,22	46,90	34,32	7,00	5,00	3,11	20,77	-	-	21,39	-	21,39	-	81,29	-	1,69			4,80
23.03.16	24,00	-	113,37	89,79	23,58	81,53	47,07	34,46	7,00	5,00	3,13	23,12	-	-	23,81	-	23,81	-	81,78	-	1,89			5,02
Среднее	24,00	-	112,19	89,77	22,43	80,36	46,93	33,42	7,00	5,00	3,04	21,90	-	-	22,53	-	22,53	-	80,44	-	1,76	-	-	4,81
Итого	696,00		3253,64	2603,27	650,37						88,28	634,96	0,00	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00			51,07	0,00	0,00	139,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	53064,51	41119,47	12280,35	-	12586,12	-	1868,50	-	-
	24.03.16 02:00	56318,01	43722,72	12915,18	-	13239,39	-	2007,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **653,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру 76°
АО "ДомТелеком"
подпись потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление технического учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбытового учета