Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	147,70	133,96	13,74	82,28	52,36	29,92	7,00	5,00	4,01	13,74	-	-	16,51	-	16,51	-	82,32	-	1,13			5,14
25.02.16	24,00	-	148,20	136,44	11,76	82,65	52,89	29,76	7,00	5,00	4,07	11,76	-	-	14,56	-	14,56	-	82,69	-	0,97			5,04
26.02.16	24,00	-	148,35	134,90	13,45	82,41	52,60	29,81	7,00	5,00	4,03	13,45	-	-	16,24	-	16,24	-	82,45	-	1,11			5,13
27.02.16	24,00	-	147,84	132,23	15,61	82,18	52,05	30,13	7,00	5,00	3,99	15,61	-	-	18,39	-	18,39	-	82,22	-	1,28			5,27
28.02.16	24,00	-	148,77	130,67	18,10	82,56	52,29	30,27	7,00	5,00	3,96	18,10	-	-	20,98	-	20,98	-	82,59	-	1,49			5,46
29.02.16	24,00	-	147,62	132,00	15,62	82,49	52,06	30,43	7,00	5,00	4,02	15,62	-	-	18,44	-	18,44	-	82,53	-	1,29			5,31
01.03.16	24,00	-	147,00	132,15	14,85	82,65	51,53	31,12	7,00	5,00	4,12	14,85	-	-	17,68	-	17,68	-	82,65	-	1,23			5,35
02.03.16	24,00	-	146,65	131,53	15,12	82,59	51,27	31,32	7,00	5,00	4,13	15,12	-	-	17,99	-	17,99	-	82,63	-	1,25			5,38
03.03.16	24,00	-	146,84	131,57	15,27	82,55	51,60	30,95	7,00	5,00	4,08	15,27	-	-	18,08	-	18,08	-	82,59	-	1,26			5,34
04.03.16	24,00	-	147,36	133,79	13,57	82,35	51,90	30,45	7,00	5,00	4,08	13,57	-	-	16,33	-	16,33	-	82,39	-	1,12			5,20
05.03.16	24,00	-	148,50	131,99	16,51	82,65	52,24	30,41	7,00	5,00	4,02	16,51	-	-	19,35	-	19,35	-	82,69	-	1,37			5,38
06.03.16	24,00	-	148,39	130,89	17,50	81,32	51,74	29,58	7,00	5,00	3,88	17,50	-	-	20,21	-	20,21	-	81,37	-	1,42			5,30
07.03.16	24,00	-	148,50	131,96	16,54	78,74	50,58	28,16	7,00	5,00	3,72	16,54	-	-	19,11	-	19,11	-	78,79	-	1,30			5,02
08.03.16	24,00	-	147,98	129,09	18,89	77,42	49,81	27,61	7,00	5,00	3,57	18,89	-	-	21,42	-	21,42	-	77,46	-	1,46			5,03
09.03.16	24,00	-	148,05	131,61	16,44	77,46	50,19	27,27	7,00	5,00	3,59	16,44	-	-	18,92	-	18,92	-	77,52	-	1,27			4,87
10.03.16	24,00	-	147,99	132,65	15,34	77,48	50,10	27,38	7,00	5,00	3,64	15,34	-	-	17,77	-	17,77	-	77,53	-	1,19			4,83
11.03.16	24,00	-	147,65	132,76	14,89	77,81	50,18	27,63	7,00	5,00	3,67	14,89	-	-	17,35	-	17,35	-	77,87	-	1,16			4,83
12.03.16	24,00	-	148,51	129,17	19,34	77,99	50,23	27,76	7,00	5,00	3,59	19,34	-	-	21,86	-	21,86	-	78,01	-	1,51			5,10
13.03.16	24,00	-	148,27	129,91	18,36	77,70	50,14	27,56	7,00	5,00	3,58	18,36	-	-	20,88	-	20,88	-	77,72	-	1,43			5,01
14.03.16	24,00	-	148,05	132,30	15,75	78,55	50,49	28,06	7,00	5,00	3,72	15,75	-	-	18,26	-	18,26	-	78,60	-	1,24			4,95
15.03.16	24,00	-	149,64	135,82	13,82	80,11	51,39	28,72	7,00	5,00	3,90	13,82	-	-	16,40	-	16,40	-	80,16	-	1,11			5,01
16.03.16	24,00	-	151,21	135,61	15,60	80,29	51,90	28,39	7,00	5,00	3,85	15,60	-	-	18,24	-	18,24	-	80,35	-	1,25			5,11
17.03.16	24,00	-	149,85	134,94	14,91	78,55	51,16	27,39	7,00	5,00	3,70	14,91	-	-	17,38	-	17,38	-	78,62	-	1,17			4,87
18.03.16	24,00	-	147,01	133,60	13,41	79,65	51,05	28,60	7,00	5,00	3,82	13,41	-	-	15,92	-	15,92	-	79,71	-	1,07			4,89
19.03.16	24,00	-	146,26	129,43	16,83	80,07	50,44	29,63	7,00	5,00	3,84	16,83	-	-	19,43	-	19,43	-	80,12	-	1,35			5,19
20.03.16	24,00	-	146,55	128,66	17,89	81,10	50,94	30,16	7,00	5,00	3,89	17,89	-	-	20,62	-	20,62	-	81,14	-	1,45			5,34
21.03.16	24,00	-	147,18	131,97	15,21	81,93	51,59	30,34	7,00	5,00	4,01	15,21	-	-	17,97	-	17,97	-	81,96	-	1,25			5,26
22.03.16	24,00	-	146,98	131,32	15,66	81,45	51,26	30,19	7,00	5,00	3,97	15,66	-	-	18,40	-	18,40	-	81,49	-	1,28			5,25
23.03.16	24,00	-	147,77	132,08	15,69	81,73	51,47	30,26	7,00	5,00	4,00	15,69	-	-	18,48	-	18,48	-	81,76	-	1,28			5,28
Среднее	24,00	-	147,95	132,24	15,71	80,58	51,29	29,28	7,00	5,00	3,88	15,71	-	-	18,39	-	18,39	-	80,62	-	1,27	-	-	5,14
Итого	696,00		4290,67	3835,00	455,67						112,44	455,67	0,00	0,00	533,17	0,00	533,17	0,00			36,70	0,00	0,00	149,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	33717,11	29668,81	0,00	-	0,00	-	843,00	-	-
	24.03.16 02:00	37952,70	33452,12	0,00	-	0,00	-	990,33	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **533,17** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

30 МАР 2016

«___» _____ г.