Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,06

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	75,93	76,18	-0,25	83,32	47,44	35,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
25.02.16	24,00	-	77,41	77,67	-0,26	82,89	47,65	35,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
26.02.16	24,00	-	77,39	77,39	0,00	82,33	47,36	34,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
27.02.16	24,00	-	77,13	77,13	0,00	82,54	47,05	35,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
28.02.16	24,00	-	77,47	77,47	0,00	82,67	47,24	35,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
29.02.16	24,00	-	76,29	76,29	0,00	82,42	46,82	35,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
01.03.16	24,00	-	75,94	75,94	0,00	82,51	46,54	35,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
02.03.16	24,00	-	75,14	75,27	-0,13	82,56	46,15	36,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
03.03.16	24,00	-	76,50	76,63	-0,13	82,79	46,61	36,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
04.03.16	24,00	-	77,20	77,73	-0,53	82,89	46,97	35,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
05.03.16	24,00	-	77,62	77,62	0,00	82,68	47,22	35,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
06.03.16	24,00	-	77,58	77,58	0,00	82,07	47,23	34,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
07.03.16	24,00	-	77,17	77,17	0,00	78,94	45,86	33,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
08.03.16	24,00	-	77,20	77,20	0,00	77,99	45,69	32,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
09.03.16	24,00	-	77,45	77,45	0,00	78,07	45,85	32,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
10.03.16	24,00	-	77,42	77,42	0,00	77,84	45,55	32,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
11.03.16	24,00	-	76,83	76,83	0,00	77,31	45,21	32,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
12.03.16	24,00	-	77,72	77,72	0,00	78,16	45,86	32,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
13.03.16	24,00	-	77,49	77,49	0,00	78,14	45,94	32,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
14.03.16	24,00	-	76,92	76,92	0,00	77,81	45,52	32,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
15.03.16	24,00	-	76,78	76,91	-0,13	77,94	45,38	32,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
16.03.16	24,00	-	76,41	76,41	0,00	77,76	45,27	32,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
17.03.16	24,00	-	77,19	77,19	0,00	78,37	45,89	32,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
18.03.16	24,00	-	75,01	75,01	0,00	79,51	45,86	33,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
19.03.16	24,00	-	74,98	75,24	-0,26	80,65	45,84	34,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
20.03.16	24,00	-	75,84	76,49	-0,65	82,65	46,78	35,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
21.03.16	24,00	-	75,94	76,46	-0,52	82,71	47,06	35,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
22.03.16	24,00	-	75,65	76,44	-0,79	82,74	47,08	35,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
23.03.16	24,00	-	76,05	76,32	-0,27	82,59	47,27	35,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
Среднее	24,00	-	76,68	76,81	-0,14	80,72	46,42	34,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
Итого	696,00		2223,65	2227,57	-3,92						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	3597,38	3692,48	-	-	-	-	146,33	-	-
	24.03.16 02:00	5821,04	5920,06	-	-	-	-	222,65	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,06 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.