Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9247.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202295 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	130,11	130,11	0,00	79,44	45,63	33,81	7,00	5,00	4,40									-	0,00			4,40
25.02.16	24,00	-	130,99	130,99	0,00	79,77	45,89	33,88	7,00	5,00	4,44									-	0,00			4,44
26.02.16	24,00	-	131,03	131,03	0,00	79,59	45,88	33,71	7,00	5,00	4,42									-	0,00			4,42
27.02.16	24,00	-	130,37	130,37	0,00	79,39	45,59	33,80	7,00	5,00	4,41									-	0,00			4,41
28.02.16	24,00	-	131,02	131,02	0,00	79,67	45,67	34,00	7,00	5,00	4,46									-	0,00			4,46
29.02.16	24,00	-	130,13	130,13	0,00	79,64	45,59	34,05	7,00	5,00	4,43									-	0,00			4,43
01.03.16	24,00	-	129,66	129,66	0,00	79,75	45,24	34,51	7,00	5,00	4,48									-	0,00			4,48
02.03.16	24,00	-	129,23	129,23	0,00	79,66	44,95	34,71	7,00	5,00	4,49									-	0,00			4,49
03.03.16	24,00	-	129,44	129,44	0,00	79,66	44,98	34,68	7,00	5,00	4,49									-	0,00			4,49
04.03.16	24,00	-	129,84	129,84	0,00	79,53	45,27	34,26	7,00	5,00	4,45									-	0,00			4,45
05.03.16	24,00	-	130,58	130,58	0,00	79,76	45,78	33,98	7,00	5,00	4,44									-	0,00			4,44
06.03.16	24,00	-	130,42	130,42	0,00	78,79	45,61	33,18	7,00	5,00	4,33									-	0,00			4,33
07.03.16	24,00	-	130,56	130,56	0,00	76,33	44,71	31,62	7,00	5,00	4,13									-	0,00			4,13
08.03.16	24,00	-	129,72	129,72	0,00	74,86	44,18	30,68	7,00	5,00	3,98									-	0,00			3,98
09.03.16	24,00	-	130,06	130,06	0,00	74,79	44,26	30,53	7,00	5,00	3,97									-	0,00			3,97
10.03.16	24,00	-	130,26	130,26	0,00	74,82	44,25	30,57	7,00	5,00	3,98									-	0,00			3,98
11.03.16	24,00	-	130,18	130,18	0,00	75,00	44,23	30,77	7,00	5,00	4,01									-	0,00			4,01
12.03.16	24,00	-	130,57	130,57	0,00	75,27	44,58	30,69	7,00	5,00	4,01									-	0,00			4,01
13.03.16	24,00	-	130,37	130,37	0,00	75,07	44,50	30,57	7,00	5,00	3,99									-	0,00			3,99
14.03.16	24,00	-	130,36	130,36	0,00	75,71	44,58	31,13	7,00	5,00	4,06									-	0,00			4,06
15.03.16	24,00	-	113,99	113,99	0,00	77,06	40,96	36,10	7,00	5,00	4,12									-	0,00			4,12
16.03.16	24,00	-	110,37	110,37	0,00	77,69	40,07	37,62	7,00	5,00	4,15									-	0,00			4,15
17.03.16	24,00	-	131,43	131,43	0,00	75,80	44,87	30,93	7,00	5,00	4,07									-	0,00			4,07
18.03.16	24,00	-	129,31	129,31	0,00	76,93	44,86	32,07	7,00	5,00	4,15									-	0,00			4,15
19.03.16	24,00	-	128,06	128,06	0,00	77,05	44,32	32,73	7,00	5,00	4,19									-	0,00			4,19
20.03.16	24,00	-	128,28	128,28	0,00	78,37	44,75	33,62	7,00	5,00	4,32									-	0,00			4,32
21.03.16	24,00	-	118,60	118,60	0,00	78,83	45,01	33,82	7,00	5,00	4,01									-	0,00			4,01
22.03.16	24,00		124,98	124,98	-	78,08	44,69	33,39	7,00	5,00	4,17									-	0,00	-	-	4,17
23.03.16	24,00		124,98	124,98	-	78,08	44,69	33,39	7,00	5,00	4,17									-	0,00	-	-	4,17
Среднее	24,00	-	128,10	128,10	-	77,74	44,68	33,06	7,00	5,00	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
Итого	696,00		3714,90	3714,90	0,00						122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	122,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,29 °С = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.