Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9000
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,29

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето: Qгвс=m3*(n3-nxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.16 | 24,00 | | 187,01 | 161,42 | 25,59 | 80,83 | 45,33 | 35,50 | 5,00 | 4,00 | 5,75 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 26,34 | 0,00 | 26,34 | - | 80,29 | 0,00 | 2,06 | | | 7,80 |
| 25.02.16 | 24,00 | | 188,00 | 162,87 | 25,13 | 81,17 | 45,69 | 35,47 | 5,00 | 4,00 | 5,80 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 0,00 | 25,85 | - | 80,65 | 0,00 | 2,03 | | | 7,82 |
| 26.02.16 | 24,00 | | 186,77 | 163,03 | 23,74 | 81,03 | 45,64 | 35,39 | 5,00 | 4,00 | 5,80 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 24,36 | - | 80,46 | 0,00 | 1,91 | | | 7,70 |
| 27.02.16 | 24,00 | | 188,98 | 161,11 | 27,87 | 80,80 | 44,95 | 35,85 | 5,00 | 4,00 | 5,80 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 0,00 | 28,65 | - | 80,24 | 0,00 | 2,23 | | | 8,03 |
| 28.02.16 | 24,00 | | 189,92 | 161,17 | 28,75 | 81,03 | 45,01 | 36,02 | 5,00 | 4,00 | 5,83 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 29,57 | - | 80,55 | 0,00 | 2,31 | | | 8,14 |
| 29.02.16 | 24,00 | | 187,24 | 161,46 | 25,79 | 80,97 | 44,97 | 36,00 | 5,00 | 4,00 | 5,85 | 25,68 | 0,00 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | - | 80,29 | 0,00 | 2,06 | | | 7,91 |
| 01.03.16 | 24,00 | | 186,63 | 160,31 | 26,33 | 81,12 | 44,34 | 36,78 | 5,00 | 4,00 | 5,92 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 27,02 | 0,00 | 27,02 | - | 80,50 | 0,00 | 2,11 | | | 8,04 |
| 02.03.16 | 24,00 | | 185,06 | 159,95 | 25,11 | 81,02 | 43,87 | 37,16 | 5,00 | 4,00 | 5,97 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | - | 80,28 | 0,00 | 2,02 | | | 7,98 |
| 03.03.16 | 24,00 | | 184,49 | 160,28 | 24,21 | 81,05 | 44,07 | 36,98 | 5,00 | 4,00 | 5,93 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 0,00 | 25,21 | - | 80,40 | 0,00 | 1,97 | | | 7,90 |
| 04.03.16 | 24,00 | | 184,59 | 161,21 | 23,38 | 80,91 | 44,48 | 36,43 | 5,00 | 4,00 | 5,88 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 24,31 | 0,00 | 24,31 | - | 80,22 | 0,00 | 1,90 | | | 7,77 |
| 05.03.16 | 24,00 | | 188,30 | 161,27 | 27,03 | 81,17 | 45,01 | 36,16 | 5,00 | 4,00 | 5,83 | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 28,11 | 0,00 | 28,11 | - | 80,51 | 0,00 | 2,20 | | | 8,03 |
| 06.03.16 | 24,00 | | 186,82 | 161,62 | 25,20 | 80,37 | 45,14 | 35,23 | 5,00 | 4,00 | 5,69 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 | 26,19 | - | 79,75 | 0,00 | 2,03 | | | 7,73 |
| 07.03.16 | 24,00 | | 186,73 | 161,29 | 25,45 | 77,74 | 44,16 | 33,58 | 5,00 | 4,00 | 5,42 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | - | 77,09 | 0,00 | 1,98 | | | 7,40 |
| 08.03.16 | 24,00 | | 186,20 | 159,60 | 26,61 | 76,11 | 43,50 | 32,61 | 5,00 | 4,00 | 5,20 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 0,00 | 27,65 | - | 75,58 | 0,00 | 2,04 | | | 7,23 |
| 09.03.16 | 24,00 | | 186,21 | 161,32 | 24,89 | 76,12 | 43,78 | 32,35 | 5,00 | 4,00 | 5,21 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 25,86 | - | 75,56 | 0,00 | 1,90 | | | 7,12 |
| 10.03.16 | 24,00 | | 186,12 | 161,88 | 24,24 | 76,19 | 43,74 | 32,45 | 5,00 | 4,00 | 5,25 | 24,54 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 0,00 | 25,17 | - | 75,55 | 0,00 | 1,85 | | | 7,10 |
| 11.03.16 | 24,00 | | 186,36 | 162,26 | 24,10 | 76,31 | 43,70 | 32,61 | 5,00 | 4,00 | 5,29 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 25,03 | 0,00 | 25,03 | - | 75,69 | 0,00 | 1,85 | | | 7,14 |
| 12.03.16 | 24,00 | | 189,98 | 162,16 | 27,82 | 76,59 | 43,97 | 32,62 | 5,00 | 4,00 | 5,29 | 28,16 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | - | 75,96 | 0,00 | 2,14 | | | 7,43 |
| 13.03.16 | 24,00 | | 190,57 | 160,46 | 30,10 | 76,41 | 43,80 | 32,61 | 5,00 | 4,00 | 5,24 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | - | 75,90 | 0,00 | 2,30 | | | 7,54 |
| 14.03.16 | 24,00 | | 187,88 | 162,26 | 25,62 | 76,93 | 43,80 | 33,13 | 5,00 | 4,00 | 5,38 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | 26,47 | 0,00 | 26,47 | - | 76,37 | 0,00 | 1,97 | | | 7,35 |
| 15.03.16 | 24,00 | | 190,25 | 164,43 | 25,82 | 78,38 | 44,47 | 33,92 | 5,00 | 4,00 | 5,58 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 26,68 | - | 77,94 | 0,00 | 2,02 | | | 7,61 |
| 16.03.16 | 24,00 | | 191,56 | 165,99 | 25,57 | 79,38 | 45,02 | 34,35 | 5,00 | 4,00 | 5,72 | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 26,38 | 0,00 | 26,38 | - | 78,49 | 0,00 | 2,02 | | | 7,74 |
| 17.03.16 | 24,00 | | 190,86 | 164,57 | 26,29 | 76,98 | 44,40 | 32,58 | 5,00 | 4,00 | 5,36 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | - | 76,57 | 0,00 | 2,03 | | | 7,39 |
| 18.03.16 | 24,00 | | 186,58 | 161,51 | 25,08 | 78,34 | 44,33 | 34,01 | 5,00 | 4,00 | 5,51 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | 25,87 | - | 77,65 | 0,00 | 1,96 | | | 7,46 |
| 19.03.16 | 24,00 | | 185,72 | 159,26 | 26,46 | 78,18 | 43,42 | 34,76 | 5,00 | 4,00 | 5,55 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 27,19 | 0,00 | 27,19 | - | 77,69 | 0,00 | 2,06 | | | 7,61 |
| 20.03.16 | 24,00 | | 186,26 | 159,41 | 26,85 | 80,01 | 44,14 | 35,87 | 5,00 | 4,00 | 5,74 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 0,00 | 27,63 | - | 79,23 | 0,00 | 2,13 | | | 7,87 |
| 21.03.16 | 24,00 | | 186,42 | 161,19 | 25,22 | 80,05 | 44,59 | 35,46 | 5,00 | 4,00 | 5,74 | 25,24 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 25,95 | - | 79,17 | 0,00 | 2,00 | | | 7,74 |
| 22.03.16 | 24,00 | | 186,76 | 161,11 | 25,65 | 80,26 | 44,75 | 35,50 | 5,00 | 4,00 | 5,74 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 26,38 | 0,00 | 26,38 | - | 79,61 | 0,00 | 2,04 | | | 7,79 |
| 23.03.16 | 24,00 | | 186,71 | 161,84 | 24,87 | 80,07 | 44,90 | 35,17 | 5,00 | 4,00 | 5,71 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 25,58 | 0,00 | 25,58 | - | 79,61 | 0,00 | 1,98 | | | 7,69 |
| Среднее | 24,00 | - | 187,41 | 161,59 | 25,82 | 79,16 | 44,45 | 34,71 | 5,00 | 4,00 | 5,62 | 25,94 | - | - | 26,67 | - | 26,67 | - | 78,54 | - | 2,04 | - | - | 7,66 |
| Итого | 696,00 | | 5434,99 | 4686,23 | 748,76 | | | | | | 162,98 | 752,38 | 0,00 | 0,00 | 773,34 | 0,00 | 773,34 | 0,00 | | | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 222,07 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.16 00:00 | 103821,67 | 84268,61 | 21688,70 | 0,00 | 22197,07 | 0,00 | 4251,54 | 1541,62 | - |
| | 24.03.16 01:00 | 109256,74 | 88955,03 | 22440,96 | 0,00 | 22970,28 | 0,00 | 4473,60 | 1600,70 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **773,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта