Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24.00	-	122,67	106,88	15,79	81,20	50,66	30,54	7,00	5,00	3,56	12,32	-	-	12,68	-	12,68	-	80,75	-	1,00			4,55
25.02.16	24.00	-	122,94	107,50	15,44	81,56	50,97	30,59	7,00	5,00	3,59	11,91	-	-	12,25	-	12,25	-	81,09	-	0,96			4,55
26.02.16	24.00	-	124,38	107,34	17,04	81,29	51,01	30,28	7,00	5,00	3,55	13,50	-	-	13,88	-	13,88	-	80,85	-	1,09			4,64
27.02.16	24.00	-	123,31	106,65	16,66	81,05	50,55	30,50	7,00	5,00	3,54	13,26	-	-	13,64	-	13,64	-	80,58	-	1,07			4,61
28.02.16	24.00	-	124,44	107,04	17,40	81,52	50,59	30,93	7,00	5,00	3,60	13,98	-	-	14,36	-	14,36	-	81,07	-	1,14			4,73
29.02.16	24.00	-	123,29	106,48	16,81	81,32	50,25	31,07	7,00	5,00	3,60	13,38	-	-	13,77	-	13,77	-	80,81	-	1,08			4,68
01.03.16	24.00	-	122,57	106,06	16,51	81,53	49,86	31,67	7,00	5,00	3,65	13,08	-	-	13,45	-	13,45	-	81,14	-	1,06			4,71
02.03.16	24.00	-	121,57	105,71	15,86	81,46	49,64	31,82	7,00	5,00	3,65	12,45	-	-	12,82	-	12,82	-	81,03	-	1,01			4,66
03.03.16	24.00	-	121,61	106,06	15,55	81,45	49,83	31,62	7,00	5,00	3,64	12,13	-	-	12,47	-	12,47	-	80,98	-	0,98			4,62
04.03.16	24.00	-	122,69	106,63	16,06	81,22	50,13	31,09	7,00	5,00	3,61	12,61	-	-	12,96	-	12,96	-	80,73	-	1,02			4,63
05.03.16	24.00	-	124,85	106,78	18,07	81,53	50,66	30,87	7,00	5,00	3,59	14,65	-	-	15,07	-	15,07	-	81,12	-	1,19			4,77
06.03.16	24.00	-	123,10	106,69	16,41	80,06	50,17	29,89	7,00	5,00	3,47	13,01	-	-	13,36	-	13,36	-	79,60	-	1,04			4,51
07.03.16	24.00	-	124,33	106,66	17,67	77,58	49,24	28,34	7,00	5,00	3,30	14,22	-	-	14,61	-	14,61	-	77,07	-	1,10			4,40
08.03.16	24.00	-	123,47	105,70	17,77	76,47	48,85	27,62	7,00	5,00	3,20	14,27	-	-	14,66	-	14,66	-	76,08	-	1,08			4,28
09.03.16	24.00	-	122,79	106,45	16,34	76,44	48,78	27,66	7,00	5,00	3,23	12,79	-	-	13,11	-	13,11	-	76,00	-	0,97			4,20
10.03.16	24.00	-	122,76	106,97	15,79	76,42	48,58	27,84	7,00	5,00	3,25	12,33	-	-	12,63	-	12,63	-	75,87	-	0,94			4,19
11.03.16	24.00	-	123,95	107,43	16,52	76,79	48,75	28,04	7,00	5,00	3,30	12,96	-	-	13,30	-	13,30	-	76,34	-	0,99			4,29
12.03.16	24.00	-	125,24	107,29	17,95	76,92	48,94	27,98	7,00	5,00	3,29	14,38	-	-	14,75	-	14,75	-	76,47	-	1,10			4,39
13.03.16	24.00	-	127,03	106,41	20,62	76,71	48,66	28,05	7,00	5,00	3,27	16,95	-	-	17,42	-	17,42	-	76,26	-	1,30			4,57
14.03.16	24.00	-	123,60	107,61	15,99	77,56	49,03	28,53	7,00	5,00	3,36	12,46	-	-	12,79	-	12,79	-	77,08	-	0,96			4,32
15.03.16	24.00	-	125,65	108,74	16,91	79,21	49,69	29,52	7,00	5,00	3,50	13,36	-	-	13,73	-	13,73	-	78,89	-	1,05			4,55
16.03.16	24.00	-	126,91	109,65	17,26	78,92	49,93	28,99	7,00	5,00	3,48	13,62	-	-	13,99	-	13,99	-	78,31	-	1,07			4,55
17.03.16	24.00	-	125,08	108,46	16,62	77,67	49,40	28,27	7,00	5,00	3,35	13,09	-	-	13,44	-	13,44	-	77,22	-	1,01			4,36
18.03.16	24.00	-	122,90	106,45	16,45	78,47	49,04	29,43	7,00	5,00	3,42	12,98	-	-	13,33	-	13,33	-	77,92	-	1,01			4,43
19.03.16	24.00	-	121,98	105,67	16,31	79,16	48,80	30,36	7,00	5,00	3,49	12,85	-	-	13,22	-	13,22	-	78,77	-	1,01			4,50
20.03.16	24.00	-	124,83	105,43	19,40	79,96	49,18	30,78	7,00	5,00	3,54	15,91	-	-	16,33	-	16,33	-	79,19	-	1,26			4,80
21.03.16	24.00	-	124,07	106,96	17,11	80,71	49,93	30,78	7,00	5,00	3,58	13,76	-	-	14,14	-	14,14	-	80,12	-	1,10			4,68
22.03.16	24.00	-	122,96	106,54	16,42	80,19	49,71	30,48	7,00	5,00	3,52	13,13	-	-	13,50	-	13,50	-	79,77	-	1,05			4,57
23.03.16	24.00	-	124,55	107,04	17,51	80,72	50,07	30,65	7,00	5,00	3,56	14,17	-	-	14,57	-	14,57	-	80,31	-	1,14			4,70
Среднее	24,00	-	123,78	106,87	16,90	79,49	49,69	29,80	7,00	5,00	3,47	13,43	-	-	13,80	-	13,80	-	79,01	-	1,06	-	-	4,53
Итого	696,00		3589,52	3099,28	490,24						100,66	389,51	0,00	0,00	400,23	0,00	400,23	0,00			30,77	0,00	0,00	131,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	22213,43	18836,95	2970,26	-	3040,34	-	670,20	-	-
	24.03.16 02:00	25758,12	21896,11	3356,33	-	3437,03	-	800,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = 0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение организации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта