Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0316.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	112,79	99,42	13,37	81,16	49,13	32,03	7,00	5,00	3,62	11,27	0,00	11,27	11,60	0,00	11,60	-	81,04	52,21	0,66			4,27
25.02.16	24,00	-	114,30	100,09	14,21	81,50	49,42	32,08	7,00	5,00	3,67	12,06	0,00	12,06	12,42	0,00	12,42	-	81,39	52,55	0,70			4,37
26.02.16	24,00	-	114,15	100,04	14,11	81,28	49,26	32,02	7,00	5,00	3,66	12,00	0,00	12,00	12,33	0,00	12,33	-	81,12	52,40	0,69			4,36
27.02.16	24,00	-	113,09	99,38	13,71	81,08	48,81	32,27	7,00	5,00	3,66	11,54	0,00	11,54	11,87	0,00	11,87	-	80,91	51,98	0,67			4,32
28.02.16	24,00	-	114,66	99,63	15,03	81,41	48,99	32,42	7,00	5,00	3,72	12,82	0,00	12,82	13,18	0,00	13,18	-	81,35	52,18	0,74			4,46
29.02.16	24,00	-	112,87	99,33	13,54	81,35	48,96	32,39	7,00	5,00	3,66	11,41	0,00	11,41	11,72	0,00	11,72	-	81,13	52,14	0,66			4,32
01.03.16	24,00	-	112,98	98,72	14,26	81,51	48,54	32,97	7,00	5,00	3,73	12,06	0,00	12,06	12,41	0,00	12,41	-	81,42	51,75	0,69			4,42
02.03.16	24,00	-	112,78	98,39	14,39	81,45	48,34	33,11	7,00	5,00	3,74	12,23	0,00	12,23	12,59	0,00	12,59	-	81,37	51,52	0,70			4,43
03.03.16	24,00	-	112,27	98,61	13,66	81,41	48,56	32,85	7,00	5,00	3,69	11,48	0,00	11,48	11,84	0,00	11,84	-	81,29	51,75	0,66			4,36
04.03.16	24,00	-	112,61	99,07	13,54	81,24	48,87	32,37	7,00	5,00	3,65	11,34	0,00	11,34	11,67	0,00	11,67	-	81,04	51,98	0,66			4,31
05.03.16	24,00	-	113,90	99,58	14,32	81,50	49,31	32,19	7,00	5,00	3,67	12,07	0,00	12,07	12,43	0,00	12,43	-	81,38	52,45	0,71			4,38
06.03.16	24,00	-	114,22	99,38	14,84	80,39	49,05	31,34	7,00	5,00	3,59	12,63	0,00	12,63	12,99	0,00	12,99	-	80,08	52,09	0,73			4,31
07.03.16	24,00	-	113,99	99,40	14,59	77,85	47,96	29,89	7,00	5,00	3,42	12,34	0,00	12,34	12,67	0,00	12,67	-	77,63	50,87	0,70			4,12
08.03.16	24,00	-	114,06	98,55	15,51	76,42	47,23	29,19	7,00	5,00	3,33	13,31	0,00	13,31	13,67	0,00	13,67	-	76,36	50,07	0,73			4,06
09.03.16	24,00	-	113,52	99,24	14,28	76,40	47,43	28,97	7,00	5,00	3,29	12,05	0,00	12,05	12,38	0,00	12,38	-	76,29	50,26	0,68			3,97
10.03.16	24,00	-	113,77	99,55	14,22	76,43	47,42	29,01	7,00	5,00	3,31	11,99	0,00	11,99	12,31	0,00	12,31	-	76,16	50,24	0,67			3,98
11.03.16	24,00	-	113,37	99,82	13,55	76,68	47,50	29,18	7,00	5,00	3,31	11,27	0,00	11,27	11,57	0,00	11,57	-	76,53	50,32	0,64			3,95
12.03.16	24,00	-	114,60	100,30	14,30	76,90	47,66	29,24	7,00	5,00	3,36	12,07	0,00	12,07	12,37	0,00	12,37	-	76,70	50,51	0,68			4,04
13.03.16	24,00	-	114,62	99,58	15,04	76,66	47,42	29,24	7,00	5,00	3,36	12,80	0,00	12,80	13,13	0,00	13,13	-	76,51	50,28	0,71			4,07
14.03.16	24,00	-	113,77	100,06	13,71	77,38	47,60	29,78	7,00	5,00	3,39	11,52	0,00	11,52	11,81	0,00	11,81	-	77,25	50,54	0,65			4,04
15.03.16	24,00	-	114,92	101,33	13,59	78,92	48,29	30,63	7,00	5,00	3,53	11,33	0,00	11,33	11,63	0,00	11,63	-	79,13	51,37	0,66			4,18
16.03.16	24,00	-	117,26	102,11	15,15	79,37	48,84	30,53	7,00	5,00	3,59	12,85	0,00	12,85	13,21	0,00	13,21	-	78,86	51,90	0,74			4,32
17.03.16	24,00	-	115,67	101,23	14,44	77,42	48,03	29,39	7,00	5,00	3,40	12,23	0,00	12,23	12,55	0,00	12,55	-	77,50	50,95	0,70			4,10
18.03.16	24,00	-	113,34	99,36	13,98	78,58	48,04	30,54	7,00	5,00	3,47	11,82	0,00	11,82	12,16	0,00	12,16	-	78,33	51,03	0,67			4,14
19.03.16	24,00	-	113,40	98,38	15,02	78,82	47,53	31,29	7,00	5,00	3,55	12,87	0,00	12,87	13,20	0,00	13,20	-	78,77	50,63	0,72			4,26
20.03.16	24,00	-	113,70	98,43	15,27	80,03	48,05	31,98	7,00	5,00	3,64	13,12	0,00	13,12	13,49	0,00	13,49	-	79,53	51,23	0,73			4,38
21.03.16	24,00	-	113,12	99,50	13,62	80,63	48,57	32,06	7,00	5,00	3,63	11,48	0,00	11,48	11,78	0,00	11,78	-	80,33	51,73	0,66			4,30
22.03.16	24,00	-	113,18	99,28	13,90	80,43	48,57	31,86	7,00	5,00	3,61	11,77	0,00	11,77	12,08	0,00	12,08	-	80,32	51,68	0,67			4,28
23.03.16	24,00	-	114,90	99,63	15,27	80,53	48,65	31,88	7,00	5,00	3,67	13,06	0,00	13,06	13,46	0,00	13,46	-	80,71	51,78	0,74			4,41
Среднее	24,00	-	113,86	99,57	14,29	79,47	48,35	31,13	7,00	5,00	3,55	12,10	-	12,10	12,43	-	12,43	-	79,33	51,39	0,69	-	-	4,24
Итого	696,00		3301,81	2887,39	414,42						102,90	350,79	0,00	350,79	360,52	0,00	360,52	0,00			20,01	0,00	0,00	122,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 10:00	20212,42	17463,54	2600,88	0,00	2662,33	0,00	615,32	-	-
	24.03.16 02:00	23473,20	20313,49	2948,86	0,00	3019,97	0,00	936,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____»

печать, энергосбыта