Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9004
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 0;7

Вычислитель: СПТ-943 № 14915

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00		139,54	116,90	22,65	80,12	40,47	39,65	5,00	4,00	4,72	21,81	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	79,57	0,00	1,74			6,45
25.02.16	24,00		139,22	117,83	21,39	80,46	40,81	39,64	5,00	4,00	4,76	20,50	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	79,92	0,00	1,64			6,40
26.02.16	24,00		140,49	117,75	22,73	80,26	40,77	39,49	5,00	4,00	4,73	21,92	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	79,68	0,00	1,75			6,48
27.02.16	24,00		140,46	116,85	23,60	80,06	40,32	39,74	5,00	4,00	4,73	22,78	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	-	79,50	0,00	1,81			6,54
28.02.16	24,00		142,57	116,92	25,65	80,35	40,45	39,90	5,00	4,00	4,75	24,75	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	-	79,90	0,00	1,98			6,73
29.02.16	24,00		139,59	116,85	22,74	80,30	40,32	39,97	5,00	4,00	4,77	21,77	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	79,63	0,00	1,73			6,50
01.03.16	24,00		139,62	116,22	23,40	80,41	39,69	40,73	5,00	4,00	4,83	22,40	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	79,88	0,00	1,79			6,62
02.03.16	24,00		138,92	115,81	23,11	80,35	39,34	41,01	5,00	4,00	4,84	22,17	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	79,82	0,00	1,77			6,61
03.03.16	24,00		140,06	116,17	23,89	80,35	39,49	40,86	5,00	4,00	4,83	23,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	79,83	0,00	1,84			6,67
04.03.16	24,00		139,07	116,74	22,33	80,22	39,95	40,26	5,00	4,00	4,79	21,45	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	79,64	0,00	1,71			6,50
05.03.16	24,00		141,84	117,28	24,56	80,48	40,56	39,92	5,00	4,00	4,77	23,68	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	79,99	0,00	1,89			6,66
06.03.16	24,00		139,60	117,16	22,44	79,50	40,63	38,88	5,00	4,00	4,64	21,59	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	78,88	0,00	1,70			6,34
07.03.16	24,00	*	127,79	108,15	19,64	76,92	39,85	37,07	5,00	4,00	4,08	18,91	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	76,20	0,00	1,44			5,52
08.03.16	24,00		140,56	115,74	24,82	75,48	39,37	36,11	5,00	4,00	4,25	24,05	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	-	75,04	0,00	1,81			6,06
09.03.16	24,00		139,05	116,88	22,17	75,46	39,70	35,76	5,00	4,00	4,25	21,44	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	74,92	0,00	1,61			5,86
10.03.16	24,00		138,90	117,30	21,60	75,49	39,56	35,92	5,00	4,00	4,28	20,89	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	74,83	0,00	1,56			5,85
11.03.16	24,00		139,50	117,99	21,52	75,65	39,56	36,09	5,00	4,00	4,33	20,77	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	75,08	0,00	1,56			5,89
12.03.16	24,00		142,16	118,74	23,42	75,90	39,85	36,05	5,00	4,00	4,36	22,58	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	75,33	0,00	1,70			6,06
13.03.16	24,00		144,92	116,62	28,29	75,76	39,61	36,14	5,00	4,00	4,29	27,46	0,00	0,00	28,17	0,00	28,17	-	75,30	0,00	2,07			6,36
14.03.16	24,00		139,24	117,83	21,42	76,35	39,65	36,69	5,00	4,00	4,39	20,66	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	75,81	0,00	1,57			5,96
15.03.16	24,00		141,67	119,33	22,34	77,83	40,17	37,66	5,00	4,00	4,57	21,56	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	77,44	0,00	1,67			6,24
16.03.16	24,00		142,44	120,32	22,12	78,55	40,72	37,83	5,00	4,00	4,63	21,37	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	77,75	0,00	1,66			6,29
17.03.16	24,00		141,83	119,25	22,58	76,40	40,24	36,16	5,00	4,00	4,38	21,85	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42	-	76,02	0,00	1,66			6,04
18.03.16	24,00		138,88	116,97	21,91	77,60	39,89	37,71	5,00	4,00	4,49	21,11	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	76,96	0,00	1,62			6,12
19.03.16	24,00		138,61	115,69	22,91	77,66	39,01	38,65	5,00	4,00	4,55	22,10	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	77,07	0,00	1,70			6,25
20.03.16	24,00		141,65	115,54	26,11	79,12	39,42	39,70	5,00	4,00	4,68	25,22	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	78,42	0,00	1,98			6,66
21.03.16	24,00		139,00	117,03	21,97	79,49	39,83	39,66	5,00	4,00	4,73	21,09	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	78,80	0,00	1,66			6,39
22.03.16	24,00		139,60	116,83	22,77	79,45	39,91	39,54	5,00	4,00	4,70	21,94	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	78,88	0,00	1,73			6,43
23.03.16	24,00		139,61	117,24	22,38	79,40	40,06	39,34	5,00	4,00	4,69	21,52	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	-	79,01	0,00	1,70			6,39
Среднее	24,00	-	139,88	116,89	22,98	78,46	39,97	38,49	5,00	4,00	4,58	22,15	-	-	22,76	-	22,76	-	77,90	-	1,73	-	-	6,31
Итого	696,00		4056,40	3389,95	666,46						132,82	642,33	0,00	0,00	659,98	0,00	659,98	0,00			50,05	0,00	0,00	182,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 00:00	111892,25	91816,77	19989,44	0,00	20442,05	0,00	4137,58	1391,11	-
	24.03.16 01:00	115954,74	95211,55	20632,99	0,00	21103,28	0,00	4320,74	1444,26	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **182,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **659,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

Отрегулировать температуру АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016 г.

печать энергосбыта