Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0316.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	87,58	72,98	14,60	80,59	46,75	33,84	7,00	5,00	2,97	27,29	13,10	14,19	28,08	13,34	14,74	-	80,47	48,57	0,68			3,65
25.02.16	24,00	-	87,15	73,54	13,61	80,93	46,89	34,04	7,00	5,00	2,97	26,34	13,21	13,13	27,13	13,45	13,68	-	80,81	48,41	0,64			3,61
26.02.16	24,00	-	87,17	73,49	13,68	80,71	46,76	33,95	7,00	5,00	2,96	26,43	13,21	13,22	27,20	13,45	13,75	-	80,57	48,40	0,64			3,60
27.02.16	24,00	-	89,02	72,82	16,20	80,52	46,30	34,22	7,00	5,00	3,05	28,85	13,07	15,78	29,69	13,31	16,38	-	80,40	48,16	0,75			3,80
28.02.16	24,00	-	91,13	72,90	18,23	80,86	46,83	34,03	7,00	5,00	3,11	30,95	13,08	17,87	31,85	13,32	18,53	-	80,77	49,22	0,85			3,96
29.02.16	24,00	-	88,05	72,86	15,19	80,76	46,61	34,15	7,00	5,00	3,01	27,86	13,08	14,78	28,65	13,32	15,33	-	80,60	48,71	0,71			3,72
01.03.16	24,00	-	85,91	72,55	13,36	80,91	45,98	34,93	7,00	5,00	3,00	25,96	13,03	12,93	26,69	13,27	13,42	-	80,81	47,31	0,61			3,61
02.03.16	24,00	-	87,48	72,13	15,35	80,85	45,82	35,03	7,00	5,00	3,07	27,82	12,93	14,89	28,64	13,17	15,47	-	80,76	47,45	0,70			3,77
03.03.16	24,00	-	86,02	72,45	13,57	80,83	46,18	34,65	7,00	5,00	2,98	26,09	13,01	13,08	26,85	13,25	13,60	-	80,72	47,54	0,63			3,61
04.03.16	24,00	-	86,01	72,81	13,20	80,66	46,40	34,26	7,00	5,00	2,95	25,78	13,06	12,72	26,52	13,30	13,22	-	80,52	47,64	0,61			3,56
05.03.16	24,00	-	87,29	73,15	14,14	80,93	46,87	34,06	7,00	5,00	2,98	26,84	13,13	13,71	27,61	13,37	14,24	-	80,82	48,15	0,66			3,64
06.03.16	24,00	-	86,02	73,09	12,93	79,83	46,61	33,22	7,00	5,00	2,86	25,58	13,12	12,46	26,30	13,36	12,94	-	79,68	47,73	0,60			3,46
07.03.16	24,00	-	87,97	72,86	15,11	77,31	45,58	31,73	7,00	5,00	2,80	27,74	13,05	14,69	28,47	13,29	15,18	-	77,13	47,14	0,69			3,48
08.03.16	24,00	-	87,98	72,09	15,89	75,91	44,89	31,02	7,00	5,00	2,73	28,32	12,91	15,41	29,06	13,15	15,91	-	75,82	46,43	0,72			3,45
09.03.16	24,00	-	87,07	72,77	14,30	75,88	45,00	30,88	7,00	5,00	2,69	26,88	13,03	13,85	27,57	13,27	14,30	-	75,77	46,23	0,64			3,33
10.03.16	24,00	-	88,23	72,93	15,30	75,91	44,88	31,03	7,00	5,00	2,74	27,86	13,05	14,81	28,59	13,29	15,30	-	75,77	46,52	0,69			3,43
11.03.16	24,00	-	88,19	73,16	15,03	76,16	44,91	31,25	7,00	5,00	2,76	27,60	13,10	14,50	28,33	13,34	14,99	-	76,05	46,45	0,68			3,44
12.03.16	24,00	-	89,10	73,52	15,58	76,38	45,12	31,26	7,00	5,00	2,78	28,24	13,15	15,09	28,98	13,39	15,59	-	76,24	46,63	0,71			3,49
13.03.16	24,00	-	89,95	72,71	17,24	76,15	45,03	31,12	7,00	5,00	2,80	29,77	12,99	16,78	30,53	13,23	17,30	-	76,03	47,13	0,78			3,58
14.03.16	24,00	-	90,41	73,14	17,27	76,87	45,28	31,59	7,00	5,00	2,86	29,82	13,07	16,75	30,64	13,31	17,33	-	76,80	47,97	0,79			3,64
15.03.16	24,00	-	87,29	74,34	12,95	78,37	45,77	32,60	7,00	5,00	2,85	25,73	13,29	12,44	26,45	13,53	12,92	-	78,37	47,08	0,60			3,44
16.03.16	24,00	-	90,60	74,79	15,81	78,84	46,45	32,39	7,00	5,00	2,94	28,67	13,39	15,28	29,49	13,63	15,86	-	78,61	48,38	0,73			3,67
17.03.16	24,00	-	89,00	74,14	14,86	76,93	45,75	31,18	7,00	5,00	2,78	27,61	13,27	14,34	28,34	13,51	14,83	-	76,94	47,43	0,68			3,46
18.03.16	24,00	-	88,41	72,60	15,81	78,04	45,78	32,26	7,00	5,00	2,86	28,27	13,00	15,27	29,05	13,24	15,81	-	77,88	48,02	0,72			3,58
19.03.16	24,00	-	87,78	71,84	15,94	78,27	45,14	33,13	7,00	5,00	2,91	28,21	12,87	15,34	28,99	13,11	15,88	-	78,21	47,45	0,72			3,63
20.03.16	24,00	-	88,71	71,87	16,84	79,45	45,59	33,86	7,00	5,00	3,01	29,20	12,86	16,34	30,01	13,10	16,91	-	79,21	47,83	0,77			3,77
21.03.16	24,00	-	87,75	72,86	14,89	80,06	46,11	33,95	7,00	5,00	2,98	27,39	13,07	14,32	28,19	13,31	14,88	-	79,92	48,20	0,69			3,67
22.03.16	24,00	-	86,73	72,73	14,00	79,84	46,05	33,79	7,00	5,00	2,93	26,48	13,04	13,44	27,23	13,28	13,95	-	79,71	47,87	0,64			3,58
23.03.16	24,00		87,73	72,49	15,24	79,78	45,92	33,87	7,00	5,00	2,97	27,69	12,99	14,70	28,48	13,23	15,25	-	79,61	47,97	0,70	-	-	3,67
Среднее	24,00	-	87,99	72,95	15,04	78,91	45,91	33,01	7,00	5,00	2,91	27,63	13,07	14,56	28,40	13,31	15,09	-	78,79	47,66	0,69	-	-	3,60
Итого	696,00		2551,73	2115,61	436,12						84,27	801,27	379,16	422,11	823,61	386,12	437,49	0,00			20,03	0,00	0,00	104,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	23014,94	20313,10	13130,53	10602,10	13426,31	11358,58	563,00	-	
	23.03.16 01:00	25479,03	22356,15	13904,25	10968,26	14221,58	11731,46	563,63	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,29 °С = -0,23 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **104,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **437,49** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта