Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0316.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2016 по 23.03.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	120,04	105,71	14,33	80,56	49,90	30,66	7,00	5,00	3,24	14,33	-	-	16,59		16,59	-	80,53	-	1,15			4,40
25.02.16	24,00	-	120,75	106,47	14,28	80,90	50,19	30,71	7,00	5,00	3,27	14,28	-	-	16,56		16,56	-	80,89	-	1,16			4,43
26.02.16	24,00	-	120,22	106,58	13,64	80,69	50,05	30,64	7,00	5,00	3,27	13,64	-	-	15,89		15,89	-	80,61	-	1,10			4,37
27.02.16	24,00	-	121,59	105,27	16,32	80,50	49,64	30,86	7,00	5,00	3,25	16,32	-	-	18,61		18,61	-	80,48	-	1,31			4,57
28.02.16	24,00	-	121,73	105,21	16,52	80,81	49,83	30,98	7,00	5,00	3,26	16,52	-	-	18,82		18,82	-	80,84	-	1,34			4,60
29.02.16	24,00	-	120,76	105,63	15,13	80,75	49,80	30,95	7,00	5,00	3,28	15,13	-	-	17,39		17,39	-	80,64	-	1,22			4,50
01.03.16	24,00	-	120,84	105,03	15,81	80,90	49,46	31,44	7,00	5,00	3,31	15,81	-	-	18,15		18,15	-	80,92	-	1,28			4,59
02.03.16	24,00	-	120,02	104,45	15,57	80,83	49,20	31,63	7,00	5,00	3,31	15,57	-	-	17,89		17,89	-	80,85	-	1,26			4,57
03.03.16	24,00	-	119,20	105,03	14,17	80,81	49,42	31,39	7,00	5,00	3,30	14,17	-	-	16,45		16,45	-	80,79	-	1,14			4,45
04.03.16	24,00	-	120,64	105,29	15,35	80,65	49,55	31,10	7,00	5,00	3,28	15,35	-	-	17,65		17,65	-	80,55	-	1,24			4,52
05.03.16	24,00	-	120,08	105,98	14,10	80,90	50,03	30,87	7,00	5,00	3,28	14,10	-	-	16,36		16,36	-	80,85	-	1,14			4,42
06.03.16	24,00	-	120,78	105,55	15,23	79,83	49,72	30,11	7,00	5,00	3,19	15,23	-	-	17,45		17,45	-	79,61	-	1,21			4,40
07.03.16	24,00	-	120,52	105,40	15,12	77,29	48,59	28,70	7,00	5,00	3,03	15,12	-	-	17,16		17,16	-	77,05	-	1,16			4,20
08.03.16	24,00	-	120,35	103,97	16,38	75,86	47,76	28,10	7,00	5,00	2,92	16,38	-	-	18,41		18,41	-	75,92	-	1,24			4,17
09.03.16	24,00	-	120,30	105,35	14,95	75,83	48,04	27,79	7,00	5,00	2,93	14,95	-	-	16,91		16,91	-	75,78	-	1,13			4,07
10.03.16	24,00	-	119,87	105,78	14,09	75,88	48,01	27,87	7,00	5,00	2,95	14,09	-	-	16,02		16,02	-	75,69	-	1,07			4,02
11.03.16	24,00	-	120,82	106,22	14,60	76,11	48,07	28,04	7,00	5,00	2,98	14,60	-	-	16,56		16,56	-	76,15	-	1,11			4,09
12.03.16	24,00	-	122,96	106,46	16,50	76,34	48,28	28,06	7,00	5,00	2,99	16,50	-	-	18,57		18,57	-	76,27	-	1,26			4,25
13.03.16	24,00	-	122,42	104,43	17,99	76,13	47,99	28,14	7,00	5,00	2,94	17,99	-	-	20,05		20,05	-	76,09	-	1,37			4,31
14.03.16	24,00	-	120,30	106,13	14,17	76,81	48,42	28,39	7,00	5,00	3,01	14,17	-	-	16,18		16,18	-	76,80	-	1,09			4,10
15.03.16	24,00	-	123,41	107,40	16,01	78,32	49,26	29,06	7,00	5,00	3,12	16,01	-	-	18,19		18,19	-	78,55	-	1,26			4,38
16.03.16	24,00	-	123,37	108,22	15,15	78,84	49,86	28,98	7,00	5,00	3,15	15,15	-	-	17,35		17,35	-	78,28	-	1,19			4,34
17.03.16	24,00	-	122,98	107,20	15,78	76,84	48,82	28,02	7,00	5,00	3,00	15,78	-	-	17,82		17,82	-	76,99	-	1,21			4,22
18.03.16	24,00	-	120,43	105,05	15,38	78,03	48,61	29,42	7,00	5,00	3,10	15,38	-	-	17,48		17,48	-	77,89	-	1,20			4,30
19.03.16	24,00	-	119,58	103,90	15,68	78,20	48,22	29,98	7,00	5,00	3,12	15,68	-	-	17,81		17,81	-	78,15	-	1,23			4,34
20.03.16	24,00	-	120,67	103,45	17,22	79,50	48,87	30,63	7,00	5,00	3,18	17,22	-	-	19,50		19,50	-	79,33	-	1,37			4,54
21.03.16	24,00	-	120,86	105,21	15,65	80,01	49,39	30,62	7,00	5,00	3,23	15,65	-	-	17,91		17,91	-	79,83	-	1,25			4,48
22.03.16	24,00		120,37	104,19	16,18	79,24	48,83	30,41	7,00	5,00	3,17	16,18	-	-	18,41	-	18,41	-	79,10	-	1,28	-	-	4,45
23.03.16	24,00		120,37	104,19	16,18	79,24	48,83	30,41	7,00	5,00	3,17	16,18	-	-	18,41	-	18,41	-	79,10	-	1,28	-	-	4,45
Среднее	24,00	-	120,90	105,47	15,43	78,85	49,06	29,79	7,00	5,00	3,15	15,43	-	-	17,60	-	17,60	-	78,78	-	1,22	-	-	4,36
Итого	696,00		3506,23	3058,74	447,49						91,25	447,49	0,00	0,00	510,54	0,00	510,54	0,00			35,24	0,00	0,00	126,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **510,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта