

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002934

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. 32

КТСП-Н

Обратн.тр. 32

КТСП-Н

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} =$ т/сут $G_{гвс \phi.} =$ т/сут $Q_{от \phi.} =$ Гкал/мес $Q_{от \phi.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	67,91	9,00	257,752	-	-	48,01	6,50	257,752	-	19,91	0,000	0,00	0,00	0,00	5,147
24.02.16	24	-	69,42	9,00	255,699	-	-	48,60	6,50	255,699	-	20,82	0,000	0,00	0,00	0,00	5,341
25.02.16	24	-	70,58	9,00	254,141	-	-	49,24	6,50	254,141	-	21,34	0,000	0,00	0,00	0,00	5,440
26.02.16	24	-	68,22	9,00	256,640	-	-	48,13	6,50	256,640	-	20,10	0,000	0,00	0,00	0,00	5,173
27.02.16	24	-	68,17	9,00	258,035	-	-	47,92	6,50	258,035	-	20,25	0,000	0,00	0,00	0,00	5,242
28.02.16	24	-	66,72	9,00	258,062	-	-	47,27	6,50	258,062	-	19,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,035
29.02.16	24	-	69,98	9,00	258,240	-	-	48,67	6,50	258,240	-	21,32	0,000	0,00	0,00	0,00	5,522
01.03.16	24	-	72,50	9,00	257,819	-	-	49,74	6,50	257,819	-	22,76	0,000	0,00	0,00	0,00	5,886
02.03.16	24	-	71,60	9,00	257,170	-	-	49,04	6,50	257,170	-	22,57	0,000	0,00	0,00	0,00	5,821
03.03.16	24	-	72,03	9,00	257,122	-	-	49,48	6,50	257,122	-	22,54	0,000	0,00	0,00	0,00	5,813
04.03.16	24	-	67,97	9,00	255,987	-	-	47,57	6,50	255,987	-	20,41	0,000	0,00	0,00	0,00	5,240
05.03.16	24	-	64,51	9,00	256,592	-	-	46,10	6,50	256,592	-	18,41	0,000	0,00	0,00	0,00	4,740
06.03.16	24	-	64,16	9,00	256,749	-	-	46,09	6,50	256,749	-	18,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,654
07.03.16	24	-	60,45	9,00	257,317	-	-	44,20	6,50	257,317	-	16,25	0,000	0,00	0,00	0,00	4,195
08.03.16	24	-	60,13	9,00	257,009	-	-	43,99	6,50	257,009	-	16,13	0,000	0,00	0,00	0,00	4,161
09.03.16	24	-	58,69	9,00	256,878	-	-	43,29	6,50	256,878	-	15,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,970
10.03.16	24	-	61,29	9,00	256,654	-	-	44,41	6,50	256,654	-	16,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,345
11.03.16	24	-	62,05	9,00	256,782	-	-	44,68	6,50	256,782	-	17,36	0,000	0,00	0,00	0,00	4,473
12.03.16	24	-	62,70	9,00	256,276	-	-	45,12	6,50	256,276	-	17,58	0,000	0,00	0,00	0,00	4,520
13.03.16	24	-	61,70	9,00	256,240	-	-	44,75	6,50	256,240	-	16,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,359
14.03.16	24	-	61,97	9,00	257,580	-	-	44,83	6,50	257,580	-	17,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,429
15.03.16	24	-	62,28	9,00	255,361	-	-	47,01	6,50	256,100	-	15,27	-0,739	0,00	0,00	0,00	3,972
16.03.16	24	-	61,50	9,00	262,579	-	-	45,02	6,50	262,579	-	16,48	0,000	0,00	0,00	0,00	4,343
17.03.16	24	-	60,47	9,00	261,533	-	-	44,23	6,50	261,435	-	16,24	0,097	0,00	0,00	0,00	4,266
18.03.16	24	-	63,85	9,00	258,455	-	-	45,47	6,50	258,455	-	18,39	0,000	0,00	0,00	0,00	4,767
19.03.16	24	-	68,96	9,00	251,300	-	-	47,84	6,50	251,697	-	21,12	-0,397	0,00	0,00	0,00	5,323
20.03.16	24	-	71,09	9,00	256,643	-	-	49,31	6,50	256,643	-	21,77	0,000	0,00	0,00	0,00	5,606
21.03.16	24	-	69,04	9,00	255,909	-	-	48,38	6,50	255,909	-	20,65	0,000	0,00	0,00	0,00	5,302
22.03.16	24	-	69,34	9,00	256,222	-	-	48,28	6,50	256,182	-	21,06	0,041	0,00	0,00	0,00	5,414
Среднее	24,00	-	65,84	9,00	256,991	-	-	46,78	6,50	257,026	-	19,06	-0,034	-	-	-	4,914
Итого	696,0				7452,745	0,000				7453,744	0,000		-0,998	0,00	0,00	0,00	142,50

Ориентировочно до конца месяца(+)

2317,681

2318,015

-0,334

45,03

Корректировка за прошлый месяц (-)

1781,014

1781,014

0,000

36,25

Итого за март 2016 :

7989,412

7990,744

-1,332

151,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.15 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.12.15 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды) $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

