

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн. тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	66,07	10,30	130,840	-	-	43,55	5,60	129,720	-	22,52	1,120	0,00	0,00	0,00	3,006
24.02.16	24	-	64,72	10,30	130,460	-	-	42,96	5,60	129,320	-	21,76	1,140	0,00	0,00	0,00	2,893
25.02.16	24	-	66,27	10,30	132,450	-	-	43,71	5,60	131,210	-	22,56	1,240	0,00	0,00	0,00	3,052
26.02.16	24	-	66,48	10,30	132,110	-	-	44,05	5,60	130,840	-	22,43	1,270	0,00	0,00	0,00	3,028
27.02.16	24	-	66,38	10,30	132,990	-	-	43,85	5,60	131,510	-	22,53	1,480	0,00	0,00	0,00	3,070
28.02.16	24	-	68,21	10,30	132,700	-	-	44,81	5,60	131,240	-	23,40	1,460	0,00	0,00	0,00	3,178
29.02.16	24	-	69,33	10,30	132,420	-	-	45,24	5,60	130,900	-	24,09	1,520	0,00	0,00	0,00	3,268
01.03.16	24	-	70,69	10,30	132,940	-	-	45,54	5,60	131,440	-	25,15	1,500	0,00	0,00	0,00	3,422
02.03.16	24	-	68,82	10,30	134,270	-	-	44,65	5,60	133,060	-	24,17	1,210	0,00	0,00	0,00	3,307
03.03.16	24	-	69,93	10,30	134,300	-	-	45,30	5,60	132,820	-	24,63	1,480	0,00	0,00	0,00	3,384
04.03.16	24	-	67,63	10,30	133,580	-	-	44,43	5,60	132,410	-	23,20	1,170	0,00	0,00	0,00	3,159
05.03.16	24	-	63,53	10,30	132,810	-	-	42,69	5,60	131,610	-	20,84	1,200	0,00	0,00	0,00	2,828
06.03.16	24	-	59,96	10,30	132,420	-	-	41,17	5,60	131,400	-	18,79	1,020	0,00	0,00	0,00	2,534
07.03.16	24	-	57,35	10,30	131,810	-	-	39,84	5,60	130,900	-	17,51	0,910	0,00	0,00	0,00	2,354
08.03.16	24	-	56,14	10,30	131,470	-	-	39,16	5,60	130,500	-	16,98	0,970	0,00	0,00	0,00	2,276
09.03.16	24	-	57,21	10,30	131,570	-	-	39,75	5,60	130,550	-	17,46	1,020	0,00	0,00	0,00	2,348
10.03.16	24	-	58,04	10,30	131,520	-	-	40,10	5,60	130,580	-	17,94	0,940	0,00	0,00	0,00	2,407
11.03.16	24	-	58,51	10,30	131,110	-	-	40,22	5,60	130,270	-	18,29	0,840	0,00	0,00	0,00	2,437
12.03.16	24	-	58,37	10,30	130,410	-	-	40,08	5,60	129,500	-	18,29	0,910	0,00	0,00	0,00	2,429
13.03.16	24	-	57,99	10,30	130,300	-	-	39,99	5,60	129,420	-	18,00	0,880	0,00	0,00	0,00	2,391
14.03.16	24	-	59,27	10,30	130,550	-	-	40,41	5,60	129,590	-	18,86	0,960	0,00	0,00	0,00	2,507
15.03.16	24	-	58,54	10,30	130,420	-	-	40,16	5,60	129,503	-	18,38	0,917	0,00	0,00	0,00	2,442
16.03.16	24	-	58,54	10,30	130,420	-	-	40,16	5,60	129,503	-	18,38	0,917	0,00	0,00	0,00	2,442
17.03.16	24	-	58,54	10,30	130,420	-	-	40,16	5,60	129,503	-	18,38	0,917	0,00	0,00	0,00	2,442
18.03.16	24	-	58,54	10,30	130,420	-	-	40,16	5,60	129,503	-	18,38	0,917	0,00	0,00	0,00	2,442
19.03.16	24	-	58,54	10,30	130,420	-	-	40,16	5,60	129,503	-	18,38	0,917	0,00	0,00	0,00	2,442
20.03.16	24	-	58,54	10,30	130,420	-	-	40,16	5,60	129,503	-	18,38	0,917	0,00	0,00	0,00	2,442
21.03.16	24	-	58,54	10,30	130,420	-	-	40,16	5,60	129,503	-	18,38	0,917	0,00	0,00	0,00	2,442
22.03.16	24	-	67,30	10,30	123,270	-	-	43,09	5,60	122,140	-	24,21	1,130	0,00	0,00	0,00	3,039
Среднее	24,00	-	62,34	10,30	131,353	-	-	41,92	5,60	130,257	-	20,42	1,096	-	-	-	2,738
Итого	696,0	-	-	-	3809,240	0,000	-	-	-	3777,453	0,000	-	31,787	0,00	0,00	0,00	79,41

Ориентировочно до конца месяца(+)

1164,587

1156,063

8,524

22,75

Корректировка за прошлый месяц (-)

922,650

913,140

9,510

21,45

Итого за март 2016 :

4051,177

4020,376

30,801

80,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.16 01:00	19544,040	-	19386,500	-	0,000	0,000	423,641	
23.03.16 00:00	23351,450	-	23160,950	-	0,000	0,000	505,769	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от _____ раздела до узла учета _____

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Документ по сбиту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИИМАН СЛОВНО
 по заявке № _____ от _____
 Дата _____ 28.03.2016