

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.16	24	-	66,06	10,20	161,540	-	-	46,43	5,60	159,520	-	19,63	2,020	0,00	0,00	0,00	3,279
24.02.16	24	-	64,70	10,20	161,170	-	-	45,75	5,60	159,190	-	18,95	1,980	0,00	0,00	0,00	3,157
25.02.16	24	-	66,26	10,20	162,740	-	-	46,57	5,60	160,790	-	19,69	1,950	0,00	0,00	0,00	3,306
26.02.16	24	-	66,44	10,20	163,650	-	-	46,89	5,60	161,590	-	19,55	2,060	0,00	0,00	0,00	3,309
27.02.16	24	-	66,36	10,20	163,750	-	-	46,60	5,60	161,710	-	19,76	2,040	0,00	0,00	0,00	3,342
28.02.16	24	-	68,20	10,20	163,620	-	-	47,75	5,60	161,660	-	20,45	1,960	0,00	0,00	0,00	3,452
29.02.16	24	-	69,34	10,20	163,820	-	-	48,20	5,60	161,800	-	21,14	2,020	0,00	0,00	0,00	3,574
01.03.16	24	-	70,66	10,20	163,990	-	-	48,83	5,60	161,850	-	21,83	2,140	0,00	0,00	0,00	3,694
02.03.16	24	-	68,73	10,20	164,140	-	-	47,50	5,60	162,050	-	21,23	2,090	0,00	0,00	0,00	3,595
03.03.16	24	-	69,89	10,20	164,080	-	-	48,35	5,60	162,020	-	21,54	2,060	0,00	0,00	0,00	3,645
04.03.16	24	-	67,56	10,20	164,310	-	-	47,32	5,60	162,210	-	20,24	2,100	0,00	0,00	0,00	3,437
05.03.16	24	-	63,45	10,20	164,170	-	-	45,31	5,60	162,120	-	18,14	2,050	0,00	0,00	0,00	3,079
06.03.16	24	-	59,87	10,20	163,600	-	-	43,47	5,60	161,640	-	16,40	1,960	0,00	0,00	0,00	2,779
07.03.16	24	-	57,25	10,20	163,640	-	-	41,94	5,60	161,660	-	15,31	1,980	0,00	0,00	0,00	2,598
08.03.16	24	-	56,04	10,20	163,370	-	-	41,26	5,60	161,450	-	14,78	1,920	0,00	0,00	0,00	2,504
09.03.16	24	-	57,14	10,20	163,240	-	-	41,90	5,60	161,270	-	15,24	1,970	0,00	0,00	0,00	2,577
10.03.16	24	-	57,97	10,20	163,750	-	-	42,42	5,60	161,740	-	15,55	2,010	0,00	0,00	0,00	2,643
11.03.16	24	-	58,45	10,20	163,700	-	-	42,74	5,60	161,710	-	15,71	1,990	0,00	0,00	0,00	2,666
12.03.16	24	-	58,33	10,20	163,570	-	-	42,68	5,60	161,590	-	15,65	1,980	0,00	0,00	0,00	2,656
13.03.16	24	-	57,95	10,20	163,760	-	-	42,47	5,60	161,770	-	15,48	1,990	0,00	0,00	0,00	2,629
14.03.16	24	-	59,22	10,20	163,640	-	-	42,86	5,60	161,660	-	16,36	1,980	0,00	0,00	0,00	2,772
15.03.16	24	-	60,37	10,20	163,860	-	-	43,55	5,60	161,870	-	16,82	1,990	0,00	0,00	0,00	2,854
16.03.16	24	-	58,16	10,20	163,640	-	-	42,36	5,60	161,750	-	15,80	1,890	0,00	0,00	0,00	2,675
17.03.16	24	-	56,78	10,20	163,710	-	-	41,69	5,60	161,760	-	15,09	1,950	0,00	0,00	0,00	2,561
18.03.16	24	-	63,41	10,20	163,910	-	-	44,89	5,60	161,970	-	18,52	1,940	0,00	0,00	0,00	3,131
19.03.16	24	-	68,42	10,20	164,080	-	-	47,49	5,60	162,030	-	20,93	2,050	0,00	0,00	0,00	3,543
20.03.16	24	-	70,51	10,20	164,120	-	-	48,63	5,60	162,060	-	21,88	2,060	0,00	0,00	0,00	3,704
21.03.16	24	-	68,15	10,20	164,080	-	-	47,80	5,60	162,010	-	20,35	2,070	0,00	0,00	0,00	3,448
22.03.16	24	-	67,28	10,20	154,810	-	-	46,36	5,60	152,910	-	20,92	1,900	0,00	0,00	0,00	3,337
Среднее	24,00	-	63,55	10,20	163,292	-	-	45,17	5,60	161,288	-	18,38	2,003	-	-	-	3,102
Итого	696,0				4735,460	0,000				4677,360	0,000		58,100	0,00	0,00	0,00	89,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

1463,593

1445,773

17,820

28,80

Корректировка за прошлый месяц (-)

1136,500

1122,530

13,970

23,29

Итого за март 2016 :

5062,553

5000,603

61,950

95,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды /Тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата: _____

28.03.2016