

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603  
расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.02.16	24	-	66,06	10,30	123,820	-	-	40,91	5,60	123,820	-	25,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,121
24.02.16	24	-	64,73	10,30	123,520	-	-	40,36	5,60	123,520	-	24,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,017
25.02.16	24	-	66,25	10,30	124,710	-	-	41,03	5,60	124,710	-	25,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,149
26.02.16	24	-	66,46	10,30	125,360	-	-	41,49	5,60	125,360	-	24,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,140
27.02.16	24	-	66,35	10,30	125,470	-	-	41,09	5,60	125,470	-	25,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,177
28.02.16	24	-	68,17	10,30	125,380	-	-	41,88	5,60	125,380	-	26,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,304
29.02.16	24	-	69,29	10,30	125,460	-	-	42,31	5,60	125,460	-	26,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,392
01.03.16	24	-	70,64	10,30	125,530	-	-	42,57	5,60	125,530	-	28,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,530
02.03.16	24	-	68,78	10,30	125,680	-	-	41,53	5,60	125,680	-	27,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,432
03.03.16	24	-	69,88	10,30	125,610	-	-	42,16	5,60	125,610	-	27,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,489
04.03.16	24	-	67,60	10,30	125,790	-	-	41,65	5,60	125,790	-	25,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,268
05.03.16	24	-	63,54	10,30	125,730	-	-	40,30	5,60	125,730	-	23,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,927
06.03.16	24	-	59,98	10,30	125,390	-	-	38,85	5,60	125,390	-	21,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,657
07.03.16	24	-	57,38	10,30	125,490	-	-	37,75	5,60	125,490	-	19,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,470
08.03.16	24	-	56,17	10,30	125,300	-	-	37,24	5,60	125,300	-	18,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,377
09.03.16	24	-	57,24	10,30	125,180	-	-	37,72	5,60	125,180	-	19,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,453
10.03.16	24	-	58,07	10,30	125,530	-	-	37,93	5,60	125,530	-	20,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,536
11.03.16	24	-	58,53	10,30	125,480	-	-	38,13	5,60	125,480	-	20,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,566
12.03.16	24	-	58,39	10,30	125,380	-	-	38,12	5,60	125,380	-	20,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,550
13.03.16	24	-	58,03	10,30	125,530	-	-	38,04	5,60	125,530	-	19,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,516
14.03.16	24	-	59,27	10,30	125,410	-	-	38,30	5,60	125,410	-	20,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,638
15.03.16	24	-	60,43	10,30	125,610	-	-	38,81	5,60	125,610	-	21,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,722
16.03.16	24	-	58,24	10,30	125,620	-	-	37,94	5,60	125,620	-	20,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,556
17.03.16	24	-	56,85	10,30	125,640	-	-	37,54	5,60	125,640	-	19,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,433
18.03.16	24	-	63,39	10,30	125,720	-	-	39,90	5,60	125,720	-	23,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,960
19.03.16	24	-	68,36	10,30	125,750	-	-	41,75	5,60	125,750	-	26,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,353
20.03.16	24	-	70,44	10,30	125,780	-	-	42,63	5,60	125,780	-	27,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,505
21.03.16	24	-	68,15	10,30	125,740	-	-	42,07	5,60	125,740	-	26,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,290
22.03.16	24	-	68,98	10,30	125,757	-	-	42,15	5,60	125,757	-	26,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,383
Среднее	24,00	-	63,64	10,30	125,392	-	-	40,07	5,60	125,392	-	23,57	-	-	-	-	-	2,962
Итого	696,0	-	-	-	3636,367	0,000	-	-	-	3636,367	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91

Ориентировочно до конца месяца(+)

1131,437

1131,437

0,000

27,62

Корректировка за прошлый месяц (-)

871,050

871,050

0,000

22,14

**Итого за март 2016 :**

3896,754

3896,754

0,000

91,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата

28.03.2016